

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,34	5,36	62,33	0,27	1,80	1,04	0,36	0,08	0,23	2,68	0,01	0,08	0,04	1146
01:00	7,66	4,90	69,24	0,20	1,81	1,06	0,33	0,11	0,21	2,94	0,01	0,08	0,04	1137
01:30	8,57	13,99	63,68	0,20	1,76	1,04	0,36	0,07	0,59	2,70	0,01	0,07	0,04	1136
02:00	8,73	7,52	59,52	0,21	1,79	1,05	0,36	0,12	0,31	2,48	0,01	0,07	0,04	1125
02:30	7,07	3,80	65,71	0,22	1,82	1,05	0,30	0,09	0,16	2,76	0,01	0,08	0,04	1135
03:00	7,78	6,04	59,68	0,20	1,93	1,04	0,33	0,08	0,26	2,55	0,01	0,08	0,04	1150
03:30	8,58	7,60	65,13	0,21	1,97	1,05	0,37	0,13	0,32	2,77	0,01	0,08	0,04	1146
04:00	8,39	9,84	62,18	0,41	1,84	1,04	0,36	0,11	0,42	2,67	0,02	0,08	0,04	1127
04:30	8,09	4,51	60,98	0,21	1,94	1,05	0,35	0,09	0,19	2,61	0,01	0,08	0,04	1131
05:00	7,38	5,09	70,29	0,23	1,93	1,05	0,31	0,12	0,22	2,97	0,01	0,08	0,04	1139
05:30	8,03	7,57	63,59	0,18	1,97	1,02	0,35	0,06	0,33	2,76	0,01	0,09	0,04	1145
06:00	8,97	11,43	58,02	0,41	1,78	0,72	0,38	0,18	0,49	2,48	0,02	0,08	0,03	1135
06:30	7,50	7,19	63,97	0,29	1,72	0,34	0,32	0,10	0,30	2,71	0,01	0,07	0,01	1135
07:00	8,45	11,43	59,17	0,29	1,72	0,31	0,36	0,09	0,48	2,49	0,01	0,07	0,01	1134
07:30	9,61	26,67	55,08	0,39	1,54	0,32	0,40	0,60	1,12	2,31	0,02	0,06	0,01	1119
08:00	6,40	8,16	55,61	0,33	1,63	0,62	0,27	0,13	0,34	2,30	0,01	0,07	0,03	1144
08:30	6,14	9,53	52,92	0,35	1,92	0,94	0,25	0,07	0,40	2,20	0,01	0,08	0,04	1151
09:00	6,87	9,09	65,28	0,21	2,06	1,00	0,29	0,08	0,38	2,73	0,01	0,09	0,04	1142
09:30	7,78	9,91	56,35	0,21	2,08	1,02	0,33	0,12	0,42	2,40	0,01	0,09	0,04	1160
10:00	8,25	5,36	66,43	0,24	2,05	1,03	0,35	0,32	0,23	2,84	0,01	0,09	0,04	1156
10:30	7,84	6,62	55,95	0,21	2,12	1,05	0,33	0,10	0,28	2,38	0,01	0,09	0,04	1143
11:00	8,41	6,03	68,77	0,20	2,13	1,05	0,36	0,10	0,26	2,94	0,01	0,09	0,04	1140
11:30	7,87	3,63	62,52	0,19	2,15	1,04	0,34	0,09	0,16	2,71	0,01	0,09	0,05	1138
12:00	8,10	4,39	63,41	0,18	2,31	1,05	0,35	0,08	0,19	2,74	0,01	0,10	0,05	1134
12:30	8,38	8,13	64,89	0,20	2,29	1,07	0,35	0,10	0,34	2,73	0,01	0,10	0,05	1121
13:00	7,91	8,15	66,08	0,20	2,00	1,05	0,33	0,11	0,34	2,79	0,01	0,08	0,04	1119
13:30	8,90	12,66	66,63	0,17	1,91	1,04	0,38	0,08	0,54	2,83	0,01	0,08	0,04	1135
14:00	7,97	1,60	72,02	0,19	1,94	1,08	0,34	0,12	0,07	3,05	0,01	0,08	0,05	1147
14:30	7,43	9,39	66,99	0,20	1,89	1,05	0,31	0,06	0,40	2,84	0,01	0,08	0,04	1135
15:00	9,05	16,27	69,06	0,30	1,79	1,05	0,38	0,09	0,69	2,93	0,01	0,08	0,04	1131
15:30	7,03	10,82	67,87	0,26	1,80	1,06	0,30	0,09	0,46	2,86	0,01	0,08	0,04	1146
16:00	7,78	14,99	66,90	0,21	1,76	1,04	0,34	0,12	0,65	2,90	0,01	0,08	0,05	1143
16:30	8,27	10,65	69,62	0,18	1,87	1,07	0,36	0,08	0,46	3,01	0,01	0,08	0,05	1142
17:00	8,65	10,47	64,13	0,19	2,09	1,07	0,37	0,08	0,45	2,76	0,01	0,09	0,05	1146
17:30	8,62	18,79	65,60	0,20	2,01	1,06	0,37	0,22	0,81	2,83	0,01	0,09	0,05	1139
18:00	7,18	9,53	67,77	0,22	1,79	0,73	0,31	0,11	0,42	2,95	0,01	0,08	0,03	1141
18:30	6,89	12,47	67,50	0,26	1,80	0,30	0,30	0,09	0,55	2,96	0,01	0,08	0,01	1141
19:00	8,79	15,42	64,56	0,25	1,86	0,29	0,40	0,24	0,69	2,91	0,01	0,08	0,01	1140
19:30	8,72	9,21	70,01	0,25	1,89	0,30	0,39	0,11	0,41	3,12	0,01	0,08	0,01	1140
20:00	5,80	5,77	60,56	0,22	2,04	0,70	0,25	0,15	0,25	2,65	0,01	0,09	0,03	1132
20:30	7,88	9,56	73,59	0,19	1,98	1,09	0,34	0,10	0,42	3,21	0,01	0,09	0,05	1137
21:00	7,83	9,52	64,89	0,19	1,89	1,08	0,34	0,12	0,42	2,84	0,01	0,08	0,05	1147
21:30	8,85	10,58	65,53	0,19	1,93	1,08	0,39	0,08	0,46	2,87	0,01	0,08	0,05	1137
22:00	7,50	7,20	66,31	0,19	2,00	1,10	0,32	0,10	0,31	2,87	0,01	0,09	0,05	1139
22:30	8,40	24,23	62,07	0,20	2,04	1,09	0,36	0,15	1,04	2,66	0,01	0,09	0,05	1117
23:00	7,64	36,05	63,28	0,21	1,83	1,07	0,32	0,27	1,53	2,69	0,01	0,08	0,05	1119
23:30	5,86	30,46	71,40	0,19	1,83	1,07	0,25	0,23	1,30	3,05	0,01	0,08	0,05	1123
00:00	6,47	38,42	66,81	0,20	1,60	1,07	0,27	0,08	1,61	2,80	0,01	0,07	0,04	1138
min	5,80	1,60	52,92	0,17	1,54	0,29	0,25	0,06	0,07	2,20	0,01	0,06	0,01	1117
max	9,61	38,42	73,59	0,41	2,31	1,10	0,40	0,60	1,61	3,21	0,02	0,10	0,05	1160
moyenne	7,89	11,17	64,37	0,23	1,91	0,93								1138
Total							16,20	19,93	22,91	132,25	0,48	3,92	1,90	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	9,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.