

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.10	17.96	67.09	0.18	1.52	1.07	0.30	0.08	0.76	2.84	0.01	0.06	0.05	1144
01:00	8.65	24.74	64.00	0.38	1.51	1.06	0.37	1.09	1.05	2.72	0.02	0.06	0.04	1133
01:30	8.61	30.00	69.51	0.20	1.45	1.07	0.36	0.08	1.26	2.91	0.01	0.06	0.04	1126
02:00	6.60	61.42	65.37	0.21	1.44	1.05	0.28	0.07	2.58	2.75	0.01	0.06	0.04	1131
02:30	5.34	55.79	65.96	0.24	1.33	1.04	0.22	0.23	2.33	2.76	0.01	0.06	0.04	1136
03:00	4.78	57.34	66.90	0.24	1.34	1.03	0.20	0.12	2.43	2.84	0.01	0.06	0.04	1150
03:30	4.38	42.94	63.37	0.22	1.38	1.05	0.18	0.11	1.81	2.67	0.01	0.06	0.04	1149
04:00	3.55	10.95	67.59	0.25	1.34	1.04	0.15	0.20	0.47	2.93	0.01	0.06	0.04	1168
04:30	3.37	20.11	66.56	0.20	1.39	1.04	0.14	0.08	0.87	2.87	0.01	0.06	0.04	1167
05:00	3.74	45.05	63.96	0.33	1.37	1.05	0.16	0.72	1.93	2.74	0.01	0.06	0.05	1141
05:30	3.54	50.41	56.57	0.61	1.26	1.02	0.15	1.79	2.13	2.39	0.03	0.05	0.04	1127
06:00	3.45	20.58	60.43	0.28	1.18	0.79	0.14	0.15	0.85	2.51	0.01	0.05	0.03	1132
06:30	3.34	31.61	69.17	0.30	1.20	0.43	0.14	0.14	1.33	2.92	0.01	0.05	0.02	1138
07:00	3.61	51.40	65.16	0.31	1.17	0.37	0.16	0.32	2.21	2.81	0.01	0.05	0.02	1133
07:30	3.12	26.96	64.56	0.31	1.17	0.36	0.13	0.25	1.16	2.77	0.01	0.05	0.02	1144
08:00	3.22	18.65	68.24	0.93	1.32	0.70	0.14	0.09	0.80	2.93	0.04	0.06	0.03	1149
08:30	3.01	14.78	68.35	0.29	1.53	1.05	0.13	0.41	0.62	2.86	0.01	0.06	0.04	1149
09:00	3.39	18.78	65.94	0.32	1.53	0.99	0.14	0.39	0.80	2.81	0.01	0.07	0.04	1156
09:30	3.79	15.43	68.87	0.24	1.53	1.03	0.16	0.10	0.66	2.93	0.01	0.07	0.04	1158
10:00	4.63	19.06	64.72	0.24	1.56	1.05	0.20	0.12	0.82	2.78	0.01	0.07	0.04	1155
10:30	6.43	20.10	68.22	0.22	1.52	1.06	0.27	0.11	0.85	2.88	0.01	0.06	0.04	1150
11:00	7.39	15.37	66.59	0.21	1.56	1.06	0.32	0.09	0.66	2.84	0.01	0.07	0.05	1157
11:30	8.89	17.34	66.85	0.77	1.54	1.06	0.38	1.02	0.74	2.85	0.03	0.07	0.05	1165
12:00	8.70	11.93	70.65	0.17	1.60	1.05	0.38	0.09	0.52	3.08	0.01	0.07	0.05	1159
12:30	9.77	13.03	70.12	0.22	1.67	1.09	0.40	0.09	0.53	2.87	0.01	0.07	0.04	1143
13:00	8.61	9.31	66.71	0.22	1.69	1.04	0.36	0.19	0.39	2.77	0.01	0.07	0.04	1141
13:30	8.06	8.45	65.68	0.25	1.74	0.93	0.35	0.10	0.37	2.87	0.01	0.08	0.04	1169
14:00	8.87	16.26	47.83	2.12	1.76	0.95	0.38	0.09	0.70	2.06	0.09	0.08	0.04	1153
14:30	9.31	24.80	78.50	2.52	1.75	0.94	0.40	0.12	1.06	3.36	0.11	0.07	0.04	1135
15:00	7.34	11.65	81.03	0.94	1.60	0.95	0.31	0.08	0.50	3.45	0.04	0.07	0.04	1141
15:30	7.10	11.48	78.07	0.23	1.64	0.96	0.30	0.07	0.48	3.29	0.01	0.07	0.04	1147
16:00	9.11	16.14	65.90	0.21	1.66	0.96	0.38	0.21	0.68	2.77	0.01	0.07	0.04	1136
16:30	8.79	12.14	68.83	1.19	1.60	0.98	0.37	0.52	0.52	2.93	0.05	0.07	0.04	1136
17:00	8.06	25.00	72.29	0.22	1.66	1.05	0.34	0.21	1.05	3.04	0.01	0.07	0.04	1136
17:30	6.76	19.65	67.58	0.20	1.62	1.06	0.29	0.18	0.83	2.85	0.01	0.07	0.04	1136
18:00	7.79	18.64	67.74	0.22	1.55	0.76	0.33	0.05	0.79	2.86	0.01	0.07	0.03	1137
18:30	8.73	22.18	64.39	0.28	1.32	0.29	0.37	0.29	0.95	2.74	0.01	0.06	0.01	1138
19:00	8.31	23.34	69.51	0.27	1.31	0.29	0.35	0.06	0.99	2.94	0.01	0.06	0.01	1135
19:30	7.64	20.95	65.39	0.31	1.43	0.29	0.31	0.15	0.84	2.62	0.01	0.06	0.01	1134
20:00	8.62	25.89	64.22	0.34	1.53	0.67	0.37	0.09	1.12	2.77	0.01	0.07	0.03	1128
20:30	9.98	23.48	68.34	0.21	1.57	1.01	0.42	0.09	1.00	2.90	0.01	0.07	0.04	1133
21:00	8.24	8.75	65.60	0.19	1.67	0.94	0.35	0.07	0.38	2.82	0.01	0.07	0.04	1149
21:30	9.21	16.43	66.69	0.20	1.72	0.95	0.40	0.10	0.72	2.93	0.01	0.08	0.04	1141
22:00	9.20	15.63	66.14	0.20	1.68	0.95	0.40	0.11	0.68	2.86	0.01	0.07	0.04	1143
22:30	9.57	24.78	66.27	0.38	1.67	0.92	0.42	1.02	1.08	2.89	0.02	0.07	0.04	1128
23:00	9.27	16.15	74.92	0.41	1.60	0.92	0.40	0.35	0.70	3.25	0.02	0.07	0.04	1137
23:30	8.55	13.80	68.77	0.28	1.49	0.92	0.36	0.06	0.59	2.92	0.01	0.06	0.04	1142
00:00	10.23	22.72	69.68	0.55	1.39	0.91	0.43	0.42	0.96	2.93	0.02	0.06	0.04	1138
min	3,01	8,45	47,83	0,17	1,17	0,29	0,13	0,05	0,37	2,06	0,01	0,05	0,01	1126
max	10,23	61,42	81,03	2,52	1,76	1,09	0,43	1,79	2,58	3,45	0,11	0,08	0,05	1169
moyenne	6,87	23,32	67,18	0,41	1,50	0,90								1144
Total							14,02	43,82	47,52	137,09	0,84	3,06	1,84	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	21,34			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						99,65	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.