

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,29	2,12	68,00	0,22	1,47	1,05	0,35	0,05	0,09	2,87	0,01	0,06	0,04	1172
01:00	7,72	2,39	63,08	0,80	1,47	1,06	0,33	1,09	0,10	2,68	0,03	0,06	0,05	1161
01:30	8,97	12,07	64,29	3,19	1,36	1,01	0,40	0,45	0,53	2,84	0,14	0,06	0,04	1164
02:00	8,74	10,06	66,83	0,38	1,38	1,03	0,38	1,29	0,44	2,91	0,02	0,06	0,04	1142
02:30	7,62	7,59	65,39	0,29	1,28	1,04	0,33	0,36	0,33	2,82	0,01	0,06	0,04	1136
03:00	7,25	5,78	64,24	0,48	1,26	1,05	0,31	1,37	0,25	2,74	0,02	0,05	0,05	1132
03:30	8,56	9,10	71,86	0,37	1,21	1,07	0,36	0,07	0,39	3,05	0,02	0,05	0,05	1137
04:00	8,41	8,85	65,60	0,80	1,21	1,07	0,36	1,52	0,38	2,79	0,03	0,05	0,05	1142
04:30	7,31	3,59	78,28	0,28	1,19	1,07	0,32	0,08	0,15	3,38	0,01	0,05	0,05	1145
05:00	7,98	3,34	69,79	0,21	1,23	1,10	0,34	0,09	0,14	2,94	0,01	0,05	0,05	1147
05:30	7,61	8,97	65,49	0,18	1,26	1,05	0,34	0,11	0,40	2,91	0,01	0,06	0,05	1155
06:00	7,72	3,34	70,97	0,34	1,24	0,69	0,35	0,07	0,15	3,19	0,02	0,06	0,03	1176
06:30	7,79	8,08	67,36	0,26	1,46	0,17	0,35	0,07	0,36	3,03	0,01	0,07	0,01	1154
07:00	8,29	9,09	65,41	0,27	1,50	0,18	0,37	0,08	0,41	2,93	0,01	0,07	0,01	1147
07:30	7,82	7,43	64,34	0,35	1,53	0,17	0,35	0,09	0,33	2,88	0,02	0,07	0,01	1135
08:00	9,11	16,77	61,53	0,37	1,64	0,66	0,40	0,81	0,73	2,69	0,02	0,07	0,03	1118
08:30	7,75	5,13	65,33	0,31	1,68	1,08	0,33	0,38	0,22	2,76	0,01	0,07	0,05	1124
09:00	8,12	13,69	64,91	1,29	1,56	1,06	0,34	0,09	0,58	2,73	0,05	0,07	0,04	1133
09:30	7,80	9,94	69,46	0,33	1,49	1,08	0,33	0,45	0,41	2,90	0,01	0,06	0,04	1137
10:00	7,06	5,48	69,32	0,17	1,51	1,09	0,30	0,08	0,23	2,91	0,01	0,06	0,05	1145
10:30	7,93	7,71	67,67	0,17	1,54	1,09	0,34	0,08	0,33	2,92	0,01	0,07	0,05	1150
11:00	8,47	25,25	61,94	0,47	1,54	1,16	0,36	0,88	1,08	2,66	0,02	0,07	0,05	1133
11:30	8,19	32,29	70,72	2,36	1,48	1,18	0,35	0,09	1,37	3,00	0,10	0,06	0,05	1137
12:00	6,32	8,71	71,59	0,16	1,56	1,21	0,27	0,08	0,37	3,02	0,01	0,07	0,05	1145
12:30	7,98	12,33	64,47	0,15	1,50	1,20	0,34	0,09	0,53	2,75	0,01	0,06	0,05	1149
13:00	8,46	8,16	66,36	0,16	1,50	1,19	0,37	0,20	0,35	2,87	0,01	0,06	0,05	1152
13:30	8,95	15,04	64,53	0,21	1,49	1,18	0,38	0,55	0,64	2,74	0,01	0,06	0,05	1149
14:00	6,56	12,17	66,79	0,19	1,39	1,21	0,28	0,07	0,51	2,81	0,01	0,06	0,05	1153
14:30	7,30	51,80	66,10	0,18	1,44	1,17	0,30	0,04	2,16	2,75	0,01	0,06	0,05	1137
15:00	6,49	29,34	68,83	0,16	1,40	1,18	0,27	0,07	1,23	2,89	0,01	0,06	0,05	1160
15:30	6,59	25,42	67,12	0,15	1,46	1,18	0,28	0,07	1,07	2,83	0,01	0,06	0,05	1156
16:00	8,43	47,15	65,62	0,16	1,47	1,18	0,36	0,21	2,00	2,79	0,01	0,06	0,05	1143
16:30	6,44	46,79	65,57	1,02	1,32	1,15	0,27	0,25	2,00	2,80	0,04	0,06	0,05	1163
17:00	5,43	23,07	75,48	0,64	1,37	1,14	0,23	0,57	0,97	3,16	0,03	0,06	0,05	1151
17:30	8,77	15,13	75,15	0,37	1,30	1,16	0,36	0,05	0,62	3,09	0,02	0,05	0,05	1150
18:00	8,07	9,98	71,31	0,17	1,23	0,78	0,34	0,06	0,42	3,01	0,01	0,05	0,03	1157
18:30	8,01	11,48	61,53	0,21	1,17	0,28	0,35	0,24	0,50	2,66	0,01	0,05	0,01	1156
19:00	8,97	9,94	65,58	0,21	1,16	0,28	0,38	0,15	0,42	2,80	0,01	0,05	0,01	1148
19:30	8,80	9,54	65,00	0,22	1,10	0,28	0,39	0,07	0,42	2,85	0,01	0,05	0,01	1159
20:00	6,95	6,47	67,27	0,18	1,23	0,75	0,30	0,09	0,28	2,91	0,01	0,05	0,03	1151
20:30	8,70	8,76	64,51	0,15	1,28	1,17	0,37	0,20	0,38	2,77	0,01	0,05	0,05	1149
21:00	9,73	13,30	66,30	0,21	1,26	1,16	0,41	0,19	0,57	2,82	0,01	0,05	0,05	1138
21:30	9,76	14,22	65,36	0,25	1,18	1,16	0,41	0,28	0,60	2,75	0,01	0,05	0,05	1134
22:00	7,41	3,15	67,51	0,40	1,18	1,20	0,31	0,06	0,13	2,80	0,02	0,05	0,05	1150
22:30	8,15	11,56	65,58	0,28	1,22	1,16	0,34	0,07	0,48	2,75	0,01	0,05	0,05	1141
23:00	8,15	8,96	65,58	0,23	1,16	1,07	0,34	0,30	0,38	2,77	0,01	0,05	0,04	1136
23:30	8,20	12,63	67,28	0,19	1,17	1,04	0,34	0,15	0,53	2,83	0,01	0,05	0,04	1129
00:00	8,06	17,27	67,66	0,19	1,14	1,04	0,34	0,19	0,73	2,85	0,01	0,05	0,04	1141
min	5,43	2,12	61,53	0,15	1,10	0,17	0,23	0,04	0,09	2,66	0,01	0,05	0,01	1118
max	9,76	51,80	78,28	3,19	1,68	1,21	0,41	1,52	2,16	3,38	0,14	0,07	0,05	1176
moyenne	7,94	13,55	67,08	0,42	1,36	0,97								1147
Total							16,30	41,41	27,68	137,58	0,87	2,78	1,99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	20,14			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.