

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.92	27.09	66.75	0.18	1.15	1.03	0.33	0.13	1.13	2.79	0.01	0.05	0.04	1145
01:00	7.00	37.27	70.02	0.20	1.17	1.05	0.29	0.06	1.56	2.93	0.01	0.05	0.04	1147
01:30	5.74	32.41	65.61	0.31	1.17	1.04	0.25	0.08	1.39	2.80	0.01	0.05	0.04	1150
02:00	5.31	41.70	64.97	0.19	1.19	1.04	0.23	0.07	1.79	2.78	0.01	0.05	0.04	1162
02:30	5.05	26.28	70.18	0.19	1.16	1.06	0.22	0.07	1.12	3.00	0.01	0.05	0.05	1160
03:00	4.32	32.39	64.59	0.20	1.24	1.06	0.19	0.10	1.40	2.80	0.01	0.05	0.05	1163
03:30	4.85	45.95	66.46	0.19	1.25	1.06	0.21	0.09	2.01	2.90	0.01	0.05	0.05	1160
04:00	4.75	38.63	69.34	0.20	1.32	1.08	0.20	0.09	1.66	2.98	0.01	0.06	0.05	1146
04:30	4.56	24.57	64.63	0.17	1.39	1.08	0.20	0.07	1.07	2.82	0.01	0.06	0.05	1162
05:00	4.46	38.21	64.37	0.19	1.42	1.08	0.19	0.13	1.65	2.79	0.01	0.06	0.05	1149
05:30	4.64	33.41	68.36	0.20	1.40	1.08	0.20	0.17	1.43	2.93	0.01	0.06	0.05	1135
06:00	4.54	15.42	64.05	0.26	1.28	0.70	0.20	0.14	0.68	2.83	0.01	0.06	0.03	1137
06:30	5.34	32.17	65.26	0.37	0.93	0.17	0.24	0.22	1.44	2.92	0.02	0.04	0.01	1113
07:00	7.46	20.37	65.82	0.30	0.92	0.17	0.33	0.18	0.90	2.90	0.01	0.04	0.01	1126
07:30	7.58	22.49	71.41	0.88	0.90	0.17	0.34	0.11	1.00	3.18	0.04	0.04	0.01	1127
08:00	8.24	27.16	69.49	0.23	1.13	0.65	0.36	0.11	1.18	3.01	0.01	0.05	0.03	1123
08:30	7.97	24.72	63.20	0.19	1.29	1.05	0.34	0.28	1.06	2.70	0.01	0.06	0.04	1124
09:00	9.31	34.47	61.15	0.67	1.25	1.03	0.39	1.22	1.46	2.58	0.03	0.05	0.04	1120
09:30	8.33	23.90	61.82	0.24	1.23	1.04	0.35	0.08	0.99	2.57	0.01	0.05	0.04	1135
10:00	6.87	10.90	67.32	0.18	1.28	1.06	0.29	0.31	0.47	2.88	0.01	0.05	0.05	1148
10:30	8.37	15.90	68.28	0.19	1.26	1.09	0.36	0.07	0.69	2.97	0.01	0.05	0.05	1152
11:00	8.67	14.33	65.52	0.16	1.30	1.19	0.37	0.09	0.61	2.78	0.01	0.06	0.05	1130
11:30	9.47	19.36	61.90	0.37	1.23	1.15	0.40	1.30	0.82	2.63	0.02	0.05	0.05	1129
12:00	7.62	10.86	69.16	0.86	1.20	1.14	0.32	0.23	0.46	2.94	0.04	0.05	0.05	1137
12:30	6.27	10.58	71.64	0.20	1.24	1.17	0.26	0.25	0.44	2.99	0.01	0.05	0.05	1132
13:00	9.00	23.33	66.13	0.21	1.20	1.17	0.38	0.67	0.98	2.78	0.01	0.05	0.05	1139
13:30	9.41	19.02	59.46	0.48	1.20	1.17	0.40	0.18	0.80	2.50	0.02	0.05	0.05	1132
14:00	6.26	2.61	68.46	0.18	1.26	1.25	0.25	0.07	0.11	2.78	0.01	0.05	0.05	1137
14:30	7.28	11.36	64.83	0.17	1.23	1.17	0.31	0.22	0.49	2.79	0.01	0.05	0.05	1139
15:00	8.91	9.83	67.40	0.15	1.20	1.19	0.38	0.09	0.42	2.89	0.01	0.05	0.05	1134
15:30	10.11	18.40	66.26	0.20	1.22	1.18	0.44	0.54	0.80	2.87	0.01	0.05	0.05	1130
16:00	9.60	14.16	62.32	0.19	1.21	1.17	0.40	0.27	0.59	2.61	0.01	0.05	0.05	1124
16:30	9.42	15.92	71.61	0.21	1.19	1.16	0.40	0.12	0.67	3.03	0.01	0.05	0.05	1132
17:00	7.84	25.15	67.11	0.37	1.19	1.18	0.32	0.17	1.04	2.77	0.02	0.05	0.05	1123
17:30	7.31	27.32	63.35	0.49	1.18	1.18	0.31	0.14	1.15	2.67	0.02	0.05	0.05	1134
18:00	8.50	21.74	69.48	0.19	1.15	0.79	0.37	0.19	0.93	2.99	0.01	0.05	0.03	1147
18:30	8.38	30.42	63.66	0.21	0.96	0.29	0.37	0.07	1.34	2.81	0.01	0.04	0.01	1148
19:00	8.69	24.60	64.39	0.64	0.97	0.29	0.38	1.28	1.08	2.83	0.03	0.04	0.01	1138
19:30	9.34	22.21	77.12	0.23	0.95	0.29	0.41	0.08	0.96	3.35	0.01	0.04	0.01	1144
20:00	8.66	11.13	67.46	0.16	1.16	0.77	0.38	0.09	0.49	2.95	0.01	0.05	0.03	1162
20:30	10.28	18.06	64.04	0.26	1.33	1.19	0.45	0.77	0.79	2.79	0.01	0.06	0.05	1149
21:00	8.82	18.11	66.91	0.15	1.37	1.19	0.38	0.08	0.78	2.89	0.01	0.06	0.05	1131
21:30	8.37	20.67	65.35	0.17	1.34	1.20	0.35	0.12	0.87	2.76	0.01	0.06	0.05	1136
22:00	8.47	13.48	67.16	0.20	1.32	1.22	0.35	0.08	0.56	2.81	0.01	0.06	0.05	1148
22:30	9.78	20.25	65.72	0.16	1.33	1.16	0.42	0.07	0.87	2.82	0.01	0.06	0.05	1151
23:00	9.06	13.85	68.33	0.16	1.38	1.13	0.39	0.09	0.59	2.91	0.01	0.06	0.05	1140
23:30	9.64	31.69	61.47	0.54	1.33	1.05	0.42	0.74	1.39	2.69	0.02	0.06	0.05	1138
00:00	8.73	19.86	75.63	0.47	1.30	1.09	0.37	0.09	0.84	3.20	0.02	0.06	0.05	1134
min	4,32	2,61	59,46	0,15	0,90	0,17	0,19	0,06	0,11	2,50	0,01	0,04	0,01	1113
max	10,28	45,95	77,12	0,88	1,42	1,25	0,45	1,30	2,01	3,35	0,04	0,06	0,05	1163
moyenne	7,64	22,79	66,56	0,28	1,21	0,98								1140
Total							15,69	35,73	46,96	136,90	0,58	2,49	2,00	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	17,35			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.