

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.48	15.42	68.68	0.21	1.30	1.05	0.32	0.13	0.66	2.92	0.01	0.06	0.04	1137
01:00	8.36	16.15	66.61	0.16	1.30	1.07	0.35	0.09	0.68	2.82	0.01	0.06	0.05	1141
01:30	6.35	5.67	66.83	0.16	1.34	1.06	0.27	0.16	0.24	2.88	0.01	0.06	0.05	1157
02:00	7.38	5.16	67.98	0.22	1.38	1.07	0.32	0.08	0.22	2.94	0.01	0.06	0.05	1148
02:30	8.19	9.50	63.57	0.17	1.33	1.04	0.35	0.17	0.41	2.75	0.01	0.06	0.05	1161
03:00	7.83	5.05	69.27	0.15	1.38	1.07	0.33	0.07	0.21	2.93	0.01	0.06	0.05	1163
03:30	8.30	5.77	64.38	0.17	1.42	1.05	0.36	0.13	0.25	2.79	0.01	0.06	0.05	1157
04:00	8.12	8.77	64.00	0.17	1.39	1.03	0.35	0.16	0.38	2.78	0.01	0.06	0.04	1160
04:30	8.25	8.55	68.58	0.17	1.36	1.05	0.35	0.06	0.36	2.89	0.01	0.06	0.04	1163
05:00	8.25	5.13	65.92	0.14	1.40	1.04	0.36	0.10	0.22	2.84	0.01	0.06	0.04	1172
05:30	8.86	7.96	68.76	0.22	1.43	1.06	0.38	0.07	0.34	2.93	0.01	0.06	0.04	1153
06:00	6.62	3.34	64.40	0.20	1.37	0.69	0.29	0.10	0.15	2.83	0.01	0.06	0.03	1160
06:30	7.74	10.22	66.31	0.23	1.23	0.17	0.35	0.07	0.46	2.97	0.01	0.06	0.01	1154
07:00	9.29	11.16	66.19	0.32	1.21	0.17	0.42	0.10	0.50	2.97	0.01	0.05	0.01	1147
07:30	7.43	6.82	63.61	0.23	1.25	0.17	0.33	0.19	0.30	2.84	0.01	0.06	0.01	1152
08:00	8.03	8.79	64.65	0.19	1.33	0.64	0.35	0.08	0.38	2.82	0.01	0.06	0.03	1132
08:30	8.65	10.26	65.84	0.22	1.27	1.05	0.37	0.27	0.44	2.82	0.01	0.05	0.04	1140
09:00	7.69	5.66	66.95	0.15	1.31	1.06	0.33	0.11	0.24	2.83	0.01	0.06	0.05	1153
09:30	8.08	11.04	68.50	0.17	1.26	1.06	0.34	0.24	0.46	2.88	0.01	0.05	0.04	1140
10:00	8.54	11.09	67.39	0.17	1.26	1.05	0.36	0.07	0.47	2.84	0.01	0.05	0.04	1146
10:30	8.03	4.74	66.08	0.15	1.27	1.06	0.34	0.06	0.20	2.81	0.01	0.05	0.05	1151
11:00	7.79	9.09	66.28	0.14	1.30	1.05	0.34	0.07	0.39	2.88	0.01	0.06	0.05	1151
11:30	8.18	11.71	63.03	0.21	1.26	1.04	0.35	0.15	0.50	2.70	0.01	0.05	0.04	1148
12:00	7.82	16.14	62.97	1.53	1.21	1.04	0.34	0.15	0.70	2.73	0.07	0.05	0.04	1145
12:30	8.37	14.24	59.67	2.63	1.19	1.11	0.36	2.25	0.62	2.60	0.11	0.05	0.05	1147
13:00	8.07	15.23	75.99	0.29	1.16	1.16	0.33	0.07	0.61	3.07	0.01	0.05	0.05	1146
13:30	7.99	12.26	67.24	0.16	1.14	1.17	0.33	0.09	0.50	2.77	0.01	0.05	0.05	1152
14:00	7.18	3.95	65.23	0.26	1.15	1.19	0.30	0.09	0.17	2.75	0.01	0.05	0.05	1169
14:30	8.80	11.99	69.73	0.16	1.16	1.16	0.38	0.07	0.51	2.98	0.01	0.05	0.05	1157
15:00	8.49	10.71	65.15	0.14	1.16	1.17	0.36	0.08	0.46	2.80	0.01	0.05	0.05	1148
15:30	7.70	10.60	65.74	0.15	1.20	1.18	0.33	0.11	0.46	2.82	0.01	0.05	0.05	1138
16:00	8.66	13.89	68.93	0.16	1.24	1.19	0.37	0.11	0.60	2.96	0.01	0.05	0.05	1126
16:30	7.94	10.14	66.57	0.25	1.22	1.20	0.34	0.07	0.43	2.85	0.01	0.05	0.05	1129
17:00	7.21	5.32	68.99	0.15	1.24	1.21	0.31	0.08	0.23	2.97	0.01	0.05	0.05	1136
17:30	8.16	13.71	63.18	0.16	1.33	1.20	0.35	0.16	0.60	2.75	0.01	0.06	0.05	1126
18:00	8.57	18.43	65.99	0.26	1.17	0.80	0.37	0.15	0.80	2.87	0.01	0.05	0.03	1122
18:30	7.28	19.55	66.05	0.24	1.15	0.29	0.32	0.32	0.85	2.86	0.01	0.05	0.01	1117
19:00	7.07	20.19	66.43	0.22	1.09	0.29	0.31	0.07	0.87	2.87	0.01	0.05	0.01	1125
19:30	7.80	26.88	65.03	0.24	1.10	0.29	0.33	0.11	1.14	2.76	0.01	0.05	0.01	1128
20:00	8.03	29.76	62.78	0.37	1.23	0.76	0.34	0.08	1.27	2.68	0.02	0.05	0.03	1129
20:30	7.82	24.53	67.21	0.19	1.45	1.20	0.33	0.24	1.02	2.80	0.01	0.06	0.05	1132
21:00	8.42	20.99	68.59	0.15	1.45	1.19	0.36	0.06	0.89	2.90	0.01	0.06	0.05	1134
21:30	8.54	12.72	68.21	0.14	1.44	1.20	0.36	0.07	0.54	2.88	0.01	0.06	0.05	1134
22:00	7.82	6.63	63.58	0.21	1.42	1.23	0.33	0.30	0.28	2.69	0.01	0.06	0.05	1139
22:30	9.28	21.22	64.80	0.21	1.43	1.18	0.40	0.37	0.92	2.80	0.01	0.06	0.05	1134
23:00	7.83	16.23	67.48	0.22	1.40	1.19	0.33	0.35	0.68	2.84	0.01	0.06	0.05	1123
23:30	7.50	12.85	67.80	0.22	1.44	1.18	0.32	0.16	0.54	2.87	0.01	0.06	0.05	1125
00:00	8.14	19.76	63.66	0.42	1.36	1.11	0.35	1.24	0.84	2.70	0.02	0.06	0.05	1130
min	6,35	3,34	59,67	0,14	1,09	0,17	0,27	0,06	0,15	2,60	0,01	0,05	0,01	1117
max	9,29	29,76	75,99	2,63	1,45	1,23	0,42	2,25	1,27	3,07	0,11	0,06	0,05	1172
moyenne	8,00	12,19	66,27	0,28	1,29	0,97								1143
Total							16,45	32,41	25,02	136,24	0,58	2,65	1,99	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	14,73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.