

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.07	19.46	79.34	0.33	1.32	1.13	0.34	0.16	0.81	3.32	0.01	0.06	0.05	1125
01:00	8.15	16.95	73.21	3.58	1.27	1.07	0.35	0.74	0.72	3.10	0.15	0.05	0.05	1134
01:30	9.00	16.80	62.35	0.22	1.31	1.06	0.37	0.27	0.69	2.56	0.01	0.05	0.04	1122
02:00	7.81	14.13	66.78	0.23	1.26	1.05	0.32	0.91	0.58	2.73	0.01	0.05	0.04	1126
02:30	7.97	17.30	69.11	0.18	1.25	1.04	0.33	0.12	0.71	2.84	0.01	0.05	0.04	1128
03:00	8.08	11.51	66.02	0.16	1.24	1.05	0.33	0.04	0.47	2.72	0.01	0.05	0.04	1141
03:30	8.43	9.21	70.74	0.48	1.27	1.03	0.36	1.76	0.39	2.99	0.02	0.05	0.04	1137
04:00	7.70	7.40	64.26	0.18	1.26	1.06	0.32	0.09	0.31	2.70	0.01	0.05	0.04	1131
04:30	7.65	9.20	66.07	0.17	1.30	1.05	0.33	0.09	0.39	2.83	0.01	0.06	0.05	1134
05:00	8.32	16.04	66.12	0.21	1.25	1.06	0.36	0.24	0.69	2.83	0.01	0.05	0.05	1122
05:30	7.53	9.18	67.58	0.22	1.26	1.06	0.32	1.10	0.39	2.88	0.01	0.05	0.05	1133
06:00	7.07	7.51	71.07	0.25	1.17	0.70	0.31	0.28	0.33	3.10	0.01	0.05	0.03	1123
06:30	8.58	12.62	64.49	0.26	1.00	0.17	0.38	0.27	0.57	2.85	0.01	0.04	0.01	1117
07:00	7.66	8.53	66.08	0.26	1.03	0.17	0.33	0.33	0.37	2.87	0.01	0.04	0.01	1116
07:30	7.91	10.47	62.88	0.28	0.98	0.17	0.34	0.50	0.45	2.72	0.01	0.04	0.01	1118
08:00	8.74	5.05	71.02	0.20	1.08	0.66	0.37	0.09	0.21	3.00	0.01	0.05	0.03	1117
08:30	7.41	3.98	63.62	0.17	1.15	1.06	0.32	0.17	0.17	2.73	0.01	0.05	0.05	1139
09:00	8.45	7.73	66.86	0.16	1.13	1.06	0.36	0.16	0.33	2.84	0.01	0.05	0.05	1126
09:30	7.87	7.52	67.95	0.16	1.18	1.07	0.33	0.13	0.32	2.87	0.01	0.05	0.04	1124
10:00	7.65	5.52	66.84	0.15	1.16	1.06	0.33	0.23	0.24	2.88	0.01	0.05	0.05	1121
10:30	8.46	6.73	61.82	0.17	1.20	1.06	0.36	0.43	0.29	2.62	0.01	0.05	0.04	1130
11:00	8.69	7.36	58.23	0.20	1.13	1.04	0.36	0.14	0.31	2.44	0.01	0.05	0.04	1136
11:30	8.28	9.90	55.80	0.19	1.09	1.03	0.33	0.11	0.40	2.25	0.01	0.04	0.04	1145
12:00	8.55	8.16	63.38	0.26	1.07	1.02	0.35	0.65	0.33	2.59	0.01	0.04	0.04	1148
12:30	7.62	10.91	60.79	0.44	1.10	1.03	0.31	0.80	0.45	2.50	0.02	0.05	0.04	1146
13:00	7.22	8.13	61.99	0.19	1.11	1.05	0.30	0.39	0.34	2.56	0.01	0.05	0.04	1140
13:30	8.56	10.03	79.61	1.07	1.02	1.07	0.36	1.05	0.42	3.32	0.04	0.04	0.04	1144
14:00	7.73	5.06	61.99	0.25	1.07	1.20	0.32	0.19	0.21	2.54	0.01	0.04	0.05	1142
14:30	8.59	13.00	66.90	0.21	1.07	1.19	0.35	0.08	0.53	2.72	0.01	0.04	0.05	1137
15:00	7.89	9.20	66.61	0.17	1.03	1.18	0.32	0.15	0.38	2.74	0.01	0.04	0.05	1142
15:30	8.00	11.17	68.97	0.17	1.07	1.16	0.34	0.09	0.47	2.91	0.01	0.05	0.05	1136
16:00	7.95	6.07	70.76	0.16	1.08	1.20	0.33	0.07	0.25	2.95	0.01	0.05	0.05	1148
16:30	7.48	3.63	65.87	0.16	1.11	1.18	0.32	0.08	0.16	2.86	0.01	0.05	0.05	1146
17:00	8.21	5.75	65.28	0.15	1.17	1.20	0.35	0.13	0.25	2.81	0.01	0.05	0.05	1150
17:30	7.76	12.38	62.88	0.17	1.26	1.18	0.34	0.33	0.54	2.74	0.01	0.05	0.05	1128
18:00	9.12	21.33	63.72	0.20	1.23	0.80	0.36	0.24	0.84	2.51	0.01	0.05	0.03	1108
18:30	6.88	10.35	61.39	0.34	1.22	1.02	0.29	0.45	0.44	2.63	0.01	0.05	0.04	1119
19:00	8.00	16.66	65.99	0.20	1.24	1.19	0.33	0.05	0.68	2.68	0.01	0.05	0.05	1114
19:30	9.16	13.82	68.34	0.17	1.19	1.18	0.38	0.16	0.57	2.82	0.01	0.05	0.05	1123
20:00	7.54	4.96	68.90	0.15	1.20	1.18	0.32	0.10	0.21	2.90	0.01	0.05	0.05	1139
20:30	7.33	5.88	65.49	0.22	1.22	1.17	0.31	0.46	0.25	2.80	0.01	0.05	0.05	1157
21:00	8.46	5.73	70.45	0.16	1.26	1.19	0.36	0.06	0.24	2.96	0.01	0.05	0.05	1146
21:30	8.30	2.40	68.84	0.16	1.25	1.21	0.35	0.07	0.10	2.94	0.01	0.05	0.05	1141
22:00	7.60	1.92	60.70	0.19	1.36	1.21	0.33	0.19	0.08	2.66	0.01	0.06	0.05	1156
22:30	8.52	8.60	67.09	0.23	1.40	1.18	0.37	0.39	0.37	2.92	0.01	0.06	0.05	1130
23:00	8.97	5.18	65.36	0.17	1.42	1.21	0.39	0.12	0.22	2.83	0.01	0.06	0.05	1124
23:30	7.21	5.79	64.87	0.66	1.45	1.21	0.31	0.07	0.25	2.82	0.03	0.06	0.05	1130
00:00	8.23	6.74	62.97	0.18	1.48	1.22	0.35	0.16	0.29	2.70	0.01	0.06	0.05	1114
min	6,88	1,92	55,80	0,15	0,98	0,17	0,29	0,04	0,08	2,25	0,01	0,04	0,01	1108
max	9,16	21,33	79,61	3,58	1,48	1,22	0,39	1,76	0,84	3,32	0,15	0,06	0,05	1157
moyenne	8,05	9,44	66,19	0,31	1,20	1,03								1133
Total							16,30	45,25	19,01	134,08	0,63	2,42	2,09	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	21,40			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.