

Rapport DREAL Mensuel: avril 2019



UVE	Mesures corrigées a 10% d'O2 - IC 95%							Flux massique en kg							Process	Compteur				
	HCl	CO		SO2	NOx	COT	NH3	Pouss lores	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3		Q-Pouss	T2S	VLE 30 min dépass.	Indispo AMS	Indispo Pouss
Ligne 1	mg/Nm3	mg/Nm3	moy 10min	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	hh:mm	hh:mm	hh:mm	%
Unité	9	45	95%	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0					
VLE Jour	60			200	400	20	30	30								850,00				85%
VLE 30 min		150						150												
Autre seuil		24h		24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h		24h	24h	24h	24h
Moy.		24h		24h	24h	24h	24h	24h												24h
01.04.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off
02.04.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off
03.04.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off
04.04.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off
05.04.19	Off	Off	100,00	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	00:00	00:00	00:00	Off
06.04.19	5,76	19,29	100,00	15,20	58,12	1,61	4,97	1,11	1,59	4,85	4,33	15,90	0,42	1,28	0,30	1111	00:00	00:10	00:00	95,24
07.04.19	6,92	16,40	100,00	35,04	67,90	0,65	1,23	0,90	13,66	32,14	69,19	134,15	1,27	2,42	1,78	1116	00:00	00:30	00:00	98,60
08.04.19	6,28	22,46	99,31	24,86	63,60	0,60	0,67	0,54	13,08	48,53	51,25	131,56	1,24	1,38	1,10	1128	00:00	00:00	00:00	100,00
09.04.19	7,44	12,71	100,00	20,86	65,30	0,30	1,03	0,88	15,39	26,35	42,92	134,90	0,62	2,13	1,81	1132	00:00	00:00	00:00	99,72
10.04.19	7,12	12,22	100,00	20,34	65,60	0,16	1,06	0,85	14,69	25,34	41,86	135,31	0,33	2,18	1,75	1134	00:00	00:00	00:00	99,65
11.04.19	6,34	11,15	100,00	28,84	65,48	0,11	1,11	0,87	13,01	22,94	59,20	134,28	0,23	2,28	1,78	1129	00:00	00:00	00:00	98,68
12.04.19	6,81	14,39	100,00	29,41	66,35	0,12	1,20	0,85	13,90	29,42	60,05	135,37	0,24	2,44	1,74	1132	00:00	00:00	00:00	100,00
13.04.19	4,28	18,82	100,00	33,25	65,89	0,25	1,10	0,81	8,69	38,47	67,51	133,68	0,52	2,22	1,65	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
14.04.19	4,84	23,08	100,00	34,87	65,50	0,27	1,01	0,80	9,81	46,84	70,66	132,52	0,56	2,05	1,62	1135	00:00	00:00	00:00	100,00
15.04.19	6,50	17,15	99,31	28,31	64,58	0,40	1,11	0,72	13,42	37,42	58,07	133,13	0,82	2,28	1,48	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
16.04.19	7,89	17,09	100,00	16,31	64,12	0,41	0,85	0,89	16,10	34,80	33,08	130,82	0,83	1,73	1,81	1138	00:00	00:00	00:00	100,00
17.04.19	7,80	14,24	97,93	13,05	65,05	0,38	1,06	0,90	15,85	35,30	26,36	132,13	0,78	2,15	1,82	1140	00:00	00:00	00:00	100,00
18.04.19	7,93	16,22	98,62	17,49	66,89	0,44	1,08	0,94	16,14	39,19	35,61	136,03	0,90	2,19	1,91	1136	00:00	00:00	00:00	100,00
19.04.19	6,92	18,36	100,00	28,06	64,99	0,35	1,02	0,95	14,10	37,46	57,28	132,33	0,72	2,08	1,93	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
20.04.19	7,75	15,63	100,00	22,37	65,38	0,37	1,00	0,96	15,75	31,97	45,41	132,62	0,76	2,02	1,95	1137	00:00	00:00	00:00	100,00
21.04.19	7,86	16,01	100,00	18,87	66,71	0,34	1,05	0,81	16,12	33,00	38,70	136,79	0,70	2,14	1,65	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
22.04.19	6,94	19,18	100,00	30,60	61,08	0,50	0,94	0,36	14,33	39,95	63,15	126,14	1,04	1,94	0,74	1141	00:00	00:00	00:00	99,65
23.04.19	6,19	15,77	100,00	30,65	64,92	0,22	1,26	0,96	12,78	32,57	63,25	133,83	0,46	2,61	1,97	1144	00:00	00:00	00:00	100,00
24.04.19	7,12	13,44	99,31	22,55	64,84	0,21	1,59	0,93	14,77	30,27	46,86	134,61	0,44	3,30	1,92	1140	00:00	00:00	00:00	99,72
25.04.19	7,74	11,03	100,00	16,92	65,20	0,15	1,61	0,91	16,12	23,02	35,12	135,77	0,31	3,36	1,90	1150	00:00	00:00	00:00	100,00
26.04.19	7,76	10,36	100,00	14,81	66,02	0,13	1,74	0,91	16,08	21,39	30,74	136,71	0,27	3,61	1,88	1149	00:00	00:00	00:00	100,00
27.04.19	7,94	8,00	100,00	14,30	65,84	0,08	1,80	0,94	16,40	16,57	29,55	135,90	0,17	3,72	1,94	1142	00:00	00:00	00:00	100,00
28.04.19	8,02	13,36	100,00	23,58	65,02	0,18	1,81	1,03	16,30	26,97	47,98	132,27	0,38	3,69	2,10	1140	00:00	00:30	00:00	100,00
29.04.19	7,74	21,64	98,62	14,69	66,74	0,34	1,43	0,98	15,58	49,86	29,54	134,28	0,68	2,88	1,98	1137	00:00	00:30	00:00	100,00
30.04.19	7,76	11,39	100,00	16,67	64,57	0,26	1,67	0,96	15,82	23,08	33,91	131,54	0,53	3,40	1,95	1133	00:00	00:30	00:00	100,00
min	4,28	8,00	97,93	13,05	58,12	0,08	0,67	0,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1111					
max	8,02	23,08	100,00	35,04	67,90	1,61	4,97	1,11	16,40	49,86	70,66	136,79	1,27	3,72	2,10	1150				
moy	7,07	15,44	99,77	23,15	65,27	0,31	1,25	0,86							1136					99,65
Total									349,5	787,7	1141,6	3222,6	15,2	61,5	42,5			00:00	00:00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes Européennes et Françaises.

01 au 05 avril 2019 UVE en arrêt technique programmé

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres	Total Mois	Total An	
Compteur dépassement VLE	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre de jour CO non respect du 95%	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Compteur indisponibilité AMS	60H/An	02:10									02:40
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An								00:00		00:00
Nombre moyennes jours invalide	/	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel									99,81	99,80

Off = Arrêt Incineration
 Bleu = Valeur invalide de défaut ou maintena
 Rouge = Moyenne en dépassement