

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.59	2.45	64.02	0.18	1.13	1.18	0.33	0.16	0.11	2.82	0.01	0.05	0.05	1146
01:00	8.28	3.96	66.44	0.57	1.12	1.19	0.36	0.26	0.17	2.89	0.02	0.05	0.05	1130
01:30	7.97	3.08	67.56	0.17	1.17	1.21	0.34	0.09	0.13	2.84	0.01	0.05	0.05	1141
02:00	7.69	3.06	66.31	0.20	1.10	1.19	0.33	0.10	0.13	2.85	0.01	0.05	0.05	1137
02:30	8.09	3.54	67.54	0.16	1.08	1.20	0.35	0.08	0.15	2.89	0.01	0.05	0.05	1147
03:00	8.16	1.33	69.06	0.20	1.10	1.22	0.35	0.12	0.06	2.97	0.01	0.05	0.05	1154
03:30	6.98	1.13	65.66	0.16	1.09	1.19	0.31	0.09	0.05	2.88	0.01	0.05	0.05	1151
04:00	7.93	3.65	64.05	0.22	1.10	1.19	0.35	0.11	0.16	2.80	0.01	0.05	0.05	1139
04:30	7.84	1.73	68.16	0.18	1.09	1.22	0.34	0.07	0.07	2.93	0.01	0.05	0.05	1151
05:00	7.52	2.16	66.58	0.22	1.04	1.19	0.33	0.11	0.09	2.93	0.01	0.05	0.05	1149
05:30	8.26	2.25	70.14	0.18	1.07	1.18	0.36	0.10	0.10	3.06	0.01	0.05	0.05	1154
06:00	7.31	3.38	67.50	0.27	0.93	0.78	0.32	0.14	0.15	2.94	0.01	0.04	0.03	1145
06:30	8.07	9.22	66.47	0.32	0.73	0.31	0.36	0.09	0.41	2.96	0.01	0.03	0.01	1137
07:00	7.56	10.41	64.04	0.46	0.61	0.31	0.33	0.91	0.46	2.80	0.02	0.03	0.01	1104
07:30	7.21	9.49	75.47	0.36	0.55	0.30	0.31	0.45	0.40	3.21	0.02	0.02	0.01	1095
08:00	7.29	9.58	68.92	0.30	0.78	0.72	0.30	0.08	0.40	2.84	0.01	0.03	0.03	1112
08:30	8.40	5.63	68.92	0.26	1.03	1.10	0.34	0.06	0.23	2.82	0.01	0.04	0.04	1132
09:00	7.95	6.19	63.43	0.34	1.11	1.15	0.33	0.40	0.26	2.66	0.01	0.05	0.05	1130
09:30	7.39	1.60	72.46	0.18	1.02	1.16	0.32	0.06	0.07	3.10	0.01	0.04	0.05	1179
10:00	7.76	5.37	67.49	0.22	1.07	1.19	0.33	0.10	0.23	2.85	0.01	0.05	0.05	1142
10:30	8.27	3.33	67.31	0.17	1.05	1.20	0.35	0.08	0.14	2.85	0.01	0.04	0.05	1153
11:00	8.16	2.89	71.75	0.28	0.98	0.91	0.35	0.11	0.12	3.04	0.01	0.04	0.04	1131
11:30	7.89	6.38	61.81	0.30	0.87	0.45	0.34	0.06	0.28	2.69	0.01	0.04	0.02	1127
12:00	8.77	6.72	65.11	0.34	0.95	0.45	0.37	0.17	0.29	2.78	0.01	0.04	0.02	1123
12:30	8.44	5.50	73.10	0.30	1.21	0.46	0.37	0.06	0.24	3.19	0.01	0.05	0.02	1141
13:00	6.76	6.17	62.89	1.01	1.32	0.77	0.30	0.11	0.27	2.77	0.04	0.06	0.03	1137
13:30	7.64	2.34	71.54	0.17	1.46	1.39	0.33	0.09	0.10	3.07	0.01	0.06	0.06	1129
14:00	7.58	0.96	66.91	0.19	1.33	1.42	0.32	0.09	0.04	2.85	0.01	0.06	0.06	1133
14:30	8.30	2.60	68.43	0.20	1.31	1.36	0.37	0.08	0.11	3.01	0.01	0.06	0.06	1158
15:00	8.05	1.97	65.37	0.16	1.24	1.35	0.35	0.11	0.09	2.87	0.01	0.05	0.06	1144
15:30	8.38	4.07	66.13	0.20	1.28	1.34	0.36	0.06	0.18	2.85	0.01	0.06	0.06	1145
16:00	8.15	1.99	63.59	0.17	1.23	1.36	0.35	0.09	0.08	2.71	0.01	0.05	0.06	1151
16:30	7.90	1.64	68.26	0.22	1.18	1.38	0.33	0.07	0.07	2.86	0.01	0.05	0.06	1152
17:00	9.22	3.97	64.60	0.18	1.20	1.38	0.38	0.08	0.16	2.68	0.01	0.05	0.06	1127
17:30	7.28	1.33	66.15	0.21	1.17	1.36	0.31	0.05	0.06	2.79	0.01	0.05	0.06	1137
18:00	8.73	3.36	70.19	0.24	0.99	0.99	0.36	0.07	0.14	2.87	0.01	0.04	0.04	1127
18:30	7.31	4.43	65.29	0.36	0.77	0.47	0.31	0.07	0.19	2.73	0.02	0.03	0.02	1129
19:00	7.87	1.15	64.43	0.20	1.07	1.29	0.32	0.06	0.05	2.64	0.01	0.04	0.05	1139
19:30	8.71	1.83	64.94	0.26	1.11	1.41	0.35	0.07	0.07	2.58	0.01	0.04	0.06	1122
20:00	7.87	0.69	68.39	0.19	1.10	1.39	0.32	0.07	0.03	2.76	0.01	0.04	0.06	1129
20:30	9.03	5.73	65.68	0.27	1.10	1.40	0.35	0.06	0.22	2.58	0.01	0.04	0.05	1122
21:00	7.49	3.39	64.61	0.19	1.07	1.36	0.30	0.07	0.13	2.57	0.01	0.04	0.05	1128
21:30	7.94	2.99	63.54	0.31	1.02	1.31	0.32	0.05	0.12	2.56	0.01	0.04	0.05	1138
22:00	7.45	0.97	63.99	0.22	1.00	1.26	0.30	0.07	0.04	2.54	0.01	0.04	0.05	1150
22:30	8.57	3.58	62.02	0.27	0.96	1.19	0.36	0.07	0.15	2.61	0.01	0.04	0.05	1167
23:00	8.18	1.44	67.34	0.17	0.96	1.24	0.33	0.06	0.06	2.75	0.01	0.04	0.05	1152
23:30	8.14	3.94	67.36	0.24	0.97	1.21	0.34	0.06	0.16	2.80	0.01	0.04	0.05	1152
00:00	7.86	2.13	65.56	0.17	0.96	1.21	0.33	0.06	0.09	2.77	0.01	0.04	0.05	1156
min	6,76	0,69	61,81	0,16	0,55	0,30	0,30	0,05	0,03	2,54	0,01	0,02	0,01	1095
max	9,22	10,41	75,47	1,01	1,46	1,42	0,38	0,91	0,46	3,21	0,04	0,06	0,06	1179
moyenne	7,94	3,68	66,80	0,26	1,06	1,09								1140
Total							16,13	19,97	7,51	135,78	0,52	2,15	2,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,74			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.