

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.27	36.35	62.84	0.42	1.81	1.09	0.31	0.09	1.56	2.70	0.02	0.08	0.05	1130
01:00	5.79	24.01	69.93	0.18	1.87	1.10	0.25	0.08	1.03	3.00	0.01	0.08	0.05	1144
01:30	6.09	11.81	67.01	0.39	1.86	1.10	0.27	0.07	0.52	2.93	0.02	0.08	0.05	1171
02:00	7.86	9.88	66.81	0.25	1.97	1.14	0.35	0.11	0.44	2.95	0.01	0.09	0.05	1154
02:30	9.30	11.44	67.34	0.37	2.13	1.10	0.41	0.07	0.51	3.00	0.02	0.09	0.05	1158
03:00	10.05	12.04	65.95	0.22	2.37	1.10	0.45	0.14	0.54	2.96	0.01	0.11	0.05	1156
03:30	8.35	21.05	60.81	0.38	2.47	1.10	0.37	0.23	0.92	2.66	0.02	0.11	0.05	1143
04:00	6.84	28.48	70.73	0.21	2.26	1.11	0.30	0.12	1.23	3.06	0.01	0.10	0.05	1134
04:30	5.56	33.69	61.67	0.41	2.35	1.10	0.24	0.07	1.46	2.68	0.02	0.10	0.05	1124
05:00	6.46	22.50	65.81	0.22	2.02	1.11	0.27	0.11	0.95	2.77	0.01	0.08	0.05	1117
05:30	8.67	13.34	69.78	0.43	1.84	1.10	0.37	0.05	0.57	2.96	0.02	0.08	0.05	1139
06:00	8.74	6.46	71.11	0.22	1.75	0.76	0.38	0.11	0.28	3.08	0.01	0.08	0.03	1139
06:30	7.78	7.12	66.24	0.46	1.69	0.33	0.31	0.07	0.29	2.67	0.02	0.07	0.01	1097
07:00	7.99	6.14	64.16	0.27	1.87	0.33	0.33	0.07	0.25	2.63	0.01	0.08	0.01	1118
07:30	8.04	9.93	69.28	0.44	1.81	0.32	0.34	0.04	0.42	2.91	0.02	0.08	0.01	1151
08:00	8.68	13.35	66.59	0.24	1.91	0.73	0.36	0.08	0.55	2.74	0.01	0.08	0.03	1136
08:30	6.97	14.14	66.41	0.46	2.10	1.15	0.29	0.06	0.58	2.74	0.02	0.09	0.05	1143
09:00	7.59	17.49	63.88	0.31	2.12	1.11	0.32	0.42	0.74	2.71	0.01	0.09	0.05	1135
09:30	8.95	8.44	67.35	0.38	2.03	1.11	0.38	0.09	0.36	2.89	0.02	0.09	0.05	1130
10:00	8.08	2.40	64.48	0.20	2.14	1.13	0.35	0.10	0.10	2.81	0.01	0.09	0.05	1149
10:30	8.28	2.37	71.10	0.37	2.23	1.24	0.37	0.08	0.10	3.14	0.02	0.10	0.05	1156
11:00	8.53	4.30	65.87	0.19	2.35	1.25	0.37	0.12	0.19	2.86	0.01	0.10	0.05	1127
11:30	7.89	1.91	65.60	0.43	2.44	1.26	0.34	0.08	0.08	2.85	0.02	0.11	0.05	1135
12:00	8.06	4.01	63.52	0.19	2.29	1.25	0.35	0.09	0.18	2.78	0.01	0.10	0.05	1123
12:30	7.93	5.56	65.35	0.20	2.14	1.23	0.35	0.10	0.24	2.87	0.01	0.09	0.05	1142
13:00	7.72	2.39	68.24	0.37	2.20	1.27	0.33	0.07	0.10	2.90	0.02	0.09	0.05	1123
13:30	8.61	3.59	64.00	0.18	2.10	1.25	0.36	0.06	0.15	2.69	0.01	0.09	0.05	1141
14:00	7.81	0.89	66.55	0.23	2.03	1.28	0.33	0.09	0.04	2.78	0.01	0.08	0.05	1145
14:30	9.62	10.37	66.84	0.43	1.94	1.23	0.41	0.06	0.44	2.84	0.02	0.08	0.05	1133
15:00	7.27	1.60	62.67	0.20	1.95	1.23	0.31	0.15	0.07	2.64	0.01	0.08	0.05	1119
15:30	8.84	8.68	59.47	0.46	1.82	1.21	0.37	0.15	0.37	2.52	0.02	0.08	0.05	1105
16:00	8.37	2.11	70.02	0.21	1.70	1.22	0.35	0.12	0.09	2.93	0.01	0.07	0.05	1120
16:30	8.01	5.15	68.50	0.46	1.66	1.21	0.34	0.13	0.22	2.86	0.02	0.07	0.05	1129
17:00	8.41	1.21	69.51	0.19	1.65	1.24	0.35	0.08	0.05	2.93	0.01	0.07	0.05	1139
17:30	8.46	7.97	61.21	0.41	1.74	1.21	0.36	0.27	0.34	2.59	0.02	0.07	0.05	1122
18:00	7.61	3.76	66.04	0.28	1.36	0.87	0.33	0.40	0.16	2.82	0.01	0.06	0.04	1123
18:30	6.44	4.04	64.63	0.53	0.98	0.44	0.27	0.07	0.17	2.76	0.02	0.04	0.02	1120
19:00	8.78	3.57	63.93	0.23	0.95	0.44	0.38	0.15	0.15	2.74	0.01	0.04	0.02	1136
19:30	7.51	4.48	64.67	0.45	0.90	0.44	0.32	0.55	0.19	2.72	0.02	0.04	0.02	1131
20:00	10.10	7.04	66.94	0.20	1.14	0.80	0.42	0.13	0.29	2.80	0.01	0.05	0.03	1145
20:30	8.23	4.88	64.92	0.36	1.46	1.19	0.34	0.17	0.20	2.67	0.01	0.06	0.05	1148
21:00	8.95	3.94	67.74	0.21	1.51	1.19	0.37	0.11	0.16	2.83	0.01	0.06	0.05	1151
21:30	7.30	0.92	70.51	0.41	1.47	1.20	0.31	0.07	0.04	2.96	0.02	0.06	0.05	1160
22:00	7.63	2.19	63.10	0.19	1.55	1.23	0.32	0.10	0.09	2.62	0.01	0.06	0.05	1147
22:30	8.35	2.54	67.09	0.42	1.49	1.22	0.35	0.07	0.11	2.82	0.02	0.06	0.05	1146
23:00	8.09	3.60	65.89	0.19	1.53	1.22	0.34	0.10	0.15	2.80	0.01	0.07	0.05	1140
23:30	7.76	2.76	69.01	0.43	1.51	1.22	0.33	0.07	0.12	2.96	0.02	0.06	0.05	1146
00:00	8.11	2.66	66.53	0.19	1.51	1.22	0.35	0.10	0.12	2.88	0.01	0.07	0.05	1141
min	5,56	0,89	59,47	0,18	0,90	0,32	0,24	0,04	0,04	2,52	0,01	0,04	0,01	1097
max	10,10	36,35	71,11	0,53	2,47	1,28	0,45	0,55	1,56	3,14	0,02	0,11	0,05	1171
moyenne	7,99	8,72	66,20	0,31	1,83	1,05								1137
Total							16,35	16,86	17,91	135,41	0,64	3,76	2,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,22			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.