

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.57	2.19	66.25	0.37	2.43	1.11	0.32	0.07	0.09	2.84	0.02	0.10	0.05	1150
01:00	8.11	3.75	66.57	0.20	2.34	1.11	0.35	0.10	0.16	2.89	0.01	0.10	0.05	1143
01:30	7.98	2.50	66.79	0.40	2.30	1.12	0.34	0.06	0.11	2.87	0.02	0.10	0.05	1142
02:00	8.33	4.29	65.15	0.19	2.18	1.10	0.36	0.09	0.18	2.80	0.01	0.09	0.05	1159
02:30	7.78	3.28	68.42	0.43	2.14	1.10	0.33	0.06	0.14	2.93	0.02	0.09	0.05	1157
03:00	8.00	3.89	67.34	0.18	2.22	1.10	0.34	0.09	0.17	2.88	0.01	0.10	0.05	1150
03:30	7.91	2.54	62.70	0.45	2.42	1.15	0.32	0.06	0.10	2.52	0.02	0.10	0.05	1127
04:00	8.52	2.67	66.38	0.25	2.22	1.15	0.34	0.09	0.11	2.65	0.01	0.09	0.05	1122
04:30	7.89	1.82	68.33	0.43	2.14	1.15	0.31	0.06	0.07	2.72	0.02	0.09	0.05	1128
05:00	8.69	5.69	65.41	0.22	2.07	1.17	0.34	0.08	0.22	2.54	0.01	0.08	0.05	1116
05:30	7.36	0.77	68.15	0.47	1.97	1.15	0.29	0.06	0.03	2.69	0.02	0.08	0.05	1132
06:00	8.00	4.43	68.66	0.32	1.76	0.78	0.33	0.10	0.18	2.83	0.01	0.07	0.03	1140
06:30	8.45	10.18	62.95	0.42	1.50	0.31	0.36	0.05	0.43	2.65	0.02	0.06	0.01	1147
07:00	7.70	6.10	69.05	0.25	1.48	0.31	0.32	0.08	0.25	2.87	0.01	0.06	0.01	1133
07:30	7.95	6.86	66.01	0.42	1.65	0.31	0.33	0.05	0.29	2.75	0.02	0.07	0.01	1140
08:00	8.10	5.16	63.50	0.20	1.90	0.71	0.34	0.08	0.22	2.69	0.01	0.08	0.03	1152
08:30	7.68	1.28	69.69	0.45	2.13	1.15	0.31	0.05	0.05	2.85	0.02	0.09	0.05	1150
09:00	8.09	2.95	69.21	0.19	2.04	1.13	0.34	0.09	0.12	2.90	0.01	0.09	0.05	1149
09:30	8.03	2.71	65.98	0.45	1.96	1.18	0.34	0.06	0.11	2.79	0.02	0.08	0.05	1153
10:00	8.37	3.00	65.32	0.18	2.09	1.21	0.35	0.08	0.13	2.77	0.01	0.09	0.05	1155
10:30	7.64	1.95	62.19	0.41	2.14	1.19	0.33	0.07	0.08	2.66	0.02	0.09	0.05	1164
11:00	8.40	3.35	69.06	0.20	2.15	1.21	0.36	0.08	0.14	2.94	0.01	0.09	0.05	1158
11:30	7.99	3.54	66.20	0.40	2.08	1.23	0.34	0.06	0.15	2.81	0.02	0.09	0.05	1144
12:00	8.17	4.39	66.30	0.17	1.97	1.22	0.35	0.06	0.19	2.85	0.01	0.08	0.05	1150
12:30	7.63	2.48	64.97	0.18	2.04	1.22	0.32	0.08	0.11	2.76	0.01	0.09	0.05	1162
13:00	8.10	3.41	67.20	0.38	2.18	1.21	0.35	0.07	0.15	2.89	0.02	0.09	0.05	1155
13:30	8.18	2.37	68.97	0.17	2.04	1.23	0.35	0.08	0.10	2.96	0.01	0.09	0.05	1157
14:00	7.33	3.08	62.08	0.23	2.14	1.25	0.32	0.08	0.13	2.67	0.01	0.09	0.05	1158
14:30	8.70	7.13	68.46	0.37	2.12	1.22	0.38	0.08	0.31	3.00	0.02	0.09	0.05	1149
15:00	8.01	4.09	66.27	0.19	2.12	1.23	0.35	0.09	0.18	2.87	0.01	0.09	0.05	1146
15:30	8.08	4.55	63.75	0.45	2.11	1.23	0.35	0.08	0.20	2.74	0.02	0.09	0.05	1135
16:00	7.68	3.02	71.53	0.18	2.17	1.24	0.33	0.08	0.13	3.08	0.01	0.09	0.05	1141
16:30	8.78	7.60	64.49	0.39	2.06	1.24	0.37	0.07	0.32	2.74	0.02	0.09	0.05	1125
17:00	7.14	3.10	65.38	0.19	2.00	1.24	0.30	0.08	0.13	2.76	0.01	0.08	0.05	1126
17:30	8.28	4.95	66.82	0.36	1.95	1.23	0.35	0.06	0.21	2.84	0.02	0.08	0.05	1137
18:00	8.11	4.09	67.44	0.20	1.80	0.90	0.35	0.08	0.17	2.88	0.01	0.08	0.04	1130
18:30	7.38	3.91	69.32	0.41	1.64	0.45	0.33	0.05	0.17	3.08	0.02	0.07	0.02	1140
19:00	8.20	6.68	63.86	0.20	1.82	0.45	0.37	0.08	0.30	2.85	0.01	0.08	0.02	1142
19:30	8.55	5.56	63.27	0.43	1.82	0.45	0.38	0.07	0.24	2.79	0.02	0.08	0.02	1136
20:00	7.30	2.88	69.09	0.18	2.08	0.84	0.32	0.09	0.13	3.01	0.01	0.09	0.04	1136
20:30	8.59	5.76	66.65	0.38	2.06	1.22	0.37	0.07	0.25	2.91	0.02	0.09	0.05	1138
21:00	7.61	4.11	66.24	0.18	1.97	1.23	0.33	0.11	0.18	2.85	0.01	0.08	0.05	1132
21:30	7.94	3.85	66.86	0.38	1.88	1.21	0.34	0.06	0.16	2.85	0.02	0.08	0.05	1152
22:00	8.10	3.25	63.89	0.18	1.94	1.23	0.34	0.08	0.14	2.65	0.01	0.08	0.05	1158
22:30	8.61	4.69	66.36	1.81	1.91	1.21	0.37	0.06	0.20	2.81	0.08	0.08	0.05	1163
23:00	7.55	2.76	67.63	0.18	1.89	1.22	0.32	0.06	0.12	2.88	0.01	0.08	0.05	1164
23:30	8.42	6.41	67.16	0.17	1.75	1.22	0.36	0.06	0.27	2.87	0.01	0.07	0.05	1161
00:00	8.36	6.34	62.96	0.18	1.64	1.20	0.36	0.06	0.27	2.70	0.01	0.07	0.05	1159
min	7,14	0,77	62,08	0,17	1,48	0,31	0,29	0,05	0,03	2,52	0,01	0,06	0,01	1116
max	8,78	10,18	71,53	1,81	2,43	1,25	0,38	0,11	0,43	3,08	0,08	0,10	0,05	1164
moyenne	8,03	4,07	66,38	0,32	2,01	1,06								1146
Total							16,34	10,01	8,31	135,15	0,66	4,09	2,15	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,91			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.