

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.85	1.78	67.56	0.49	1.12	1.29	0.34	0.08	0.08	2.91	0.02	0.05	0.06	1136
01:00	8.31	3.10	67.22	0.17	1.14	1.26	0.37	0.11	0.14	3.01	0.01	0.05	0.06	1138
01:30	8.09	4.43	64.65	0.42	1.14	1.26	0.36	0.08	0.20	2.86	0.02	0.05	0.06	1131
02:00	8.29	5.40	67.02	0.24	1.15	1.27	0.36	0.09	0.23	2.91	0.01	0.05	0.06	1126
02:30	7.74	6.10	70.20	0.63	1.13	1.28	0.33	0.10	0.26	2.95	0.03	0.05	0.05	1121
03:00	7.38	3.33	67.95	0.32	1.13	1.29	0.31	0.10	0.14	2.82	0.01	0.05	0.05	1124
03:30	7.44	5.87	64.28	0.57	1.10	1.25	0.31	0.12	0.25	2.70	0.02	0.05	0.05	1129
04:00	8.88	6.41	65.43	0.37	1.12	1.26	0.37	0.08	0.27	2.71	0.02	0.05	0.05	1134
04:30	7.65	1.16	69.30	0.57	1.10	1.24	0.33	0.08	0.05	2.97	0.02	0.05	0.05	1152
05:00	7.76	2.49	64.14	0.30	1.08	1.25	0.33	0.09	0.11	2.76	0.01	0.05	0.05	1152
05:30	8.03	2.28	65.05	0.55	1.04	1.23	0.35	0.06	0.10	2.83	0.02	0.05	0.05	1159
06:00	7.87	3.96	67.81	0.33	1.01	0.82	0.34	0.08	0.17	2.93	0.01	0.04	0.04	1146
06:30	7.63	5.83	67.14	0.60	0.91	0.32	0.34	0.07	0.26	2.95	0.03	0.04	0.01	1154
07:00	8.02	6.33	68.57	0.28	0.94	0.32	0.36	0.07	0.28	3.08	0.01	0.04	0.01	1154
07:30	7.62	6.49	64.58	0.61	0.91	0.32	0.35	0.08	0.30	2.95	0.03	0.04	0.01	1164
08:00	8.21	4.84	64.30	0.29	1.09	0.78	0.37	0.11	0.22	2.86	0.01	0.05	0.03	1151
08:30	7.92	1.21	65.85	0.50	1.17	1.26	0.35	0.07	0.05	2.87	0.02	0.05	0.05	1138
09:00	8.25	3.88	63.92	0.24	1.16	1.24	0.36	0.11	0.17	2.76	0.01	0.05	0.05	1139
09:30	7.58	0.89	69.10	0.47	1.08	1.25	0.32	0.06	0.04	2.93	0.02	0.05	0.05	1147
10:00	8.06	1.77	65.85	0.17	1.10	1.24	0.35	0.15	0.08	2.86	0.01	0.05	0.05	1151
10:30	7.67	1.07	65.39	0.41	1.11	1.24	0.34	0.08	0.05	2.86	0.02	0.05	0.05	1156
11:00	8.17	1.82	67.31	0.17	1.08	1.26	0.35	0.09	0.08	2.90	0.01	0.05	0.05	1150
11:30	8.07	6.08	66.82	0.39	1.07	1.24	0.35	0.08	0.26	2.91	0.02	0.05	0.05	1135
12:00	7.60	3.21	67.94	0.16	1.09	1.25	0.32	0.07	0.14	2.89	0.01	0.05	0.05	1135
12:30	7.96	4.28	65.55	0.17	1.09	1.25	0.34	0.13	0.19	2.83	0.01	0.05	0.05	1145
13:00	6.18	15.71	63.68	1.57	1.01	1.26	0.27	0.11	0.69	2.80	0.07	0.04	0.06	1136
13:30	7.09	31.00	63.71	0.21	1.09	1.33	0.30	0.06	1.32	2.71	0.01	0.05	0.06	1131
14:00	6.45	8.31	66.18	0.21	1.02	1.41	0.26	0.09	0.34	2.71	0.01	0.04	0.06	1147
14:30	7.47	16.23	66.54	0.43	1.04	1.36	0.31	0.07	0.67	2.74	0.02	0.04	0.06	1144
15:00	8.16	39.78	64.81	0.18	1.02	1.37	0.32	0.08	1.57	2.57	0.01	0.04	0.05	1139
15:30	6.74	31.42	62.67	1.05	1.02	1.38	0.26	0.06	1.21	2.42	0.04	0.04	0.05	1134
16:00	6.81	16.22	62.72	0.16	0.98	1.39	0.26	0.05	0.62	2.38	0.01	0.04	0.05	1144
16:30	7.24	7.80	64.85	0.15	1.02	1.40	0.28	0.05	0.30	2.47	0.01	0.04	0.05	1144
17:00	9.26	14.22	60.44	1.39	0.99	1.37	0.36	0.07	0.55	2.33	0.05	0.04	0.05	1146
17:30	10.30	10.29	65.66	0.16	1.01	1.40	0.39	0.06	0.39	2.47	0.01	0.04	0.05	1136
18:00	9.11	10.59	58.49	0.21	0.85	1.05	0.33	0.08	0.38	2.12	0.01	0.03	0.04	1121
18:30	8.40	10.10	60.55	0.15	0.66	Def	0.30	0.06	0.36	2.17	0.01	0.02	0.00	1127
19:00	7.84	7.47	63.51	0.19	0.61	0.48	0.29	0.09	0.27	2.31	0.01	0.02	0.02	1134
19:30	8.34	8.23	60.27	0.15	0.67	0.47	0.30	0.05	0.30	2.19	0.01	0.02	0.02	1149
20:00	8.02	4.06	62.28	0.18	0.82	0.95	0.29	0.06	0.15	2.24	0.01	0.03	0.03	1160
20:30	7.92	2.25	60.77	0.16	0.97	1.41	0.28	0.04	0.08	2.17	0.01	0.03	0.05	1165
21:00	8.53	1.84	64.73	0.18	0.95	1.42	0.30	0.06	0.06	2.25	0.01	0.03	0.05	1163
21:30	7.98	1.92	61.79	0.16	0.95	1.40	0.29	0.04	0.07	2.22	0.01	0.03	0.05	1162
22:00	8.18	3.13	61.45	0.21	0.95	1.41	0.30	0.11	0.11	2.26	0.01	0.04	0.05	1158
22:30	8.83	2.85	68.39	0.18	0.91	1.41	0.32	0.04	0.10	2.48	0.01	0.03	0.05	1163
23:00	7.65	3.46	56.85	0.20	0.98	1.40	0.28	0.09	0.12	2.05	0.01	0.04	0.05	1153
23:30	8.23	4.57	63.10	0.18	0.93	1.39	0.30	0.04	0.17	2.29	0.01	0.03	0.05	1168
00:00	7.93	2.63	62.01	0.22	0.94	1.41	0.28	0.06	0.09	2.21	0.01	0.03	0.05	1168
min	6,18	0,89	56,85	0,15	0,61	0,32	0,26	0,04	0,04	2,05	0,01	0,02	0,00	1121
max	10,30	39,78	70,20	1,57	1,17	1,42	0,39	0,15	1,57	3,08	0,07	0,05	0,06	1168
moyenne	7,93	7,25	64,76	0,36	1,01	1,18								1145
Total							15,44	15,68	14,01	126,59	0,72	1,98	2,30	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,81			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:30
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.