

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.51	2.63	65.43	0.18	0.93	1.38	0.28	0.03	0.10	2.46	0.01	0.03	0.05	1174
01:00	7.86	3.74	64.39	0.21	0.96	1.30	0.29	0.06	0.14	2.36	0.01	0.04	0.05	1171
01:30	9.27	5.57	66.29	0.19	0.89	1.28	0.35	0.04	0.21	2.47	0.01	0.03	0.05	1163
02:00	8.74	6.36	63.70	0.22	0.92	1.27	0.32	0.06	0.23	2.31	0.01	0.03	0.05	1153
02:30	6.87	0.65	62.47	0.21	0.92	1.30	0.25	0.12	0.02	2.25	0.01	0.03	0.05	1143
03:00	7.08	1.01	62.06	0.21	0.94	1.32	0.26	0.06	0.04	2.26	0.01	0.03	0.05	1168
03:30	8.13	5.73	62.27	0.21	0.94	1.31	0.29	0.04	0.21	2.23	0.01	0.03	0.05	1145
04:00	9.09	2.41	60.57	0.25	0.90	1.32	0.31	0.05	0.08	2.08	0.01	0.03	0.05	1156
04:30	7.91	9.77	38.65	0.41	0.88	1.31	0.26	0.56	0.32	1.25	0.01	0.03	0.04	1131
05:00	7.60	1.02	36.46	0.23	0.91	1.34	0.23	0.03	0.03	1.08	0.01	0.03	0.04	1141
05:30	6.55	1.47	41.19	0.22	0.91	1.34	0.19	0.04	0.04	1.20	0.01	0.03	0.04	1152
06:00	8.87	4.98	40.11	0.22	0.72	0.95	0.26	0.16	0.14	1.16	0.01	0.02	0.03	1168
06:30	8.24	5.60	35.25	0.43	0.51	0.48	0.23	0.03	0.16	0.99	0.01	0.01	0.01	1154
07:00	7.45	2.92	25.02	0.24	0.54	0.49	0.19	0.29	0.08	0.65	0.01	0.01	0.01	1159
07:30	7.39	3.89	25.97	0.46	0.53	0.47	0.20	0.24	0.11	0.71	0.01	0.01	0.01	1193
08:00	8.52	5.72	22.02	0.22	0.76	0.92	0.22	0.06	0.14	0.56	0.01	0.02	0.02	1160
08:30	7.93	2.44	17.40	0.54	1.05	1.40	0.19	0.02	0.06	0.41	0.01	0.03	0.03	1136
09:00	7.52	0.39	22.18	0.20	0.99	1.36	0.18	0.01	0.01	0.55	0.01	0.02	0.03	1176
09:30	7.89	1.51	25.60	0.42	0.99	1.28	0.21	0.02	0.04	0.69	0.01	0.03	0.03	1200
10:00	8.50	2.47	23.29	0.16	0.90	1.24	0.24	0.02	0.07	0.66	0.00	0.03	0.03	1200
10:30	7.81	0.04	25.41	0.36	0.93	1.25	0.22	0.05	0.00	0.72	0.01	0.03	0.04	1200
11:00	8.51	4.85	31.64	0.14	0.93	1.19	0.25	0.01	0.14	0.94	0.00	0.03	0.04	1200
11:30	9.03	1.23	49.22	0.27	0.95	1.28	0.29	0.03	0.04	1.61	0.01	0.03	0.04	1195
12:00	6.77	2.31	60.29	0.16	1.00	1.26	0.23	0.05	0.08	2.07	0.01	0.03	0.04	1171
12:30	8.58	2.32	63.57	0.20	1.02	1.26	0.31	0.07	0.08	2.30	0.01	0.04	0.05	1183
13:00	7.88	6.54	55.24	0.83	1.00	1.24	0.30	0.05	0.25	2.07	0.03	0.04	0.05	1156
13:30	8.36	3.44	61.03	0.15	1.03	1.24	0.32	0.05	0.13	2.37	0.01	0.04	0.05	1158
14:00	7.25	3.12	58.08	0.20	0.99	1.30	0.28	0.07	0.12	2.24	0.01	0.04	0.05	1141
14:30	8.59	13.24	64.00	0.15	1.02	1.21	0.36	0.08	0.56	2.69	0.01	0.04	0.05	1166
15:00	7.33	7.23	62.92	0.17	1.02	1.20	0.30	0.09	0.30	2.61	0.01	0.04	0.05	1159
15:30	7.10	12.03	68.27	0.15	0.97	1.19	0.30	0.10	0.52	2.93	0.01	0.04	0.05	1172
16:00	7.91	13.36	68.76	0.16	0.98	1.21	0.34	0.09	0.57	2.92	0.01	0.04	0.05	1155
16:30	8.14	24.61	50.33	0.19	0.93	1.16	0.35	0.84	1.04	2.14	0.01	0.04	0.05	1143
17:00	8.95	15.69	56.33	0.29	0.95	1.17	0.38	0.09	0.66	2.36	0.01	0.04	0.05	1159
17:30	7.33	12.52	65.53	0.16	0.97	1.22	0.30	0.09	0.51	2.69	0.01	0.04	0.05	1136
18:00	7.86	7.99	59.17	0.14	0.86	0.88	0.33	0.09	0.33	2.47	0.01	0.04	0.04	1157
18:30	7.55	15.59	65.18	0.13	0.67	0.45	0.33	0.11	0.68	2.85	0.01	0.03	0.02	1130
19:00	8.54	16.10	67.58	0.13	0.64	0.44	0.37	0.11	0.70	2.93	0.01	0.03	0.02	1136
19:30	7.83	19.28	60.66	0.14	0.66	0.43	0.35	0.08	0.85	2.68	0.01	0.03	0.02	1142
20:00	7.73	23.47	64.43	0.14	0.76	0.80	0.33	0.08	1.00	2.74	0.01	0.03	0.03	1138
20:30	6.86	30.93	67.73	0.99	0.93	1.17	0.28	0.14	1.28	2.81	0.04	0.04	0.05	1139
21:00	6.72	35.51	67.80	0.15	0.90	1.16	0.28	0.06	1.48	2.82	0.01	0.04	0.05	1154
21:30	6.15	32.34	56.07	0.23	0.92	1.17	0.25	0.13	1.33	2.31	0.01	0.04	0.05	1145
22:00	6.47	33.87	64.48	0.18	0.90	1.19	0.26	0.07	1.38	2.64	0.01	0.04	0.05	1148
22:30	6.56	21.31	65.76	0.24	0.89	1.18	0.27	0.33	0.89	2.75	0.01	0.04	0.05	1153
23:00	7.69	21.42	60.12	0.17	0.93	1.20	0.32	0.07	0.88	2.48	0.01	0.04	0.05	1140
23:30	8.70	15.58	64.92	0.14	0.90	1.17	0.37	0.17	0.66	2.76	0.01	0.04	0.05	1154
00:00	8.75	20.76	64.80	0.19	0.90	1.17	0.37	0.18	0.87	2.73	0.01	0.04	0.05	1143
min	6,15	0,04	17,40	0,13	0,51	0,43	0,18	0,01	0,00	0,41	0,00	0,01	0,01	1130
max	9,27	35,51	68,76	0,99	1,05	1,40	0,38	0,84	1,48	2,93	0,04	0,04	0,05	1200
moyenne	7,83	10,15	52,70	0,25	0,89	1,12								1158
Total							13,59	18,09	19,58	95,96	0,42	1,55	1,95	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	10,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.