

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,74	19,80	70,11	0,15	0,86	1,19	0,32	0,06	0,82	2,91	0,01	0,04	0,05	1143
01:00	7,23	18,05	67,30	0,18	0,89	1,19	0,30	0,07	0,75	2,81	0,01	0,04	0,05	1144
01:30	7,69	42,64	61,86	0,18	0,91	1,17	0,32	0,34	1,77	2,57	0,01	0,04	0,05	1127
02:00	7,26	29,26	66,57	0,82	0,92	1,15	0,30	0,08	1,21	2,76	0,03	0,04	0,05	1147
02:30	7,22	27,37	60,41	3,71	0,91	1,14	0,30	0,53	1,12	2,48	0,15	0,04	0,05	1145
03:00	7,99	26,78	64,44	0,19	0,91	1,16	0,33	0,11	1,12	2,69	0,01	0,04	0,05	1156
03:30	7,34	28,29	64,62	0,21	0,90	1,17	0,31	0,07	1,19	2,72	0,01	0,04	0,05	1146
04:00	7,28	24,14	65,87	0,19	0,88	1,18	0,31	0,08	1,02	2,79	0,01	0,04	0,05	1151
04:30	7,23	47,23	65,59	0,18	0,92	1,14	0,30	0,07	1,98	2,76	0,01	0,04	0,05	1147
05:00	5,92	45,46	67,17	0,19	0,95	1,11	0,25	0,10	1,93	2,85	0,01	0,04	0,05	1135
05:30	4,48	26,75	65,96	0,17	0,93	1,12	0,19	0,13	1,13	2,77	0,01	0,04	0,05	1130
06:00	4,59	46,20	65,71	0,19	0,85	0,75	0,19	0,16	1,94	2,77	0,01	0,04	0,03	1125
06:30	3,70	23,24	67,42	0,17	0,73	0,30	0,16	0,29	1,01	2,92	0,01	0,03	0,01	1137
07:00	3,28	13,06	70,35	0,14	0,83	0,30	0,15	0,07	0,58	3,13	0,01	0,04	0,01	1156
07:30	3,40	17,05	65,44	0,14	0,83	0,30	0,15	0,07	0,75	2,88	0,01	0,04	0,01	1145
08:00	4,93	31,30	59,20	0,17	0,92	0,69	0,21	0,10	1,34	2,53	0,01	0,04	0,03	1136
08:30	5,19	13,21	65,13	0,15	1,02	1,10	0,22	0,08	0,56	2,76	0,01	0,04	0,05	1151
09:00	5,81	18,69	63,01	0,18	0,99	1,08	0,25	0,12	0,79	2,66	0,01	0,04	0,05	1139
09:30	13,75	16,44	62,98	0,18	1,08	1,17	0,56	0,07	0,67	2,57	0,01	0,04	0,05	1145
10:00	3,32	0,00	67,42	0,66	1,00	1,20	0,14	0,10	0,00	2,83	0,03	0,04	0,05	1164
10:30	3,05	1,67	50,86	0,67	0,91	1,18	0,13	0,58	0,07	2,15	0,03	0,04	0,05	1145
11:00	5,17	15,17	61,49	0,25	0,97	1,19	0,22	0,08	0,63	2,57	0,01	0,04	0,05	1134
11:30	7,56	14,03	61,25	0,50	0,98	1,18	0,32	0,52	0,59	2,57	0,02	0,04	0,05	1158
12:00	8,01	10,01	66,32	0,16	0,95	1,19	0,34	0,08	0,43	2,82	0,01	0,04	0,05	1134
12:30	9,21	19,76	55,59	0,25	0,99	1,19	0,37	0,16	0,80	2,26	0,01	0,04	0,05	1111
13:00	7,29	11,60	53,19	0,52	1,00	1,17	0,29	0,07	0,47	2,15	0,02	0,04	0,05	1128
13:30	7,87	10,88	61,35	0,26	1,03	1,17	0,32	0,98	0,44	2,47	0,01	0,04	0,05	1132
14:00	6,78	7,31	66,71	0,20	0,94	1,22	0,27	0,06	0,29	2,64	0,01	0,04	0,05	1134
14:30	8,55	10,08	66,23	0,38	0,99	1,20	0,35	0,05	0,41	2,70	0,02	0,04	0,05	1138
15:00	9,61	15,73	61,96	0,17	1,03	1,18	0,39	0,08	0,64	2,52	0,01	0,04	0,05	1105
15:30	9,22	12,92	60,68	0,44	0,95	1,15	0,37	0,18	0,51	2,41	0,02	0,04	0,05	1130
16:00	7,41	2,47	69,91	0,15	0,90	1,16	0,30	0,09	0,10	2,86	0,01	0,04	0,05	1165
16:30	5,13	0,85	59,72	0,45	0,93	1,15	0,22	0,07	0,04	2,51	0,02	0,04	0,05	1186
17:00	8,21	10,99	62,66	0,16	0,95	1,14	0,35	0,27	0,46	2,63	0,01	0,04	0,05	1161
17:30	9,91	10,09	64,46	1,09	1,00	1,14	0,42	0,10	0,42	2,70	0,05	0,04	0,05	1132
18:00	8,74	6,55	65,07	0,14	0,82	0,86	0,36	0,12	0,27	2,70	0,01	0,03	0,04	1137
18:30	8,36	7,85	66,59	0,13	0,65	0,43	0,36	0,06	0,33	2,83	0,01	0,03	0,02	1142
19:00	9,58	5,92	66,69	0,12	0,61	0,43	0,41	0,08	0,26	2,87	0,01	0,03	0,02	1142
19:30	8,80	4,89	64,79	0,15	0,65	0,43	0,38	0,11	0,21	2,77	0,01	0,03	0,02	1133
20:00	8,70	5,64	65,61	0,16	0,93	0,81	0,37	0,12	0,24	2,80	0,01	0,04	0,03	1135
20:30	9,36	7,03	63,89	0,35	1,13	1,19	0,39	0,25	0,30	2,70	0,01	0,05	0,05	1141
21:00	8,97	3,65	64,17	0,31	1,16	1,20	0,37	0,11	0,15	2,67	0,01	0,05	0,05	1138
21:30	8,61	3,93	68,36	0,53	1,18	1,20	0,36	0,09	0,17	2,88	0,02	0,05	0,05	1129
22:00	9,02	4,54	65,88	0,14	1,13	1,21	0,39	0,11	0,20	2,84	0,01	0,05	0,05	1147
22:30	10,69	6,24	64,73	0,35	1,19	1,20	0,46	0,11	0,27	2,76	0,01	0,05	0,05	1125
23:00	7,77	1,46	69,42	0,18	1,24	1,21	0,33	0,11	0,06	2,95	0,01	0,05	0,05	1127
23:30	8,74	3,19	67,00	0,36	1,28	1,23	0,37	0,09	0,13	2,83	0,02	0,05	0,05	1139
00:00	9,82	7,61	64,82	0,43	1,29	1,20	0,42	0,08	0,33	2,77	0,02	0,06	0,05	1129
min	3,05	0,00	50,86	0,12	0,61	0,30	0,13	0,05	0,00	2,15	0,01	0,03	0,01	1105
max	13,75	47,23	70,35	3,71	1,29	1,23	0,56	0,98	1,98	3,13	0,15	0,06	0,05	1186
moyenne	7,41	15,35	64,29	0,36	0,96	1,04								1140
Total							14,87	27,57	30,90	129,48	0,71	1,93	2,08	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	13,67			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.