

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.45	5.11	64.68	0.39	0.86	1.18	0.31	0.06	0.21	2.71	0.02	0.04	0.05	1166
01:00	8.63	5.78	64.95	0.15	0.85	1.18	0.37	0.06	0.24	2.75	0.01	0.04	0.05	1184
01:30	7.94	5.72	64.09	0.42	0.87	1.20	0.33	0.06	0.24	2.68	0.02	0.04	0.05	1151
02:00	8.17	4.68	63.74	0.17	0.88	1.22	0.34	0.07	0.20	2.67	0.01	0.04	0.05	1149
02:30	7.82	4.04	67.30	0.38	0.88	1.21	0.33	0.06	0.17	2.87	0.02	0.04	0.05	1158
03:00	8.11	6.52	63.11	0.17	0.90	1.20	0.35	0.07	0.28	2.69	0.01	0.04	0.05	1142
03:30	8.60	4.07	68.61	0.44	0.88	1.20	0.36	0.07	0.17	2.91	0.02	0.04	0.05	1147
04:00	6.90	2.96	67.27	0.16	0.91	1.21	0.29	0.07	0.13	2.85	0.01	0.04	0.05	1153
04:30	7.87	7.17	65.63	0.46	0.88	1.21	0.33	0.07	0.30	2.77	0.02	0.04	0.05	1146
05:00	8.52	10.04	62.47	0.46	0.85	1.19	0.36	0.07	0.42	2.63	0.02	0.04	0.05	1147
05:30	7.69	2.64	67.90	0.39	0.79	1.20	0.33	0.07	0.11	2.87	0.02	0.03	0.05	1164
06:00	7.76	7.20	58.37	0.17	0.81	0.88	0.33	0.07	0.31	2.50	0.01	0.03	0.04	1141
06:30	8.16	5.14	67.80	0.41	0.74	0.45	0.36	0.06	0.23	3.00	0.02	0.03	0.02	1154
07:00	7.60	5.10	67.66	0.15	0.76	0.46	0.33	0.07	0.22	2.98	0.01	0.03	0.02	1156
07:30	8.04	5.36	66.64	0.39	0.89	0.46	0.36	0.08	0.24	3.00	0.02	0.04	0.02	1157
08:00	7.81	3.42	66.40	0.16	1.09	0.85	0.34	0.10	0.15	2.92	0.01	0.05	0.04	1162
08:30	8.06	4.40	63.58	0.39	1.26	1.20	0.35	0.09	0.19	2.78	0.02	0.06	0.05	1154
09:00	8.66	3.69	66.77	0.17	1.18	0.89	0.37	0.07	0.16	2.85	0.01	0.05	0.04	1145
09:30	7.89	4.82	66.00	0.45	0.97	0.45	0.34	0.09	0.21	2.88	0.02	0.04	0.02	1149
10:00	7.98	5.49	66.26	0.17	0.98	0.45	0.35	0.08	0.24	2.94	0.01	0.04	0.02	1152
10:30	8.03	4.38	63.87	0.41	1.09	0.45	0.35	0.09	0.19	2.82	0.02	0.05	0.02	1144
11:00	8.04	4.56	71.79	0.16	1.05	0.47	0.35	0.09	0.20	3.14	0.01	0.05	0.02	1146
11:30	7.31	3.23	63.26	0.40	1.08	0.53	0.31	0.10	0.14	2.70	0.02	0.05	0.02	1156
12:00	7.62	9.99	64.57	1.04	1.25	0.48	0.34	0.61	0.44	2.85	0.05	0.06	0.02	1139
12:30	8.65	10.57	69.31	0.19	1.24	0.46	0.38	0.15	0.46	3.01	0.01	0.05	0.02	1138
13:00	7.91	5.71	63.45	0.39	1.18	0.45	0.34	0.11	0.24	2.71	0.02	0.05	0.02	1143
13:30	7.59	4.07	67.71	0.17	1.22	0.45	0.32	0.15	0.17	2.86	0.01	0.05	0.02	1152
14:00	6.85	4.04	61.29	0.21	1.27	0.45	0.30	0.14	0.17	2.66	0.01	0.06	0.02	1148
14:30	9.07	9.10	67.41	0.42	1.32	0.45	0.40	0.09	0.41	3.01	0.02	0.06	0.02	1151
15:00	8.29	6.27	66.35	0.18	1.26	0.46	0.36	0.17	0.27	2.89	0.01	0.06	0.02	1139
15:30	7.81	3.71	65.62	0.40	1.23	0.46	0.34	0.10	0.16	2.88	0.02	0.05	0.02	1151
16:00	8.17	3.06	70.89	0.27	1.25	0.46	0.36	0.12	0.14	3.15	0.01	0.06	0.02	1162
16:30	6.71	4.37	64.43	0.38	1.26	0.45	0.31	0.15	0.20	2.96	0.02	0.06	0.02	1165
17:00	8.56	4.12	64.77	0.15	1.16	0.46	0.38	0.13	0.18	2.87	0.01	0.05	0.02	1164
17:30	8.60	5.63	63.03	0.42	1.18	0.46	0.38	0.08	0.25	2.75	0.02	0.05	0.02	1137
18:00	7.37	4.02	65.54	0.14	1.16	0.46	0.32	0.12	0.18	2.89	0.01	0.05	0.02	1149
18:30	7.56	4.75	60.80	0.49	1.18	0.45	0.34	0.69	0.22	2.75	0.02	0.05	0.02	1156
19:00	8.26	5.29	65.17	0.15	1.10	0.46	0.36	0.16	0.23	2.85	0.01	0.05	0.02	1145
19:30	8.36	4.71	56.63	0.58	1.03	0.45	0.37	2.13	0.21	2.50	0.03	0.05	0.02	1143
20:00	8.57	3.02	75.46	0.20	1.04	0.83	0.36	0.10	0.13	3.14	0.01	0.04	0.03	1141
20:30	7.03	0.48	64.42	0.43	1.20	1.23	0.29	0.07	0.02	2.65	0.02	0.05	0.05	1152
21:00	7.48	1.04	64.05	0.18	1.21	1.23	0.31	0.11	0.04	2.66	0.01	0.05	0.05	1156
21:30	8.71	2.83	72.82	0.40	1.19	1.23	0.36	0.08	0.12	3.04	0.02	0.05	0.05	1157
22:00	7.65	0.93	67.76	0.18	1.13	1.21	0.33	0.09	0.04	2.89	0.01	0.05	0.05	1173
22:30	8.42	3.86	64.43	0.38	1.19	1.20	0.36	0.08	0.16	2.73	0.02	0.05	0.05	1164
23:00	8.46	5.88	63.64	1.09	1.19	1.20	0.36	1.36	0.25	2.72	0.05	0.05	0.05	1147
23:30	8.48	8.76	76.21	0.49	1.24	1.20	0.35	0.07	0.36	3.17	0.02	0.05	0.05	1129
00:00	7.89	1.41	70.37	0.18	1.20	1.22	0.33	0.10	0.06	2.90	0.01	0.05	0.05	1150
min	6,71	0,48	56,63	0,14	0,74	0,45	0,29	0,06	0,02	2,50	0,01	0,03	0,02	1129
max	9,07	10,57	76,21	1,09	1,32	1,23	0,40	2,13	0,46	3,17	0,05	0,06	0,05	1184
moyenne	7,98	4,86	65,92	0,34	1,07	0,80								1151
Total							16,52	22,89	10,08	136,38	0,70	2,21	1,65	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	11,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.