

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,75	8,39	68,42	0,45	0,92	1,33	0,28	0,06	0,34	2,80	0,02	0,04	0,05	1162
01:00	8,13	5,99	65,17	0,18	0,99	1,32	0,34	0,08	0,25	2,72	0,01	0,04	0,06	1169
01:30	8,57	10,09	65,26	0,42	0,96	1,30	0,36	0,08	0,43	2,77	0,02	0,04	0,06	1155
02:00	7,14	7,80	65,74	0,18	0,94	1,33	0,29	0,12	0,32	2,72	0,01	0,04	0,05	1147
02:30	8,78	15,61	68,16	0,46	0,95	1,31	0,37	0,52	0,66	2,90	0,02	0,04	0,06	1151
03:00	7,63	4,01	64,44	0,21	0,94	1,35	0,32	0,18	0,17	2,67	0,01	0,04	0,06	1137
03:30	9,02	9,63	66,80	0,53	0,99	1,34	0,38	0,20	0,40	2,79	0,02	0,04	0,06	1122
04:00	7,96	3,55	68,38	0,22	0,95	1,35	0,33	0,14	0,15	2,85	0,01	0,04	0,06	1140
04:30	7,49	2,30	64,30	0,47	0,98	1,36	0,31	0,08	0,09	2,65	0,02	0,04	0,06	1136
05:00	8,20	2,04	67,40	0,20	0,92	1,36	0,34	0,08	0,09	2,81	0,01	0,04	0,06	1150
05:30	7,73	1,27	64,98	0,39	0,96	1,35	0,33	0,07	0,05	2,76	0,02	0,04	0,06	1151
06:00	8,34	5,56	62,43	0,23	0,80	0,93	0,36	0,19	0,24	2,69	0,01	0,03	0,04	1140
06:30	8,76	9,96	63,40	0,53	0,58	0,45	0,39	0,32	0,45	2,84	0,02	0,03	0,02	1133
07:00	7,68	6,40	65,58	0,40	0,63	0,46	0,33	0,10	0,28	2,86	0,02	0,03	0,02	1129
07:30	7,36	4,06	66,41	0,47	0,65	0,47	0,32	0,06	0,18	2,92	0,02	0,03	0,02	1152
08:00	7,24	5,41	63,80	0,22	0,80	0,88	0,31	0,09	0,23	2,76	0,01	0,03	0,04	1146
08:30	7,86	2,21	64,83	0,41	0,95	1,29	0,33	0,06	0,09	2,75	0,02	0,04	0,05	1155
09:00	8,83	3,51	63,10	0,23	1,03	1,34	0,38	0,08	0,15	2,72	0,01	0,04	0,06	1145
09:30	8,67	6,19	64,58	0,60	1,03	1,33	0,36	0,07	0,25	2,66	0,02	0,04	0,05	1133
10:00	8,71	7,63	67,15	0,66	0,98	1,31	0,36	0,16	0,31	2,75	0,03	0,04	0,05	1140
10:30	7,02	3,09	68,66	0,46	0,97	1,32	0,29	0,07	0,13	2,85	0,02	0,04	0,05	1150
11:00	7,69	1,76	61,19	0,20	0,97	1,38	0,31	0,10	0,07	2,49	0,01	0,04	0,06	1176
11:30	7,06	1,23	62,82	0,42	0,98	1,34	0,31	0,07	0,05	2,74	0,02	0,04	0,06	1182
12:00	8,67	5,20	67,15	0,18	0,95	1,35	0,37	0,07	0,22	2,87	0,01	0,04	0,06	1166
12:30	11,01	10,29	62,60	0,21	1,02	1,37	0,45	0,08	0,42	2,54	0,01	0,04	0,06	1132
13:00	7,71	0,79	66,54	0,48	0,98	1,41	0,30	0,08	0,03	2,61	0,02	0,04	0,06	1127
13:30	7,49	2,25	65,50	0,20	0,99	1,44	0,28	0,07	0,08	2,46	0,01	0,04	0,05	1128
14:00	7,61	1,90	59,82	0,24	0,96	1,63	0,28	0,08	0,07	2,19	0,01	0,04	0,06	1141
14:30	9,12	7,54	61,78	0,47	0,95	1,59	0,33	0,05	0,27	2,25	0,02	0,03	0,06	1137
15:00	8,05	4,60	56,56	0,24	0,94	1,58	0,29	0,14	0,16	2,02	0,01	0,03	0,06	1139
15:30	8,15	4,19	60,46	0,48	0,93	1,58	0,29	0,08	0,15	2,12	0,02	0,03	0,06	1141
16:00	7,86	2,68	58,58	0,23	0,91	1,57	0,27	0,07	0,09	2,04	0,01	0,03	0,05	1154
16:30	8,22	3,41	57,01	0,47	0,93	1,56	0,28	0,04	0,11	1,92	0,02	0,03	0,05	1153
17:00	8,32	0,78	64,07	0,23	0,89	1,57	0,28	0,06	0,03	2,17	0,01	0,03	0,05	1164
17:30	8,14	2,89	65,42	0,43	0,90	1,48	0,28	0,04	0,10	2,25	0,01	0,03	0,05	1166
18:00	8,99	5,09	58,22	0,24	0,72	0,59	0,31	0,14	0,18	2,04	0,01	0,03	0,02	1158
18:30	7,19	2,12	59,95	0,71	0,70	0,58	0,26	0,08	0,08	2,14	0,03	0,02	0,02	1170
19:00	7,68	3,03	50,62	0,23	0,74	0,60	0,27	0,06	0,11	1,78	0,01	0,03	0,02	1167
19:30	8,00	2,68	56,87	0,44	0,68	0,60	0,28	0,05	0,09	2,01	0,02	0,02	0,02	1155
20:00	8,40	3,16	56,37	0,32	0,81	1,10	0,30	0,12	0,11	2,03	0,01	0,03	0,04	1158
20:30	8,78	2,44	62,01	0,47	0,91	1,54	0,31	0,05	0,09	2,20	0,02	0,03	0,05	1156
21:00	7,79	0,15	64,80	0,22	0,92	1,58	0,28	0,07	0,01	2,32	0,01	0,03	0,06	1162
21:30	7,08	1,33	61,67	0,48	0,91	1,52	0,27	0,06	0,05	2,34	0,02	0,03	0,06	1167
22:00	8,25	2,79	64,85	0,24	0,90	1,55	0,31	0,07	0,11	2,46	0,01	0,03	0,06	1163
22:30	7,77	3,20	63,18	0,45	0,87	1,50	0,31	0,06	0,13	2,48	0,02	0,03	0,06	1160
23:00	8,24	7,31	63,85	0,57	0,85	1,41	0,33	0,76	0,30	2,58	0,02	0,03	0,06	1174
23:30	8,72	1,57	68,23	0,49	0,90	1,40	0,34	0,06	0,06	2,70	0,02	0,04	0,06	1157
00:00	7,28	4,55	63,56	0,26	0,91	1,36	0,29	0,30	0,18	2,56	0,01	0,04	0,05	1145
min	6,75	0,15	50,62	0,18	0,58	0,45	0,26	0,04	0,01	1,78	0,01	0,02	0,02	1122
max	11,01	15,61	68,66	0,71	1,03	1,63	0,45	0,76	0,66	2,92	0,03	0,04	0,06	1182
moyenne	8,07	4,45	63,39	0,36	0,90	1,26								1151
Total							15,29	19,68	8,63	120,54	0,69	1,70	2,38	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	10,19			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.