

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.04	1.11	65.85	0.21	2.26	1.14	0.34	0.07	0.05	2.76	0.01	0.09	0.05	1136
01:00	8.20	2.06	65.91	0.19	2.34	1.12	0.35	0.10	0.09	2.82	0.01	0.10	0.05	1134
01:30	8.53	2.80	68.73	0.20	2.39	1.13	0.37	0.07	0.12	2.95	0.01	0.10	0.05	1137
02:00	7.58	2.33	62.49	0.19	2.51	1.12	0.33	0.10	0.10	2.68	0.01	0.11	0.05	1120
02:30	8.20	2.41	71.73	0.20	2.52	1.12	0.35	0.08	0.10	3.09	0.01	0.11	0.05	1141
03:00	7.69	2.55	66.60	0.19	2.73	1.12	0.33	0.08	0.11	2.90	0.01	0.12	0.05	1139
03:30	8.37	2.20	66.32	0.21	2.72	1.16	0.35	0.07	0.09	2.77	0.01	0.11	0.05	1130
04:00	8.70	4.38	66.61	0.20	2.70	1.14	0.36	0.08	0.18	2.77	0.01	0.11	0.05	1126
04:30	7.75	1.13	65.57	0.23	2.74	1.18	0.31	0.08	0.05	2.62	0.01	0.11	0.05	1110
05:00	8.08	3.51	65.93	0.19	2.61	1.13	0.35	0.09	0.15	2.87	0.01	0.11	0.05	1131
05:30	8.00	5.05	67.84	1.23	2.45	1.10	0.35	0.10	0.22	2.93	0.05	0.11	0.05	1122
06:00	7.91	3.72	70.32	0.24	2.14	0.77	0.34	0.13	0.16	2.99	0.01	0.09	0.03	1120
06:30	8.42	6.70	67.61	0.27	1.83	0.29	0.37	0.09	0.29	2.97	0.01	0.08	0.01	1121
07:00	7.32	3.81	67.01	0.26	1.78	0.24	0.32	0.07	0.16	2.89	0.01	0.08	0.01	1128
07:30	7.84	6.88	66.01	0.27	1.80	0.24	0.34	0.08	0.30	2.87	0.01	0.08	0.01	1126
08:00	7.97	5.32	66.49	0.23	2.05	0.70	0.34	0.08	0.23	2.86	0.01	0.09	0.03	1131
08:30	7.98	3.07	66.30	0.21	2.27	1.10	0.34	0.09	0.13	2.82	0.01	0.10	0.05	1128
09:00	8.06	1.75	67.54	0.20	2.36	1.10	0.35	0.09	0.08	2.92	0.01	0.10	0.05	1128
09:30	7.76	3.24	66.60	0.21	2.43	1.10	0.34	0.12	0.14	2.93	0.01	0.11	0.05	1144
10:00	7.66	2.32	67.48	0.19	2.49	1.11	0.33	0.10	0.10	2.92	0.01	0.11	0.05	1126
10:30	8.00	3.39	66.39	0.20	2.53	1.10	0.34	0.12	0.14	2.84	0.01	0.11	0.05	1123
11:00	7.83	3.97	65.28	0.18	2.50	1.09	0.34	0.09	0.17	2.81	0.01	0.11	0.05	1128
11:30	8.76	8.72	63.96	0.19	2.32	1.07	0.37	0.13	0.37	2.72	0.01	0.10	0.05	1114
12:00	7.64	6.61	64.59	0.25	2.17	1.06	0.33	0.70	0.28	2.75	0.01	0.09	0.05	1121
12:30	9.75	8.83	71.35	0.18	1.98	1.10	0.40	0.10	0.36	2.94	0.01	0.08	0.05	1118
13:00	5.59	0.03	68.72	0.17	2.09	1.18	0.23	0.08	0.00	2.87	0.01	0.09	0.05	1146
13:30	6.34	3.17	64.26	0.17	2.13	1.17	0.27	0.10	0.14	2.75	0.01	0.09	0.05	1136
14:00	7.82	3.45	66.13	0.21	2.17	1.23	0.33	0.08	0.14	2.77	0.01	0.09	0.05	1143
14:30	9.12	11.58	67.30	0.19	2.09	1.19	0.39	0.08	0.50	2.89	0.01	0.09	0.05	1133
15:00	8.41	5.65	65.16	0.19	2.10	1.19	0.36	0.09	0.24	2.79	0.01	0.09	0.05	1134
15:30	7.27	15.84	63.61	0.21	1.87	1.17	0.31	0.27	0.68	2.72	0.01	0.08	0.05	1125
16:00	6.97	4.87	69.53	0.19	1.90	1.21	0.30	0.09	0.21	2.95	0.01	0.08	0.05	1133
16:30	8.19	4.51	69.46	0.19	2.06	1.26	0.34	0.09	0.19	2.90	0.01	0.09	0.05	1141
17:00	7.66	7.88	62.48	0.20	2.11	1.29	0.30	0.10	0.31	2.47	0.01	0.08	0.05	1090
17:30	8.37	6.24	67.60	0.20	2.01	1.27	0.33	0.08	0.24	2.65	0.01	0.08	0.05	1102
18:00	7.72	6.92	61.47	0.21	1.73	0.92	0.32	0.09	0.28	2.51	0.01	0.07	0.04	1138
18:30	7.17	2.34	49.59	0.19	1.70	1.08	0.30	0.07	0.10	2.05	0.01	0.07	0.04	1151
19:00	7.93	2.16	61.17	0.17	1.89	1.24	0.33	0.08	0.09	2.51	0.01	0.08	0.05	1145
19:30	8.63	4.22	67.61	0.19	1.86	1.27	0.34	0.06	0.17	2.64	0.01	0.07	0.05	1118
20:00	8.21	2.93	68.31	0.18	1.76	1.24	0.32	0.08	0.12	2.70	0.01	0.07	0.05	1135
20:30	6.78	0.89	67.22	0.16	1.80	1.19	0.28	0.07	0.04	2.82	0.01	0.08	0.05	1181
21:00	8.49	5.65	66.00	0.17	1.83	1.18	0.35	0.08	0.24	2.75	0.01	0.08	0.05	1136
21:30	8.27	2.90	66.51	0.18	1.81	1.15	0.35	0.07	0.12	2.84	0.01	0.08	0.05	1139
22:00	8.28	8.67	63.04	0.38	1.76	1.14	0.36	0.21	0.38	2.78	0.02	0.08	0.05	1132
22:30	8.07	6.83	67.27	0.19	1.75	1.13	0.35	0.18	0.30	2.91	0.01	0.08	0.05	1114
23:00	7.35	2.37	67.92	0.19	1.80	1.13	0.31	0.21	0.10	2.89	0.01	0.08	0.05	1117
23:30	8.86	9.58	67.11	0.24	1.69	1.09	0.37	0.14	0.40	2.82	0.01	0.07	0.05	1117
00:00	6.90	1.21	65.48	0.19	1.78	1.09	0.29	0.09	0.05	2.74	0.01	0.07	0.05	1132
min	5,59	0,03	49,59	0,16	1,69	0,24	0,23	0,06	0,00	2,05	0,01	0,07	0,01	1090
max	9,75	15,84	71,73	1,23	2,74	1,29	0,40	0,70	0,68	3,09	0,05	0,12	0,05	1181
moyenne	7,93	4,54	66,11	0,23	2,13	1,07								1130
Total							16,07	17,98	9,21	134,10	0,46	4,33	2,17	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,78			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.