

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.62	6.67	59.78	0.46	1.29	1.11	0.36	0.08	0.28	2.53	0.02	0.05	0.05	1126
01:00	8.58	4.74	66.25	0.16	1.31	1.09	0.36	0.05	0.20	2.81	0.01	0.06	0.05	1142
01:30	8.94	5.00	66.11	0.41	1.24	1.10	0.37	0.08	0.21	2.71	0.02	0.05	0.05	1139
02:00	7.30	0.33	68.17	0.16	1.28	1.12	0.30	0.06	0.01	2.84	0.01	0.05	0.05	1152
02:30	8.60	4.37	66.62	0.42	1.27	1.12	0.36	0.07	0.18	2.81	0.02	0.05	0.05	1145
03:00	8.04	4.15	66.92	0.16	1.28	1.10	0.34	0.08	0.18	2.86	0.01	0.05	0.05	1136
03:30	8.22	1.93	69.08	0.41	1.33	1.11	0.35	0.07	0.08	2.94	0.02	0.06	0.05	1152
04:00	7.54	1.64	66.64	0.16	1.40	1.11	0.33	0.07	0.07	2.88	0.01	0.06	0.05	1159
04:30	8.15	2.62	64.68	0.41	1.46	1.13	0.35	0.08	0.11	2.75	0.02	0.06	0.05	1136
05:00	8.24	3.28	67.32	0.16	1.45	1.11	0.36	0.07	0.14	2.92	0.01	0.06	0.05	1153
05:30	7.99	1.47	67.64	0.40	1.54	1.12	0.34	0.08	0.06	2.92	0.02	0.07	0.05	1160
06:00	7.55	3.95	65.26	0.17	1.49	0.80	0.33	0.04	0.17	2.83	0.01	0.06	0.03	1154
06:30	8.32	8.26	63.99	0.40	1.31	0.44	0.37	0.07	0.37	2.88	0.02	0.06	0.02	1163
07:00	8.65	7.35	68.41	0.18	1.34	0.45	0.38	0.05	0.32	2.99	0.01	0.06	0.02	1144
07:30	7.69	5.41	65.29	0.43	1.30	0.41	0.34	0.07	0.24	2.86	0.02	0.06	0.02	1148
08:00	7.71	3.27	68.01	0.17	1.48	0.79	0.33	0.08	0.14	2.93	0.01	0.06	0.03	1150
08:30	8.17	5.73	62.75	0.37	1.49	1.08	0.35	0.08	0.24	2.66	0.02	0.06	0.05	1150
09:00	8.22	7.58	62.73	0.29	1.28	0.78	0.35	0.19	0.32	2.67	0.01	0.05	0.03	1131
09:30	7.55	5.62	63.09	0.43	1.10	0.44	0.32	0.08	0.24	2.67	0.02	0.05	0.02	1132
10:00	7.74	4.05	65.85	0.18	1.10	0.45	0.33	0.06	0.17	2.79	0.01	0.05	0.02	1138
10:30	7.73	5.37	67.64	0.41	1.04	0.44	0.34	0.07	0.23	2.94	0.02	0.05	0.02	1139
11:00	8.30	12.50	53.46	0.17	0.95	0.42	0.37	0.18	0.55	2.36	0.01	0.04	0.02	1132
11:30	6.45	4.06	65.36	0.42	0.94	0.40	0.28	0.18	0.18	2.86	0.02	0.04	0.02	1132
12:00	9.19	6.32	65.18	0.17	1.02	0.43	0.40	0.07	0.28	2.86	0.01	0.04	0.02	1131
12:30	9.37	6.21	59.26	0.18	0.90	0.43	0.40	0.18	0.27	2.53	0.01	0.04	0.02	1136
13:00	7.00	1.54	66.28	0.41	0.91	0.43	0.30	0.08	0.07	2.82	0.02	0.04	0.02	1143
13:30	6.28	1.59	66.54	0.15	0.94	0.44	0.27	0.08	0.07	2.88	0.01	0.04	0.02	1148
14:00	7.87	2.43	67.47	0.19	0.98	0.48	0.33	0.07	0.10	2.82	0.01	0.04	0.02	1146
14:30	8.58	9.41	60.79	0.40	1.02	0.50	0.38	0.09	0.41	2.66	0.02	0.04	0.02	1133
15:00	7.80	4.19	66.80	0.17	1.02	0.57	0.34	0.09	0.18	2.89	0.01	0.04	0.02	1120
15:30	7.29	4.79	65.84	0.41	0.98	0.56	0.31	0.15	0.21	2.82	0.02	0.04	0.02	1131
16:00	8.55	5.74	68.24	0.16	0.98	0.51	0.38	0.06	0.25	3.01	0.01	0.04	0.02	1157
16:30	7.03	5.01	65.73	0.38	1.08	0.49	0.31	0.11	0.22	2.92	0.02	0.05	0.02	1140
17:00	8.94	5.17	66.20	0.16	1.00	0.45	0.39	0.10	0.23	2.92	0.01	0.04	0.02	1151
17:30	7.50	2.50	68.69	0.28	1.08	0.45	0.33	0.07	0.11	3.03	0.01	0.05	0.02	1147
18:00	6.85	6.25	64.44	0.18	1.05	0.45	0.31	0.09	0.28	2.87	0.01	0.05	0.02	1143
18:30	9.28	12.38	62.61	0.38	1.04	0.45	0.41	0.20	0.55	2.76	0.02	0.05	0.02	1128
19:00	6.16	4.88	70.52	0.22	1.05	0.46	0.27	0.07	0.21	3.05	0.01	0.05	0.02	1128
19:30	7.91	7.51	68.11	0.39	1.08	0.46	0.35	0.07	0.33	3.00	0.02	0.05	0.02	1145
20:00	8.03	5.13	64.53	0.15	1.19	0.85	0.35	0.08	0.23	2.85	0.01	0.05	0.04	1170
20:30	9.13	6.69	66.97	0.35	1.30	1.21	0.39	0.08	0.28	2.85	0.01	0.06	0.05	1146
21:00	6.93	1.06	67.42	0.15	1.32	1.22	0.30	0.08	0.05	2.88	0.01	0.06	0.05	1147
21:30	8.25	3.63	65.87	0.40	1.36	1.21	0.35	0.09	0.16	2.83	0.02	0.06	0.05	1147
22:00	8.12	1.10	67.57	0.16	1.38	1.21	0.34	0.08	0.05	2.86	0.01	0.06	0.05	1149
22:30	7.69	3.51	63.56	0.40	1.39	1.10	0.34	0.08	0.16	2.84	0.02	0.06	0.05	1157
23:00	8.79	3.15	64.92	0.18	1.41	1.11	0.38	0.12	0.13	2.78	0.01	0.06	0.05	1131
23:30	7.66	2.56	67.02	0.42	1.37	1.10	0.32	0.07	0.11	2.77	0.02	0.06	0.05	1137
00:00	6.89	2.47	66.31	0.17	1.36	1.09	0.28	0.06	0.10	2.72	0.01	0.06	0.04	1148
min	6,16	0,33	53,46	0,15	0,90	0,40	0,27	0,04	0,01	2,36	0,01	0,04	0,02	1120
max	9,37	12,50	70,52	0,46	1,54	1,22	0,41	0,20	0,55	3,05	0,02	0,07	0,05	1170
moyenne	7,95	4,68	65,58	0,28	1,21	0,77								1143
Total							16,43	15,25	9,73	135,62	0,58	2,49	1,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,37			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.