

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.86	7.07	66.86	0.39	1.26	1.06	0.38	0.06	0.30	2.84	0.02	0.05	0.05	1174
01:00	7.73	2.91	68.34	0.17	1.28	1.07	0.33	0.13	0.12	2.89	0.01	0.05	0.05	1161
01:30	8.45	3.97	66.11	0.46	1.33	1.08	0.36	0.07	0.17	2.78	0.02	0.06	0.05	1142
02:00	7.59	4.26	64.44	0.18	1.31	1.08	0.32	0.07	0.18	2.68	0.01	0.05	0.04	1134
02:30	8.11	5.58	65.36	0.43	1.25	1.07	0.34	0.25	0.24	2.76	0.02	0.05	0.05	1146
03:00	7.69	2.28	70.18	0.18	1.29	1.08	0.33	0.08	0.10	2.97	0.01	0.05	0.05	1143
03:30	7.99	4.25	64.33	0.44	1.32	1.09	0.34	0.08	0.18	2.73	0.02	0.06	0.05	1139
04:00	8.42	9.09	63.81	0.19	1.29	1.08	0.35	0.08	0.38	2.65	0.01	0.05	0.04	1124
04:30	8.40	3.74	67.61	0.41	1.26	1.08	0.35	0.10	0.16	2.84	0.02	0.05	0.05	1138
05:00	7.50	7.16	65.76	0.18	1.26	1.04	0.31	0.07	0.30	2.72	0.01	0.05	0.04	1130
05:30	8.14	4.83	68.99	0.42	1.21	1.08	0.34	0.06	0.20	2.86	0.02	0.05	0.04	1143
06:00	6.81	4.63	63.56	0.18	1.10	0.83	0.29	0.08	0.20	2.69	0.01	0.05	0.03	1138
06:30	8.72	6.45	66.42	0.43	0.98	0.51	0.38	0.08	0.28	2.92	0.02	0.04	0.02	1146
07:00	7.64	4.11	67.55	0.18	1.03	0.46	0.34	0.07	0.18	3.00	0.01	0.05	0.02	1157
07:30	7.53	6.25	60.35	0.45	0.95	0.49	0.34	0.13	0.28	2.70	0.02	0.04	0.02	1146
08:00	8.77	7.38	64.76	0.18	1.11	0.80	0.37	0.06	0.31	2.73	0.01	0.05	0.03	1148
08:30	7.84	4.71	66.91	0.47	1.14	1.05	0.33	0.06	0.20	2.84	0.02	0.05	0.04	1153
09:00	8.25	6.30	61.63	0.22	1.15	1.06	0.34	0.13	0.26	2.56	0.01	0.05	0.04	1147
09:30	8.12	3.71	61.97	0.43	1.19	1.07	0.34	0.09	0.15	2.56	0.02	0.05	0.04	1140
10:00	7.85	3.10	65.82	0.17	1.19	1.07	0.32	0.06	0.13	2.72	0.01	0.05	0.04	1150
10:30	7.81	4.62	65.09	0.46	1.16	1.04	0.33	0.17	0.20	2.75	0.02	0.05	0.04	1151
11:00	8.18	1.69	68.42	0.17	1.13	1.07	0.34	0.08	0.07	2.87	0.01	0.05	0.05	1162
11:30	7.33	0.42	69.27	0.38	1.21	1.11	0.30	0.06	0.02	2.88	0.02	0.05	0.05	1170
12:00	8.68	6.35	63.22	0.17	1.25	1.10	0.36	0.14	0.26	2.60	0.01	0.05	0.05	1134
12:30	9.51	10.79	69.69	0.22	1.19	1.14	0.38	0.15	0.43	2.78	0.01	0.05	0.05	1130
13:00	4.79	0.85	66.89	0.37	1.16	1.09	0.20	0.08	0.03	2.74	0.02	0.05	0.04	1147
13:30	6.92	3.06	65.30	0.16	1.26	1.10	0.29	0.10	0.13	2.78	0.01	0.05	0.05	1168
14:00	7.37	2.01	66.55	0.19	1.25	1.16	0.31	0.08	0.08	2.81	0.01	0.05	0.05	1182
14:30	8.78	9.36	65.89	0.45	1.30	1.19	0.36	0.06	0.38	2.68	0.02	0.05	0.05	1148
15:00	8.15	7.03	62.33	0.67	1.32	1.20	0.34	0.12	0.29	2.61	0.03	0.06	0.05	1136
15:30	8.40	13.12	64.36	0.59	1.34	1.17	0.35	0.07	0.54	2.67	0.02	0.06	0.05	1144
16:00	7.78	10.18	68.64	0.16	1.31	1.19	0.32	0.07	0.42	2.81	0.01	0.05	0.05	1149
16:30	8.22	3.11	68.97	0.18	1.30	1.20	0.34	0.07	0.13	2.87	0.01	0.05	0.05	1157
17:00	7.50	2.60	67.14	0.15	1.27	1.21	0.32	0.07	0.11	2.84	0.01	0.05	0.05	1163
17:30	8.86	8.01	67.33	0.44	1.21	1.20	0.38	0.09	0.34	2.85	0.02	0.05	0.05	1146
18:00	8.63	6.67	62.35	0.19	1.17	0.84	0.37	0.08	0.29	2.69	0.01	0.05	0.04	1158
18:30	6.46	8.88	68.15	0.47	1.19	0.45	0.28	0.08	0.38	2.93	0.02	0.05	0.02	1152
19:00	7.21	15.45	67.00	0.24	1.12	0.45	0.32	0.09	0.68	2.93	0.01	0.05	0.02	1148
19:30	7.76	8.68	64.88	0.44	1.20	0.45	0.34	0.11	0.39	2.88	0.02	0.05	0.02	1154
20:00	7.72	17.07	64.88	0.19	1.16	0.85	0.33	0.09	0.74	2.81	0.01	0.05	0.04	1143
20:30	8.30	8.45	69.55	0.40	1.23	1.22	0.35	0.11	0.36	2.98	0.02	0.05	0.05	1149
21:00	7.80	4.06	67.39	0.16	1.20	1.24	0.33	0.07	0.17	2.81	0.01	0.05	0.05	1158
21:30	8.54	4.63	67.40	0.17	1.17	1.23	0.36	0.08	0.20	2.85	0.01	0.05	0.05	1157
22:00	7.75	3.32	65.14	0.18	1.19	1.24	0.33	0.11	0.14	2.79	0.01	0.05	0.05	1148
22:30	7.81	3.47	60.83	0.41	1.24	1.27	0.33	0.08	0.15	2.55	0.02	0.05	0.05	1138
23:00	7.58	6.74	58.21	0.17	1.20	1.17	0.35	0.10	0.31	2.66	0.01	0.05	0.05	1165
23:30	8.94	7.44	64.45	0.38	1.16	1.15	0.39	0.06	0.32	2.78	0.02	0.05	0.05	1146
00:00	8.55	4.85	64.85	0.19	1.20	1.10	0.37	0.12	0.21	2.80	0.01	0.05	0.05	1145
min	4,79	0,42	58,21	0,15	0,95	0,45	0,20	0,06	0,02	2,55	0,01	0,04	0,02	1124
max	9,51	17,07	70,18	0,67	1,34	1,27	0,39	0,25	0,74	3,00	0,03	0,06	0,05	1182
moyenne	7,95	5,93	65,73	0,30	1,21	1,02								1148
Total							16,15	17,48	12,07	133,45	0,61	2,45	2,06	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,58			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				98,54			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.