

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	6,73	3,87	67,53	0,18	1,02	1,20	0,28	0,06	0,16	2,80	0,01	0,04	0,05	1150
01:00	6,74	8,25	66,28	0,19	1,06	1,21	0,28	0,05	0,34	2,74	0,01	0,04	0,05	1145
01:30	8,91	12,19	64,69	0,19	1,00	1,07	0,37	0,12	0,51	2,71	0,01	0,04	0,04	1148
02:00	10,03	10,68	62,13	0,20	0,90	1,17	0,40	0,06	0,43	2,50	0,01	0,04	0,05	1141
02:30	5,09	3,00	66,02	0,20	0,92	1,17	0,21	0,06	0,12	2,68	0,01	0,04	0,05	1150
03:00	9,16	17,73	60,97	1,60	0,90	1,14	0,38	2,68	0,73	2,50	0,07	0,04	0,05	1144
03:30	9,19	18,22	78,06	1,63	0,88	1,13	0,37	1,33	0,73	3,12	0,07	0,04	0,05	1151
04:00	7,73	12,18	70,68	0,20	0,87	1,14	0,31	0,10	0,49	2,82	0,01	0,03	0,05	1154
04:30	7,36	7,66	67,39	0,19	0,95	1,15	0,30	0,04	0,31	2,72	0,01	0,04	0,05	1161
05:00	8,09	9,85	67,38	0,19	0,93	1,17	0,33	0,04	0,40	2,71	0,01	0,04	0,05	1162
05:30	8,21	6,87	67,80	0,19	0,93	1,17	0,34	0,04	0,28	2,79	0,01	0,04	0,05	1166
06:00	7,52	4,11	68,91	0,21	0,76	0,79	0,32	0,05	0,17	2,92	0,01	0,03	0,03	1156
06:30	8,67	9,64	64,51	0,24	0,57	0,30	0,38	0,25	0,43	2,86	0,01	0,03	0,01	1160
07:00	7,97	6,95	66,78	0,22	0,62	0,35	0,35	0,07	0,30	2,90	0,01	0,03	0,02	1151
07:30	7,93	6,70	68,20	0,23	0,62	0,32	0,35	0,06	0,30	3,03	0,01	0,03	0,01	1159
08:00	7,83	4,24	64,96	0,19	0,90	0,81	0,34	0,06	0,19	2,84	0,01	0,04	0,04	1162
08:30	8,09	6,06	66,89	0,19	1,04	1,20	0,34	0,12	0,26	2,82	0,01	0,04	0,05	1145
09:00	8,22	4,36	66,15	0,41	1,03	1,20	0,35	0,08	0,19	2,85	0,02	0,04	0,05	1146
09:30	8,42	5,29	65,63	0,19	1,11	1,22	0,36	0,12	0,22	2,79	0,01	0,05	0,05	1141
10:00	8,33	5,54	66,53	0,42	1,12	1,20	0,36	0,11	0,24	2,85	0,02	0,05	0,05	1134
10:30	7,71	3,37	67,89	0,21	1,12	1,22	0,33	0,14	0,14	2,90	0,01	0,05	0,05	1125
11:00	7,82	4,05	64,44	0,40	1,16	1,22	0,34	0,36	0,17	2,76	0,02	0,05	0,05	1123
11:30	9,41	9,75	66,51	0,21	1,15	1,23	0,39	0,11	0,40	2,74	0,01	0,05	0,05	1114
12:00	9,04	6,04	68,74	0,43	1,12	1,29	0,37	0,12	0,25	2,82	0,02	0,05	0,05	1123
12:30	7,50	2,76	65,93	0,19	1,20	1,32	0,31	0,11	0,11	2,71	0,01	0,05	0,05	1128
13:00	7,37	1,18	65,55	0,49	1,18	1,21	0,31	0,07	0,05	2,73	0,02	0,05	0,05	1146
13:30	7,77	2,24	66,25	0,15	1,24	1,20	0,33	0,09	0,09	2,79	0,01	0,05	0,05	1159
14:00	7,62	1,80	71,32	0,21	1,27	1,28	0,31	0,09	0,07	2,90	0,01	0,05	0,05	1155
14:30	8,31	4,20	64,83	0,43	1,28	1,24	0,35	0,10	0,18	2,71	0,02	0,05	0,05	1135
15:00	8,70	2,78	70,44	0,17	1,21	1,25	0,37	0,17	0,12	3,00	0,01	0,05	0,05	1155
15:30	7,73	3,70	64,30	0,35	1,27	1,27	0,32	0,11	0,15	2,67	0,01	0,05	0,05	1139
16:00	9,46	9,41	62,78	0,41	1,22	1,27	0,39	0,14	0,38	2,57	0,02	0,05	0,05	1123
16:30	8,65	3,21	67,70	0,21	1,18	1,37	0,34	0,48	0,13	2,67	0,01	0,05	0,05	1112
17:00	7,83	3,33	67,30	0,17	1,17	1,37	0,30	0,06	0,13	2,58	0,01	0,04	0,05	1129
17:30	7,32	0,84	67,03	0,16	1,15	1,37	0,29	0,06	0,03	2,65	0,01	0,05	0,05	1130
18:00	7,29	2,69	65,96	0,18	1,05	0,94	0,29	0,07	0,11	2,66	0,01	0,04	0,04	1125
18:30	8,40	7,95	59,88	2,47	0,93	0,70	0,35	0,64	0,33	2,46	0,10	0,04	0,03	1141
19:00	8,29	3,39	67,83	0,16	1,10	1,35	0,34	0,06	0,14	2,74	0,01	0,04	0,05	1150
19:30	7,84	1,65	65,82	0,16	1,08	1,36	0,32	0,11	0,07	2,69	0,01	0,04	0,06	1152
20:00	8,15	0,98	66,00	0,41	1,05	1,34	0,34	0,16	0,04	2,77	0,02	0,04	0,06	1164
20:30	8,08	1,22	65,71	0,16	1,03	1,31	0,33	0,08	0,05	2,72	0,01	0,04	0,05	1150
21:00	8,14	3,81	66,59	0,41	1,04	1,25	0,36	0,07	0,17	2,92	0,02	0,05	0,05	1176
21:30	7,34	0,95	67,83	0,16	1,03	1,28	0,31	0,08	0,04	2,85	0,01	0,04	0,05	1158
22:00	8,86	3,60	66,44	0,41	1,03	1,28	0,37	0,11	0,15	2,77	0,02	0,04	0,05	1149
22:30	7,60	1,07	65,20	0,15	0,99	1,23	0,32	0,07	0,05	2,78	0,01	0,04	0,05	1175
23:00	8,89	2,67	65,96	0,38	1,02	1,30	0,37	0,11	0,11	2,78	0,02	0,04	0,05	1164
23:30	7,70	1,00	67,81	0,16	1,03	1,34	0,33	0,07	0,04	2,89	0,01	0,04	0,06	1167
00:00	7,97	3,78	65,30	0,35	0,93	1,29	0,35	0,10	0,16	2,84	0,02	0,04	0,06	1184
min	5,09	0,84	59,88	0,15	0,57	0,30	0,21	0,04	0,03	2,46	0,01	0,03	0,01	1112
max	10,03	18,22	78,06	2,47	1,28	1,37	0,40	2,68	0,73	3,12	0,10	0,05	0,06	1184
moyenne	8,06	5,35	66,56	0,35	1,03	1,15								1147
Total							16,12	20,51	10,66	133,01	0,71	2,05	2,29	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			99,31	9,00			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				97,64			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.