

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.09	2.73	76.92	0.19	0.93	1.29	0.28	0.07	0.11	3.03	0.01	0.04	0.05	1146
01:00	7.38	2.10	67.54	0.41	0.87	1.27	0.29	0.05	0.08	2.70	0.02	0.03	0.05	1167
01:30	9.20	7.82	61.02	0.22	0.88	1.24	0.37	0.14	0.31	2.43	0.01	0.04	0.05	1153
02:00	8.95	5.98	66.89	0.43	0.85	1.23	0.37	0.27	0.25	2.74	0.02	0.04	0.05	1165
02:30	8.09	3.71	68.16	0.19	0.89	1.21	0.33	0.06	0.15	2.80	0.01	0.04	0.05	1153
03:00	7.21	4.13	63.87	0.54	0.85	1.19	0.30	0.67	0.17	2.64	0.02	0.04	0.05	1150
03:30	7.34	4.13	64.98	0.20	0.91	1.22	0.30	0.10	0.17	2.64	0.01	0.04	0.05	1147
04:00	8.13	7.64	69.30	0.45	0.89	1.20	0.34	0.12	0.32	2.86	0.02	0.04	0.05	1144
04:30	8.31	6.03	65.87	0.20	0.88	1.22	0.33	0.07	0.24	2.65	0.01	0.04	0.05	1142
05:00	8.55	6.26	62.25	0.72	0.87	1.20	0.35	1.17	0.25	2.53	0.03	0.04	0.05	1159
05:30	8.24	7.43	65.85	1.41	0.85	1.19	0.34	0.10	0.30	2.69	0.06	0.03	0.05	1159
06:00	7.95	4.21	66.18	0.44	0.80	0.96	0.33	0.08	0.17	2.72	0.02	0.03	0.04	1155
06:30	7.47	7.08	59.58	0.20	0.62	0.65	0.31	0.15	0.30	2.51	0.01	0.03	0.03	1157
07:00	8.37	8.07	63.54	0.48	0.65	0.63	0.36	0.11	0.35	2.75	0.02	0.03	0.03	1159
07:30	7.36	6.84	64.17	0.21	0.67	0.66	0.31	0.09	0.29	2.74	0.01	0.03	0.03	1147
08:00	8.08	4.74	67.58	0.41	0.78	0.97	0.34	0.08	0.20	2.83	0.02	0.03	0.04	1153
08:30	7.66	2.71	66.16	0.20	0.91	1.21	0.31	0.05	0.11	2.69	0.01	0.04	0.05	1152
09:00	8.41	4.37	65.48	0.44	0.91	1.19	0.34	0.08	0.18	2.68	0.02	0.04	0.05	1160
09:30	8.13	3.87	66.52	0.20	0.91	1.19	0.34	0.11	0.16	2.74	0.01	0.04	0.05	1152
10:00	8.07	4.66	65.31	0.42	0.93	1.20	0.33	0.11	0.19	2.69	0.02	0.04	0.05	1147
10:30	8.50	4.81	66.46	0.20	0.96	1.21	0.34	0.07	0.19	2.69	0.01	0.04	0.05	1144
11:00	7.13	1.22	67.91	0.40	0.93	1.19	0.29	0.08	0.05	2.81	0.02	0.04	0.05	1176
11:30	8.06	3.58	64.88	0.18	0.93	1.19	0.33	0.05	0.15	2.68	0.01	0.04	0.05	1162
12:00	8.48	4.49	65.17	0.18	0.96	1.20	0.35	0.05	0.18	2.67	0.01	0.04	0.05	1159
12:30	8.95	7.76	68.27	0.47	1.00	1.23	0.36	0.09	0.31	2.75	0.02	0.04	0.05	1141
13:00	7.30	1.60	65.81	0.18	0.94	1.30	0.30	0.10	0.06	2.67	0.01	0.04	0.05	1155
13:30	7.38	2.46	66.07	0.18	0.95	1.32	0.30	0.06	0.10	2.70	0.01	0.04	0.05	1170
14:00	6.67	2.21	68.29	0.42	0.93	1.37	0.27	0.09	0.09	2.78	0.02	0.04	0.06	1160
14:30	9.88	10.86	67.29	0.19	0.98	1.31	0.41	0.07	0.45	2.80	0.01	0.04	0.05	1160
15:00	7.66	2.04	66.31	0.40	0.98	1.32	0.32	0.14	0.09	2.76	0.02	0.04	0.06	1162
15:30	7.95	3.29	65.93	0.19	0.98	1.34	0.33	0.06	0.13	2.71	0.01	0.04	0.06	1151
16:00	7.79	2.29	65.86	0.40	1.03	1.35	0.32	0.09	0.09	2.72	0.02	0.04	0.06	1148
16:30	8.08	2.26	66.36	0.16	0.98	1.33	0.34	0.07	0.10	2.81	0.01	0.04	0.06	1170
17:00	8.09	3.91	67.06	0.41	1.05	1.36	0.33	0.17	0.16	2.76	0.02	0.04	0.06	1145
17:30	8.02	3.58	63.03	0.20	0.96	1.32	0.34	0.25	0.15	2.67	0.01	0.04	0.06	1161
18:00	7.50	3.76	65.09	0.39	0.95	1.00	0.32	0.07	0.16	2.74	0.02	0.04	0.04	1174
18:30	7.19	4.24	67.65	0.16	0.91	0.68	0.31	0.05	0.18	2.95	0.01	0.04	0.03	1171
19:00	8.49	6.78	61.01	0.39	0.87	0.68	0.37	0.09	0.29	2.65	0.02	0.04	0.03	1164
19:30	8.48	8.18	57.90	0.17	0.86	0.67	0.37	0.07	0.36	2.53	0.01	0.04	0.03	1168
20:00	7.66	3.54	63.66	0.40	0.93	1.06	0.32	0.09	0.15	2.67	0.02	0.04	0.04	1161
20:30	7.66	1.69	65.74	0.17	1.00	1.33	0.31	0.05	0.07	2.70	0.01	0.04	0.05	1168
21:00	8.80	3.88	65.97	0.40	0.98	1.33	0.36	0.07	0.16	2.67	0.02	0.04	0.05	1170
21:30	8.12	2.88	66.32	0.17	0.99	1.33	0.33	0.06	0.12	2.67	0.01	0.04	0.05	1162
22:00	7.83	3.32	55.97	0.61	1.03	1.31	0.32	0.35	0.14	2.32	0.03	0.04	0.05	1166
22:30	7.70	2.21	60.29	0.18	1.02	1.32	0.32	0.16	0.09	2.53	0.01	0.04	0.06	1165
23:00	7.50	2.96	61.07	0.38	1.10	1.30	0.31	0.08	0.12	2.53	0.02	0.05	0.05	1155
23:30	8.43	2.89	65.31	0.18	1.05	1.23	0.35	0.06	0.12	2.73	0.01	0.04	0.05	1165
00:00	9.11	4.38	59.26	0.42	1.04	1.21	0.38	0.23	0.18	2.50	0.02	0.04	0.05	1162
min	6,67	1,22	55,97	0,16	0,62	0,63	0,27	0,05	0,05	2,32	0,01	0,03	0,03	1141
max	9,88	10,86	76,92	1,41	1,10	1,37	0,41	1,17	0,45	3,03	0,06	0,05	0,06	1176
moyenne	8,01	4,41	65,15	0,34	0,92	1,17								1158
Total							15,90	18,01	8,77	129,24	0,67	1,82	2,31	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,07			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,72			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.