

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.96	3.03	66.03	0.18	1.04	1.23	0.33	0.06	0.13	2.75	0.01	0.04	0.05	1150
01:00	7.47	2.90	66.64	0.45	1.05	1.21	0.31	0.30	0.12	2.81	0.02	0.04	0.05	1151
01:30	7.93	1.81	67.15	0.19	1.08	1.23	0.33	0.10	0.08	2.79	0.01	0.04	0.05	1145
02:00	8.70	5.03	64.22	0.44	1.06	1.22	0.36	0.09	0.21	2.65	0.02	0.04	0.05	1140
02:30	7.99	3.23	68.50	0.21	1.05	1.23	0.33	0.07	0.13	2.80	0.01	0.04	0.05	1138
03:00	8.20	5.87	66.83	0.41	1.07	1.22	0.34	0.12	0.24	2.74	0.02	0.04	0.05	1136
03:30	8.06	3.71	65.18	0.21	1.05	1.21	0.33	0.12	0.15	2.70	0.01	0.04	0.05	1148
04:00	8.50	4.77	65.27	0.45	1.05	1.20	0.35	0.10	0.20	2.72	0.02	0.04	0.05	1147
04:30	9.06	8.35	68.58	0.22	1.09	1.21	0.37	0.09	0.34	2.77	0.01	0.04	0.05	1134
05:00	7.31	4.52	63.72	0.54	1.06	1.19	0.30	0.11	0.18	2.58	0.02	0.04	0.05	1143
05:30	8.50	7.69	66.85	0.26	1.05	1.19	0.34	0.06	0.31	2.71	0.01	0.04	0.05	1144
06:00	5.67	3.49	59.28	0.48	0.88	0.90	0.23	0.11	0.14	2.44	0.02	0.04	0.04	1148
06:30	7.85	9.34	67.23	0.20	0.87	1.05	0.32	0.04	0.38	2.73	0.01	0.04	0.04	1158
07:00	8.26	6.93	60.43	0.55	0.97	1.17	0.34	0.19	0.28	2.48	0.02	0.04	0.05	1151
07:30	8.56	8.51	66.01	0.20	0.96	1.18	0.35	0.05	0.34	2.67	0.01	0.04	0.05	1140
08:00	7.96	6.83	64.28	0.44	0.96	1.17	0.32	0.07	0.28	2.59	0.02	0.04	0.05	1145
08:30	8.54	8.11	66.73	0.19	0.96	1.16	0.35	0.10	0.33	2.74	0.01	0.04	0.05	1152
09:00	7.81	6.44	65.18	0.44	0.94	1.16	0.32	0.19	0.26	2.64	0.02	0.04	0.05	1138
09:30	8.87	6.66	65.18	0.22	1.01	1.17	0.36	0.13	0.27	2.62	0.01	0.04	0.05	1139
10:00	6.32	2.17	64.00	0.40	1.01	1.16	0.25	0.10	0.09	2.58	0.02	0.04	0.05	1154
10:30	8.34	6.67	64.07	0.18	1.00	1.17	0.33	0.08	0.27	2.55	0.01	0.04	0.05	1148
11:00	7.58	3.35	66.17	0.42	1.00	1.18	0.30	0.08	0.13	2.65	0.02	0.04	0.05	1152
11:30	7.60	4.26	68.48	0.17	1.01	1.18	0.31	0.05	0.17	2.77	0.01	0.04	0.05	1161
12:00	8.91	10.08	60.04	0.18	1.00	1.17	0.36	0.07	0.41	2.42	0.01	0.04	0.05	1142
12:30	8.98	5.33	70.57	0.43	1.01	1.21	0.35	0.08	0.21	2.79	0.02	0.04	0.05	1141
13:00	5.69	2.16	60.86	0.21	1.07	1.14	0.24	0.57	0.09	2.57	0.01	0.05	0.05	1173
13:30	8.83	8.11	61.04	0.20	1.10	1.20	0.36	0.06	0.33	2.47	0.01	0.04	0.05	1150
14:00	7.50	1.94	65.82	0.33	1.15	1.35	0.30	0.06	0.08	2.64	0.01	0.05	0.05	1149
14:30	9.07	8.48	64.21	0.28	1.12	1.30	0.37	0.05	0.35	2.63	0.01	0.05	0.05	1154
15:00	7.72	5.98	62.96	0.36	1.11	1.28	0.32	0.16	0.25	2.62	0.02	0.05	0.05	1150
15:30	9.11	9.94	64.72	0.23	1.11	1.30	0.37	0.07	0.40	2.63	0.01	0.05	0.05	1151
16:00	6.68	1.66	65.02	0.34	1.09	1.31	0.27	0.10	0.07	2.67	0.01	0.04	0.05	1165
16:30	8.39	7.76	65.66	0.24	1.08	1.32	0.34	0.06	0.32	2.68	0.01	0.04	0.05	1151
17:00	7.88	4.95	66.02	0.31	1.08	1.31	0.32	0.07	0.20	2.72	0.01	0.04	0.05	1167
17:30	8.49	5.90	66.55	0.24	1.09	1.30	0.35	0.09	0.25	2.77	0.01	0.05	0.05	1162
18:00	7.34	4.37	67.01	0.36	0.88	0.99	0.31	0.08	0.18	2.81	0.02	0.04	0.04	1152
18:30	7.85	5.00	67.66	0.26	0.65	0.66	0.34	0.06	0.21	2.89	0.01	0.03	0.03	1158
19:00	8.37	8.63	65.21	0.35	0.70	0.67	0.36	0.13	0.37	2.78	0.01	0.03	0.03	1154
19:30	7.47	3.75	68.21	0.26	0.73	0.67	0.32	0.07	0.16	2.94	0.01	0.03	0.03	1167
20:00	7.64	3.13	66.10	0.34	0.89	1.05	0.32	0.11	0.13	2.80	0.01	0.04	0.04	1162
20:30	8.08	8.89	58.56	0.25	1.08	1.27	0.34	0.29	0.38	2.47	0.01	0.05	0.05	1179
21:00	8.32	5.68	63.82	0.37	1.12	1.29	0.34	0.13	0.23	2.64	0.02	0.05	0.05	1159
21:30	8.21	4.21	61.50	0.53	1.10	1.30	0.34	0.07	0.17	2.52	0.02	0.04	0.05	1151
22:00	7.99	3.88	63.04	0.38	1.07	1.33	0.32	0.13	0.16	2.55	0.02	0.04	0.05	1147
22:30	8.44	3.12	65.96	0.26	1.04	1.31	0.34	0.05	0.13	2.70	0.01	0.04	0.05	1150
23:00	7.72	2.26	67.97	0.34	1.09	1.30	0.32	0.07	0.09	2.78	0.01	0.04	0.05	1154
23:30	7.98	3.52	65.35	0.26	1.05	1.19	0.33	0.07	0.15	2.71	0.01	0.04	0.05	1158
00:00	8.55	3.20	69.37	0.40	1.03	1.21	0.35	0.07	0.13	2.83	0.02	0.04	0.05	1148
min	5,67	1,66	58,56	0,17	0,65	0,66	0,23	0,04	0,07	2,42	0,01	0,03	0,03	1134
max	9,11	10,08	70,57	0,55	1,15	1,35	0,37	0,57	0,41	2,94	0,02	0,05	0,05	1179
moyenne	8,00	5,33	65,19	0,32	1,01	1,18								1151
Total							15,78	15,91	10,48	128,55	0,62	2,00	2,32	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,05			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.