

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.63	3.40	64.69	0.18	0.91	1.33	0.35	0.08	0.14	2.65	0.01	0.04	0.05	1159
01:00	8.59	4.45	65.66	0.36	0.87	1.31	0.36	0.08	0.19	2.75	0.01	0.04	0.05	1163
01:30	7.05	1.19	66.12	0.15	0.89	1.29	0.30	0.09	0.05	2.79	0.01	0.04	0.05	1155
02:00	7.71	2.65	67.81	0.37	0.93	1.29	0.32	0.07	0.11	2.81	0.02	0.04	0.05	1156
02:30	8.10	1.60	67.11	0.17	0.98	1.25	0.34	0.07	0.07	2.80	0.01	0.04	0.05	1167
03:00	8.31	3.18	67.81	0.38	1.03	1.23	0.34	0.06	0.13	2.79	0.02	0.04	0.05	1165
03:30	7.86	3.07	65.06	0.17	1.04	1.20	0.33	0.07	0.13	2.75	0.01	0.04	0.05	1163
04:00	8.21	1.63	66.07	0.38	1.14	1.22	0.34	0.07	0.07	2.74	0.02	0.05	0.05	1160
04:30	7.89	2.00	67.51	0.19	1.07	1.21	0.33	0.08	0.08	2.81	0.01	0.04	0.05	1158
05:00	8.30	2.73	65.03	0.35	1.05	1.21	0.34	0.05	0.11	2.69	0.01	0.04	0.05	1162
05:30	7.82	4.32	64.10	0.26	1.11	1.18	0.33	0.55	0.18	2.68	0.01	0.05	0.05	1159
06:00	7.46	4.26	69.01	0.48	0.93	0.90	0.31	0.06	0.18	2.89	0.02	0.04	0.04	1151
06:30	8.11	6.28	66.23	0.28	0.78	0.57	0.36	0.06	0.28	2.91	0.01	0.03	0.02	1149
07:00	7.92	8.36	62.83	0.61	0.76	0.56	0.34	0.07	0.36	2.73	0.03	0.03	0.02	1142
07:30	8.31	16.12	58.88	0.38	0.70	0.55	0.36	0.35	0.70	2.57	0.02	0.03	0.02	1143
08:00	6.28	5.18	70.96	0.51	0.90	0.92	0.26	0.08	0.22	2.97	0.02	0.04	0.04	1152
08:30	6.56	2.82	65.92	0.23	1.09	1.24	0.26	0.08	0.11	2.66	0.01	0.04	0.05	1131
09:00	5.13	0.82	66.50	0.41	1.08	1.22	0.21	0.07	0.03	2.73	0.02	0.04	0.05	1135
09:30	4.06	0.00	66.16	0.15	1.06	1.25	0.17	0.10	0.00	2.72	0.01	0.04	0.05	1139
10:00	4.83	0.17	70.93	0.15	1.06	1.36	0.20	0.09	0.01	2.92	0.01	0.04	0.06	1146
10:30	7.87	2.43	67.62	0.14	1.06	1.34	0.33	0.11	0.10	2.84	0.01	0.04	0.06	1146
11:00	10.20	4.32	64.02	0.15	1.10	1.38	0.41	0.11	0.18	2.60	0.01	0.04	0.06	1133
11:30	7.84	0.04	66.34	0.12	1.26	1.39	0.33	0.10	0.00	2.76	0.00	0.05	0.06	1153
12:00	8.23	2.13	58.18	0.12	1.25	1.39	0.33	0.10	0.09	2.36	0.01	0.05	0.06	1139
12:30	8.27	2.08	57.81	0.16	1.17	1.41	0.31	0.36	0.08	2.18	0.01	0.04	0.05	1126
13:00	8.07	1.60	55.96	0.18	1.26	1.47	0.28	0.34	0.05	1.92	0.01	0.04	0.05	1112
13:30	7.53	0.07	57.00	0.14	1.11	1.57	0.25	0.07	0.00	1.91	0.00	0.04	0.05	1124
14:00	7.18	2.73	61.69	0.14	1.05	1.66	0.24	0.04	0.09	2.06	0.00	0.04	0.06	1142
14:30	9.06	1.89	67.38	0.64	1.00	1.61	0.30	0.06	0.06	2.23	0.02	0.03	0.05	1142
15:00	8.26	1.48	62.64	0.14	1.03	1.59	0.27	0.05	0.05	2.06	0.00	0.03	0.05	1142
15:30	8.32	4.97	56.95	0.56	0.98	1.53	0.27	0.73	0.16	1.86	0.02	0.03	0.05	1147
16:00	9.61	7.27	50.00	0.19	1.00	1.59	0.28	0.29	0.21	1.45	0.01	0.03	0.05	1121
16:30	7.59	0.62	45.23	0.22	0.87	1.57	0.22	0.08	0.02	1.30	0.01	0.03	0.05	1134
17:00	7.00	0.00	46.47	0.49	0.93	1.59	0.20	0.02	0.00	1.30	0.01	0.03	0.04	1165
17:30	7.91	0.76	48.63	0.47	0.94	1.56	0.23	0.04	0.02	1.41	0.01	0.03	0.05	1181
18:00	9.55	1.49	41.31	0.14	0.87	1.32	0.28	0.03	0.04	1.22	0.00	0.03	0.04	1191
18:30	6.56	0.38	23.27	0.58	0.79	1.05	0.19	0.05	0.01	0.69	0.02	0.02	0.03	1190
19:00	9.04	1.12	46.74	0.12	0.93	1.59	0.27	0.02	0.03	1.37	0.00	0.03	0.05	1183
19:30	9.28	2.52	48.13	0.52	0.91	1.57	0.27	0.06	0.07	1.40	0.02	0.03	0.05	1170
20:00	7.88	0.00	48.99	0.20	0.91	1.59	0.23	0.05	0.00	1.44	0.01	0.03	0.05	1179
20:30	7.98	0.04	48.10	0.43	0.86	1.59	0.24	0.03	0.00	1.43	0.01	0.03	0.05	1187
21:00	9.28	0.78	51.28	0.22	0.82	1.61	0.28	0.05	0.02	1.56	0.01	0.02	0.05	1198
21:30	8.92	0.66	43.04	0.49	0.80	1.58	0.27	0.04	0.02	1.32	0.01	0.02	0.05	1191
22:00	9.63	1.32	59.35	0.15	0.84	1.57	0.29	0.04	0.04	1.79	0.00	0.03	0.05	1174
22:30	8.92	1.97	38.80	0.55	0.79	1.43	0.27	0.04	0.06	1.19	0.02	0.02	0.04	1172
23:00	9.88	2.15	45.03	0.15	0.80	1.44	0.30	0.04	0.07	1.38	0.00	0.02	0.04	1171
23:30	8.40	1.02	51.57	0.59	0.81	1.45	0.26	0.03	0.03	1.57	0.02	0.02	0.04	1175
00:00	8.57	0.29	49.43	0.16	0.78	1.46	0.26	0.04	0.01	1.47	0.00	0.02	0.04	1173
min	4,06	0,00	23,27	0,12	0,70	0,55	0,17	0,02	0,00	0,69	0,00	0,02	0,02	1112
max	10,20	16,12	70,96	0,64	1,26	1,66	0,41	0,73	0,70	2,97	0,03	0,05	0,06	1198
moyenne	8,00	2,51	58,03	0,30	0,96	1,34								1156
Total							13,82	13,14	4,68	103,42	0,51	1,69	2,28	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	7,50			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:10				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				85,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.