

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussieres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.95	3.41	63.56	0.39	0.78	1.37	0.30	0.04	0.13	2.38	0.01	0.03	0.05	1152
01:00	8.16	6.70	61.40	0.14	0.82	1.36	0.32	0.10	0.26	2.38	0.01	0.03	0.05	1148
01:30	8.14	4.59	63.47	0.38	0.82	1.39	0.31	0.05	0.18	2.42	0.01	0.03	0.05	1150
02:00	8.39	8.56	61.15	1.31	0.75	1.35	0.33	0.99	0.34	2.43	0.05	0.03	0.05	1152
02:30	8.09	6.76	68.36	0.44	0.82	1.32	0.31	0.11	0.26	2.60	0.02	0.03	0.05	1123
03:00	7.72	6.50	70.27	0.21	0.75	1.29	0.29	0.05	0.25	2.66	0.01	0.03	0.05	1132
03:30	8.44	5.39	66.40	0.39	0.77	1.24	0.33	0.05	0.21	2.61	0.02	0.03	0.05	1127
04:00	8.29	6.98	62.97	0.15	0.85	1.22	0.33	0.05	0.28	2.51	0.01	0.03	0.05	1132
04:30	8.58	7.14	68.59	0.36	0.83	1.22	0.35	0.06	0.29	2.78	0.01	0.03	0.05	1134
05:00	7.63	5.71	66.51	0.15	0.88	1.25	0.31	0.14	0.23	2.71	0.01	0.04	0.05	1120
05:30	8.09	7.09	68.10	0.35	0.86	1.24	0.32	0.05	0.28	2.73	0.01	0.03	0.05	1125
06:00	6.74	2.88	63.96	0.17	0.68	0.97	0.28	0.06	0.12	2.65	0.01	0.03	0.04	1124
06:30	8.37	11.36	65.51	1.71	0.45	0.71	0.36	1.00	0.48	2.79	0.07	0.02	0.03	1130
07:00	8.73	7.09	72.08	0.22	0.49	0.68	0.37	0.12	0.30	3.03	0.01	0.02	0.03	1127
07:30	6.89	4.02	69.20	0.63	0.55	0.67	0.29	0.23	0.17	2.91	0.03	0.02	0.03	1138
08:00	7.12	4.23	59.99	0.21	0.77	0.99	0.29	0.11	0.17	2.42	0.01	0.03	0.04	1120
08:30	8.54	5.51	61.95	0.38	0.92	1.21	0.34	0.09	0.22	2.48	0.02	0.04	0.05	1141
09:00	8.02	3.23	67.52	0.16	0.95	1.23	0.32	0.07	0.13	2.72	0.01	0.04	0.05	1152
09:30	7.63	4.87	68.55	0.37	0.91	1.19	0.32	0.07	0.21	2.92	0.02	0.04	0.05	1161
10:00	7.64	7.57	65.52	0.13	0.91	1.20	0.33	0.11	0.32	2.79	0.01	0.04	0.05	1159
10:30	8.03	4.65	68.06	0.37	1.00	1.38	0.33	0.10	0.19	2.80	0.02	0.04	0.06	1140
11:00	7.93	5.80	59.25	0.15	1.04	1.44	0.30	0.07	0.22	2.26	0.01	0.04	0.05	1113
11:30	8.96	11.10	57.57	0.46	1.02	1.43	0.32	0.12	0.40	2.08	0.02	0.04	0.05	1107
12:00	8.36	5.26	62.73	0.18	1.03	1.42	0.29	0.06	0.18	2.15	0.01	0.04	0.05	1117
12:30	6.51	0.05	61.00	0.25	1.00	1.46	0.22	0.07	0.00	2.03	0.01	0.03	0.05	1135
13:00	7.10	2.53	48.10	0.39	0.97	1.53	0.24	0.08	0.08	1.61	0.01	0.03	0.05	1146
13:30	9.26	7.40	48.02	0.18	1.00	1.56	0.30	0.06	0.24	1.56	0.01	0.03	0.05	1142
14:00	9.04	5.21	56.95	0.21	0.96	1.63	0.28	0.05	0.16	1.79	0.01	0.03	0.05	1144
14:30	6.91	0.35	59.15	0.48	0.94	1.63	0.22	0.07	0.01	1.87	0.02	0.03	0.05	1146
15:00	9.23	8.02	49.48	0.23	0.95	1.55	0.30	0.11	0.26	1.59	0.01	0.03	0.05	1135
15:30	7.88	0.61	56.54	0.54	0.92	1.57	0.24	0.16	0.02	1.75	0.02	0.03	0.05	1153
16:00	8.56	7.41	91.79	0.77	0.87	1.51	0.26	0.15	0.22	2.78	0.02	0.03	0.05	1138
16:30	7.68	0.51	53.26	0.88	0.87	1.53	0.24	0.04	0.02	1.69	0.03	0.03	0.05	1184
17:00	6.59	0.27	53.91	0.12	0.89	1.55	0.21	0.03	0.01	1.72	0.00	0.03	0.05	1186
17:30	8.32	1.19	50.96	0.17	0.85	1.54	0.27	0.04	0.04	1.64	0.01	0.03	0.05	1192
18:00	8.53	1.77	54.98	0.41	0.72	1.10	0.29	0.03	0.06	1.86	0.01	0.02	0.04	1196
18:30	7.94	2.54	57.89	0.26	0.58	0.70	0.27	0.06	0.09	1.97	0.01	0.02	0.02	1187
19:00	8.19	3.16	59.15	0.47	0.58	0.70	0.29	0.02	0.11	2.08	0.02	0.02	0.02	1189
19:30	8.05	2.64	56.49	0.23	0.61	0.70	0.31	0.06	0.10	2.14	0.01	0.02	0.03	1189
20:00	7.92	3.29	58.51	0.36	0.76	1.17	0.30	0.09	0.12	2.19	0.01	0.03	0.04	1162
20:30	9.41	2.57	63.54	0.17	0.83	1.54	0.34	0.06	0.09	2.29	0.01	0.03	0.06	1144
21:00	8.46	3.16	68.95	0.38	0.79	1.54	0.31	0.05	0.11	2.50	0.01	0.03	0.06	1144
21:30	6.88	0.30	65.48	0.13	0.80	1.49	0.25	0.05	0.01	2.35	0.00	0.03	0.05	1154
22:00	7.58	1.79	65.24	0.12	0.82	1.40	0.28	0.05	0.07	2.39	0.00	0.03	0.05	1161
22:30	8.58	4.12	67.92	0.40	0.84	1.38	0.32	0.04	0.15	2.51	0.01	0.03	0.05	1157
23:00	8.46	11.24	57.36	2.86	0.86	1.28	0.33	0.10	0.44	2.26	0.11	0.03	0.05	1190
23:30	7.60	2.23	61.03	0.38	0.86	1.35	0.29	0.05	0.08	2.32	0.01	0.03	0.05	1173
00:00	8.07	3.71	63.42	0.13	0.84	1.32	0.32	0.05	0.15	2.49	0.01	0.03	0.05	1182
min	6,51	0,05	48,02	0,12	0,45	0,67	0,21	0,02	0,00	1,56	0,00	0,02	0,02	1107
max	9,41	11,36	91,79	2,86	1,04	1,63	0,37	1,00	0,48	3,03	0,11	0,04	0,06	1196
moyenne	8,03	4,63	62,33	0,42	0,83	1,28								1148
Total							14,30	24,10	8,47	111,61	0,75	1,47	2,26	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			99,31	12,33			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,38			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.