

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.60	7.80	65.33	0.38	1.14	1.21	0.31	0.12	0.32	2.66	0.02	0.05	0.05	1146
01:00	7.42	10.33	66.35	0.18	1.15	1.17	0.31	0.23	0.43	2.75	0.01	0.05	0.05	1158
01:30	7.74	7.52	68.68	1.15	1.11	1.21	0.32	0.06	0.31	2.80	0.05	0.05	0.05	1152
02:00	8.24	8.68	64.96	0.14	1.14	1.20	0.34	0.07	0.36	2.71	0.01	0.05	0.05	1162
02:30	8.12	8.46	66.33	0.18	1.12	1.17	0.34	0.05	0.36	2.81	0.01	0.05	0.05	1175
03:00	9.17	9.91	67.00	0.16	1.13	1.22	0.37	0.09	0.40	2.73	0.01	0.05	0.05	1142
03:30	7.68	5.07	68.68	0.16	1.09	1.22	0.31	0.06	0.21	2.81	0.01	0.04	0.05	1142
04:00	8.27	5.24	67.74	0.16	1.11	1.23	0.34	0.09	0.21	2.77	0.01	0.05	0.05	1141
04:30	8.56	5.23	66.79	0.15	1.13	1.22	0.35	0.06	0.22	2.76	0.01	0.05	0.05	1149
05:00	7.73	1.79	67.11	0.15	1.17	1.22	0.33	0.12	0.08	2.83	0.01	0.05	0.05	1160
05:30	7.46	5.02	64.13	0.15	1.22	1.21	0.31	0.08	0.21	2.70	0.01	0.05	0.05	1143
06:00	8.15	4.90	65.19	0.33	0.96	0.93	0.35	0.66	0.21	2.82	0.01	0.04	0.04	1149
06:30	8.05	6.81	64.78	0.20	0.89	0.60	0.35	0.08	0.30	2.82	0.01	0.04	0.03	1136
07:00	7.98	3.70	65.89	0.20	0.85	0.57	0.34	0.08	0.16	2.81	0.01	0.04	0.02	1154
07:30	7.63	4.76	66.92	0.20	0.90	0.56	0.33	0.06	0.21	2.91	0.01	0.04	0.02	1149
08:00	8.54	6.91	67.48	0.17	1.07	0.97	0.36	0.09	0.29	2.86	0.01	0.05	0.04	1143
08:30	8.31	7.12	65.84	0.14	1.17	1.22	0.34	0.09	0.29	2.71	0.01	0.05	0.05	1137
09:00	7.96	7.07	64.25	0.18	1.05	0.93	0.34	0.13	0.30	2.77	0.01	0.05	0.04	1129
09:30	7.67	7.21	68.83	0.20	0.91	0.63	0.33	0.12	0.31	3.01	0.01	0.04	0.03	1119
10:00	8.28	6.30	64.59	0.20	0.95	0.60	0.36	0.13	0.27	2.81	0.01	0.04	0.03	1126
10:30	8.74	7.35	62.04	0.27	0.95	0.60	0.38	0.10	0.32	2.68	0.01	0.04	0.03	1118
11:00	7.97	4.34	70.76	1.40	0.88	0.67	0.34	0.13	0.18	2.98	0.06	0.04	0.03	1124
11:30	7.51	1.91	69.10	2.34	0.98	0.71	0.32	0.08	0.08	2.93	0.10	0.04	0.03	1143
12:00	6.73	2.08	69.50	0.37	1.05	0.71	0.28	0.09	0.09	2.94	0.02	0.04	0.03	1150
12:30	8.23	4.32	67.69	0.19	1.10	0.70	0.36	0.13	0.19	3.00	0.01	0.05	0.03	1165
13:00	7.72	2.96	64.62	0.19	1.27	0.71	0.34	0.09	0.13	2.84	0.01	0.06	0.03	1165
13:30	7.60	3.71	68.42	0.17	1.40	0.71	0.33	0.07	0.16	2.98	0.01	0.06	0.03	1152
14:00	7.54	3.89	66.17	0.21	1.51	0.73	0.32	0.06	0.17	2.81	0.01	0.06	0.03	1154
14:30	9.38	9.95	61.62	0.19	1.54	0.73	0.40	0.09	0.43	2.64	0.01	0.07	0.03	1123
15:00	9.41	6.17	65.39	0.19	1.59	1.39	0.38	0.09	0.25	2.66	0.01	0.06	0.06	1110
15:30	8.56	3.77	68.06	0.40	1.55	1.40	0.35	0.07	0.16	2.80	0.02	0.06	0.06	1124
16:00	8.19	7.72	72.34	1.61	1.31	0.98	0.35	1.66	0.33	3.14	0.07	0.06	0.04	1128
16:30	8.42	9.22	88.06	2.41	1.22	0.88	0.34	0.06	0.37	3.51	0.10	0.05	0.04	1108
17:00	8.61	6.47	71.17	0.74	1.19	0.90	0.33	0.09	0.25	2.73	0.03	0.05	0.03	1134
17:30	6.78	5.27	67.65	0.18	1.18	0.70	0.28	0.11	0.22	2.77	0.01	0.05	0.03	1129
18:00	8.15	6.96	66.65	0.18	1.11	0.77	0.33	0.13	0.28	2.72	0.01	0.05	0.03	1119
18:30	8.16	7.53	65.58	0.17	1.08	0.70	0.35	0.12	0.32	2.79	0.01	0.05	0.03	1134
19:00	7.78	4.88	66.04	0.18	1.08	0.70	0.33	0.10	0.21	2.84	0.01	0.05	0.03	1131
19:30	7.44	3.55	63.34	0.18	1.03	0.70	0.32	0.17	0.15	2.68	0.01	0.04	0.03	1131
20:00	8.72	3.62	70.09	0.18	1.16	1.11	0.36	0.07	0.15	2.86	0.01	0.05	0.05	1129
20:30	7.41	1.11	66.81	1.26	1.29	1.38	0.30	0.08	0.05	2.74	0.05	0.05	0.06	1136
21:00	7.85	6.34	67.66	0.20	1.23	1.35	0.32	0.09	0.26	2.79	0.01	0.05	0.06	1122
21:30	8.55	4.64	66.07	0.19	1.25	1.35	0.36	0.12	0.19	2.77	0.01	0.05	0.06	1141
22:00	8.03	4.33	67.63	0.74	1.27	1.38	0.34	0.11	0.18	2.84	0.03	0.05	0.06	1146
22:30	8.25	12.92	63.34	0.74	1.27	1.36	0.34	0.10	0.54	2.64	0.03	0.05	0.06	1130
23:00	8.04	8.08	65.72	0.21	1.24	1.34	0.34	0.25	0.34	2.79	0.01	0.05	0.06	1152
23:30	7.49	6.04	70.05	0.19	1.23	1.24	0.31	0.08	0.25	2.94	0.01	0.05	0.05	1142
00:00	8.20	5.82	67.48	0.18	1.25	1.25	0.34	0.09	0.24	2.82	0.01	0.05	0.05	1128
min	6,73	1,11	61,62	0,14	0,85	0,56	0,28	0,05	0,05	2,64	0,01	0,04	0,02	1108
max	9,41	12,92	88,06	2,41	1,59	1,40	0,40	1,66	0,54	3,51	0,10	0,07	0,06	1175
moyenne	8,04	5,93	67,21	0,42	1,16	0,99								1138
Total							16,22	17,65	11,95	135,50	0,84	2,33	1,98	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	8,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.