

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.71	3.58	60.36	0.19	0.62	1.23	0.34	0.31	0.16	2.65	0.01	0.03	0.05	1128
01:00	7.99	7.93	70.31	0.21	0.58	1.22	0.36	0.19	0.36	3.19	0.01	0.03	0.06	1148
01:30	7.82	6.38	62.03	0.15	0.61	1.20	0.35	0.13	0.28	2.76	0.01	0.03	0.05	1128
02:00	6.65	3.27	64.81	0.13	0.63	1.24	0.29	0.10	0.14	2.81	0.01	0.03	0.05	1114
02:30	7.33	3.43	65.51	0.16	0.67	1.25	0.32	0.14	0.15	2.85	0.01	0.03	0.05	1123
03:00	7.23	1.66	66.42	0.13	0.60	1.22	0.32	0.09	0.07	2.90	0.01	0.03	0.05	1137
03:30	8.21	10.00	59.09	1.63	0.61	1.19	0.37	1.65	0.45	2.66	0.07	0.03	0.05	1136
04:00	8.24	5.39	68.68	0.14	0.57	1.21	0.36	0.12	0.24	3.04	0.01	0.03	0.05	1116
04:30	6.86	3.92	67.91	0.16	0.60	1.23	0.30	0.15	0.17	2.97	0.01	0.03	0.05	1123
05:00	6.97	4.49	63.94	0.13	0.66	1.22	0.30	0.12	0.20	2.79	0.01	0.03	0.05	1104
05:30	7.12	3.09	66.81	0.44	0.61	1.22	0.32	0.11	0.14	2.97	0.02	0.03	0.05	1113
06:00	7.99	3.75	68.96	0.15	0.58	1.29	0.35	0.08	0.16	3.03	0.01	0.03	0.06	1117
06:30	8.08	9.49	58.07	0.24	0.48	1.28	0.36	0.11	0.42	2.56	0.01	0.02	0.06	1111
07:00	6.20	3.37	64.04	0.21	0.51	1.29	0.27	0.08	0.15	2.80	0.01	0.02	0.06	1115
07:30	5.13	3.04	67.63	0.24	0.45	1.26	0.22	0.09	0.13	2.92	0.01	0.02	0.05	1120
08:00	4.99	1.68	64.75	0.18	0.57	1.28	0.22	0.09	0.07	2.82	0.01	0.02	0.06	1135
08:30	7.01	8.03	64.81	0.15	0.73	1.22	0.30	0.10	0.35	2.82	0.01	0.03	0.05	1126
09:00	8.36	5.05	64.03	0.14	0.78	1.26	0.36	0.12	0.22	2.74	0.01	0.03	0.05	1120
09:30	6.55	0.21	65.36	0.23	0.77	1.32	0.27	0.11	0.01	2.71	0.01	0.03	0.05	1105
10:00	7.57	4.08	61.54	0.14	0.79	1.26	0.32	0.08	0.17	2.59	0.01	0.03	0.05	1119
10:30	8.90	5.37	55.23	0.15	0.76	1.22	0.39	0.11	0.24	2.42	0.01	0.03	0.05	1122
11:00	8.84	6.98	66.52	0.12	0.80	1.21	0.38	0.07	0.30	2.87	0.01	0.03	0.05	1141
11:30	7.69	4.82	65.15	0.15	0.77	1.19	0.33	0.11	0.21	2.80	0.01	0.03	0.05	1136
12:00	6.95	7.06	59.44	0.12	0.82	1.20	0.29	0.07	0.30	2.50	0.01	0.03	0.05	1115
12:30	9.60	13.65	63.16	0.13	0.83	1.19	0.39	0.09	0.56	2.58	0.01	0.03	0.05	1111
13:00	7.41	1.40	69.14	0.11	0.76	1.18	0.31	0.07	0.06	2.87	0.00	0.03	0.05	1140
13:30	7.86	3.50	60.99	0.09	0.73	1.17	0.34	0.08	0.15	2.61	0.00	0.03	0.05	1145
14:00	7.65	1.50	66.47	0.12	0.71	1.29	0.33	0.09	0.06	2.84	0.01	0.03	0.06	1151
14:30	8.13	5.51	61.40	0.11	0.79	1.31	0.36	0.12	0.24	2.69	0.00	0.03	0.06	1136
15:00	8.70	3.41	64.55	0.10	0.79	1.29	0.39	0.10	0.15	2.86	0.00	0.03	0.06	1130
15:30	6.22	2.42	68.70	0.12	0.81	1.29	0.27	0.12	0.10	2.97	0.01	0.03	0.06	1120
16:00	9.15	8.75	58.55	0.26	0.79	1.29	0.39	0.36	0.38	2.52	0.01	0.03	0.06	1110
16:30	7.59	4.77	66.74	0.12	0.82	1.30	0.32	0.11	0.20	2.83	0.01	0.03	0.06	1109
17:00	5.14	1.02	65.76	0.10	0.77	1.30	0.22	0.12	0.04	2.83	0.00	0.03	0.06	1121
17:30	8.46	5.35	62.65	0.12	0.78	1.30	0.37	0.12	0.24	2.76	0.01	0.03	0.06	1129
18:00	7.83	3.84	64.65	0.12	0.70	1.25	0.35	0.09	0.17	2.92	0.01	0.03	0.06	1141
18:30	6.56	6.20	64.56	0.19	0.54	1.05	0.29	0.12	0.28	2.90	0.01	0.02	0.05	1128
19:00	8.29	12.30	58.23	0.18	0.48	1.07	0.36	0.11	0.54	2.55	0.01	0.02	0.05	1102
19:30	7.24	3.95	63.86	0.22	0.53	1.16	0.32	0.18	0.18	2.86	0.01	0.02	0.05	1146
20:00	5.07	0.39	65.19	0.11	0.65	1.19	0.23	0.08	0.02	2.90	0.00	0.03	0.05	1130
20:30	7.06	2.96	65.28	0.11	0.70	1.19	0.31	0.10	0.13	2.90	0.00	0.03	0.05	1129
21:00	5.35	4.18	43.44	0.09	0.65	1.18	0.24	0.07	0.19	1.97	0.00	0.03	0.05	1143
21:30	5.10	1.81	70.07	0.10	0.71	1.21	0.23	0.08	0.08	3.10	0.00	0.03	0.05	1120
22:00	6.90	3.32	61.01	0.10	0.71	1.21	0.30	0.07	0.15	2.68	0.00	0.03	0.05	1121
22:30	9.05	4.84	67.02	0.13	0.70	1.24	0.39	0.08	0.21	2.92	0.01	0.03	0.05	1114
23:00	8.90	4.29	65.68	0.11	0.70	1.23	0.40	0.07	0.19	2.92	0.00	0.03	0.05	1123
23:30	5.32	2.48	63.59	0.14	0.69	1.23	0.23	0.09	0.11	2.77	0.01	0.03	0.05	1112
00:00	8.46	5.55	69.39	0.12	0.69	1.21	0.37	0.06	0.24	3.01	0.01	0.03	0.05	1118
min	4,99	0,21	43,44	0,09	0,45	1,05	0,22	0,06	0,01	1,97	0,00	0,02	0,05	1102
max	9,60	13,65	70,31	1,63	0,83	1,32	0,40	1,65	0,56	3,19	0,07	0,03	0,06	1151
moyenne	7,36	4,66	63,99	0,18	0,68	1,23								1124
Total							15,41	18,71	9,74	133,92	0,39	1,42	2,58	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	8,89			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,44			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.