

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.95	5.21	68.25	0.40	0.88	1.17	0.34	0.07	0.22	2.89	0.02	0.04	0.05	1184
01:00	8.44	3.86	67.80	0.22	0.92	1.22	0.35	0.06	0.16	2.83	0.01	0.04	0.05	1166
01:30	7.63	3.31	63.88	0.39	0.93	1.18	0.33	0.07	0.14	2.75	0.02	0.04	0.05	1174
02:00	9.18	8.86	64.42	0.20	0.95	1.16	0.39	0.10	0.38	2.75	0.01	0.04	0.05	1168
02:30	8.62	5.63	67.45	0.39	0.96	1.19	0.37	0.09	0.24	2.87	0.02	0.04	0.05	1165
03:00	7.73	4.52	67.86	0.21	0.97	1.20	0.33	0.09	0.19	2.88	0.01	0.04	0.05	1151
03:30	7.67	7.07	64.33	0.24	0.99	1.20	0.33	0.09	0.30	2.77	0.01	0.04	0.05	1142
04:00	8.04	26.56	71.85	0.74	0.96	1.18	0.35	0.09	1.14	3.08	0.03	0.04	0.05	1127
04:30	6.08	6.74	62.20	0.24	1.03	1.24	0.25	0.08	0.28	2.59	0.01	0.04	0.05	1131
05:00	8.16	9.58	64.72	0.22	1.02	1.23	0.34	0.14	0.40	2.70	0.01	0.04	0.05	1136
05:30	9.38	4.26	70.76	0.21	1.06	1.24	0.40	0.08	0.18	2.99	0.01	0.04	0.05	1151
06:00	7.63	4.47	63.17	0.23	0.91	0.96	0.32	0.07	0.19	2.65	0.01	0.04	0.04	1136
06:30	8.54	5.76	66.96	0.26	0.70	0.69	0.36	0.12	0.25	2.85	0.01	0.03	0.03	1141
07:00	7.71	3.50	66.90	0.25	0.80	0.68	0.33	0.09	0.15	2.89	0.01	0.03	0.03	1137
07:30	7.47	5.93	63.64	0.26	0.78	0.63	0.32	0.09	0.25	2.72	0.01	0.03	0.03	1126
08:00	7.96	5.79	64.12	0.36	0.96	0.98	0.34	0.92	0.25	2.76	0.02	0.04	0.04	1139
08:30	8.48	8.74	65.18	0.30	1.11	1.21	0.35	0.14	0.37	2.73	0.01	0.05	0.05	1138
09:00	8.08	5.95	66.81	0.23	1.10	1.21	0.33	0.07	0.25	2.76	0.01	0.05	0.05	1139
09:30	7.50	4.30	66.23	0.21	1.07	1.21	0.31	0.14	0.18	2.77	0.01	0.04	0.05	1148
10:00	8.42	5.67	68.06	0.33	1.10	1.22	0.36	0.09	0.24	2.87	0.01	0.05	0.05	1142
10:30	8.08	4.46	64.60	0.25	1.05	1.22	0.34	0.07	0.19	2.74	0.01	0.04	0.05	1150
11:00	8.41	5.48	61.89	0.46	1.14	1.21	0.36	0.13	0.23	2.61	0.02	0.05	0.05	1142
11:30	7.30	3.63	62.44	0.21	1.16	1.22	0.31	0.07	0.15	2.64	0.01	0.05	0.05	1149
12:00	8.01	4.61	65.11	0.40	1.18	1.22	0.34	0.07	0.20	2.76	0.02	0.05	0.05	1141
12:30	8.71	6.71	64.54	0.21	1.19	1.23	0.36	0.10	0.28	2.70	0.01	0.05	0.05	1134
13:00	8.47	5.01	60.39	0.30	1.19	1.22	0.36	0.09	0.21	2.56	0.01	0.05	0.05	1144
13:30	6.71	0.06	66.49	0.22	1.19	1.29	0.28	0.16	0.00	2.80	0.01	0.05	0.05	1159
14:00	6.51	0.73	62.94	0.68	1.13	1.29	0.28	1.16	0.03	2.67	0.03	0.05	0.05	1176
14:30	8.16	8.89	60.79	0.46	1.08	1.31	0.35	0.30	0.38	2.57	0.02	0.05	0.06	1157
15:00	8.77	5.73	60.15	0.22	1.03	1.31	0.37	0.28	0.24	2.57	0.01	0.04	0.06	1164
15:30	7.21	3.60	57.27	0.23	1.07	1.33	0.31	0.08	0.15	2.44	0.01	0.05	0.06	1164
16:00	8.05	9.11	57.80	0.19	1.01	1.34	0.35	0.11	0.39	2.49	0.01	0.04	0.06	1161
16:30	8.12	7.65	54.79	0.20	0.99	1.35	0.34	0.10	0.32	2.29	0.01	0.04	0.06	1152
17:00	8.62	9.68	59.31	0.50	1.00	1.33	0.35	0.10	0.40	2.43	0.02	0.04	0.05	1155
17:30	7.74	2.10	59.61	0.31	1.00	1.38	0.31	0.54	0.08	2.39	0.01	0.04	0.06	1155
18:00	7.35	4.79	56.38	0.23	0.89	1.07	0.30	0.09	0.19	2.29	0.01	0.04	0.04	1151
18:30	8.22	10.12	53.68	1.19	0.67	0.69	0.34	1.59	0.42	2.20	0.05	0.03	0.03	1152
19:00	8.77	12.21	54.63	0.28	0.73	0.69	0.36	0.45	0.50	2.23	0.01	0.03	0.03	1144
19:30	5.46	5.11	65.13	0.45	0.72	0.69	0.22	0.06	0.21	2.64	0.02	0.03	0.03	1138
20:00	8.65	19.14	64.16	0.29	0.84	1.05	0.35	0.78	0.77	2.59	0.01	0.03	0.04	1133
20:30	8.77	7.57	60.85	0.44	0.90	1.26	0.35	0.09	0.31	2.46	0.02	0.04	0.05	1142
21:00	7.27	5.72	61.75	2.27	0.90	1.19	0.30	0.06	0.24	2.56	0.09	0.04	0.05	1161
21:30	8.05	6.61	65.12	0.46	0.86	1.20	0.33	0.13	0.27	2.68	0.02	0.04	0.05	1158
22:00	7.77	6.91	64.09	0.22	0.83	1.20	0.32	0.13	0.29	2.67	0.01	0.03	0.05	1152
22:30	7.99	7.99	68.50	0.28	0.85	1.20	0.33	0.11	0.33	2.86	0.01	0.04	0.05	1145
23:00	8.11	12.39	61.16	0.44	0.88	1.18	0.34	0.09	0.52	2.59	0.02	0.04	0.05	1140
23:30	9.18	11.95	60.96	3.42	0.84	1.16	0.39	1.70	0.51	2.60	0.15	0.04	0.05	1149
00:00	7.78	5.94	59.59	0.41	0.88	1.20	0.32	0.06	0.25	2.47	0.02	0.04	0.05	1138
min	5,46	0,06	53,68	0,19	0,67	0,63	0,22	0,06	0,00	2,20	0,01	0,03	0,03	1126
max	9,38	26,56	71,85	3,42	1,19	1,38	0,40	1,70	1,14	3,08	0,15	0,05	0,06	1184
moyenne	7,98	6,87	63,31	0,44	0,97	1,15								1149
Total							16,08	28,59	13,82	127,61	0,89	1,95	2,31	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	14,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.