

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17,0	86,0	77,0	154,0	17,0	48,0	10,0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								850,00
Autre seuil						150								
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7,91	6,78	65,97	0,47	1,13	1,20	0,33	0,10	0,28	2,74	0,02	0,05	0,05	1137
01:00	8,08	4,88	69,67	0,19	1,15	1,20	0,34	0,09	0,21	2,93	0,01	0,05	0,05	1140
01:30	8,42	6,23	67,34	0,41	1,22	1,21	0,36	0,10	0,27	2,87	0,02	0,05	0,05	1142
02:00	8,33	7,30	66,19	0,21	1,27	1,22	0,35	0,24	0,31	2,77	0,01	0,05	0,05	1129
02:30	8,83	24,54	73,60	0,52	1,19	1,18	0,38	0,19	1,05	3,14	0,02	0,05	0,05	1130
03:00	10,07	36,00	66,81	0,21	1,27	1,21	0,43	0,20	1,53	2,85	0,01	0,05	0,05	1135
03:30	5,76	20,21	67,24	0,86	1,30	1,22	0,24	1,39	0,85	2,82	0,04	0,05	0,05	1119
04:00	5,06	22,55	72,13	0,36	1,24	1,17	0,21	0,09	0,95	3,05	0,02	0,05	0,05	1124
04:30	4,86	21,30	68,22	0,43	1,28	1,15	0,20	0,12	0,88	2,83	0,02	0,05	0,05	1124
05:00	4,39	11,51	66,27	0,22	1,30	1,15	0,19	0,26	0,49	2,80	0,01	0,05	0,05	1136
05:30	5,12	15,64	67,10	0,45	1,30	1,16	0,22	0,10	0,66	2,84	0,02	0,05	0,05	1144
06:00	7,62	23,65	64,11	0,33	1,18	0,95	0,32	0,10	0,99	2,69	0,01	0,05	0,04	1130
06:30	8,28	17,21	69,14	0,53	0,99	0,70	0,35	0,21	0,73	2,92	0,02	0,04	0,03	1152
07:00	8,56	13,94	63,38	0,27	1,01	0,70	0,36	0,16	0,59	2,68	0,01	0,04	0,03	1136
07:30	8,34	10,67	60,95	0,51	1,04	0,67	0,36	0,07	0,46	2,62	0,02	0,04	0,03	1144
08:00	7,91	10,59	62,90	0,22	1,29	0,95	0,33	0,14	0,44	2,63	0,01	0,05	0,04	1120
08:30	8,44	13,29	67,36	0,50	1,32	1,08	0,35	0,29	0,55	2,80	0,02	0,05	0,04	1120
09:00	7,33	7,41	67,83	0,20	1,31	1,07	0,31	0,08	0,32	2,89	0,01	0,06	0,05	1142
09:30	8,38	11,59	67,16	0,47	1,31	1,08	0,35	0,17	0,49	2,83	0,02	0,06	0,05	1140
10:00	8,57	9,55	64,60	0,21	1,31	1,08	0,36	0,06	0,40	2,73	0,01	0,06	0,05	1123
10:30	8,88	16,20	65,97	0,45	1,29	1,08	0,37	0,31	0,68	2,76	0,02	0,05	0,05	1119
11:00	8,13	12,66	79,31	3,91	1,19	1,05	0,34	0,08	0,53	3,35	0,17	0,05	0,04	1130
11:30	7,15	6,29	67,15	0,42	1,33	1,09	0,30	0,10	0,26	2,78	0,02	0,06	0,05	1121
12:00	8,01	9,45	69,27	0,72	1,28	1,09	0,33	0,19	0,39	2,89	0,03	0,05	0,05	1130
12:30	9,65	13,33	66,67	0,26	1,27	1,11	0,40	0,20	0,55	2,78	0,01	0,05	0,05	1129
13:00	8,03	5,55	66,03	0,40	1,28	1,21	0,34	0,10	0,23	2,77	0,02	0,05	0,05	1127
13:30	8,85	13,65	62,61	0,30	1,25	1,18	0,38	0,28	0,58	2,66	0,01	0,05	0,05	1144
14:00	7,70	4,80	63,96	0,41	1,22	1,21	0,32	0,91	0,20	2,64	0,02	0,05	0,05	1152
14:30	7,81	14,91	62,05	0,96	1,28	1,19	0,32	0,09	0,61	2,53	0,04	0,05	0,05	1144
15:00	8,93	11,81	66,29	0,21	1,29	1,20	0,36	0,18	0,47	2,66	0,01	0,05	0,05	1140
15:30	8,50	13,54	66,86	0,41	1,28	1,18	0,36	0,08	0,57	2,80	0,02	0,05	0,05	1168
16:00	8,43	27,17	65,88	0,19	1,28	1,17	0,35	0,07	1,13	2,75	0,01	0,05	0,05	1162
16:30	6,98	19,22	66,64	0,38	1,26	1,19	0,29	0,14	0,81	2,80	0,02	0,05	0,05	1180
17:00	7,35	48,56	67,46	0,20	1,25	1,18	0,31	0,11	2,03	2,82	0,01	0,05	0,05	1171
17:30	6,01	41,73	68,28	0,44	1,26	1,17	0,25	0,10	1,77	2,90	0,02	0,05	0,05	1166
18:00	5,25	40,81	63,92	0,22	1,18	0,92	0,22	0,20	1,74	2,73	0,01	0,05	0,04	1169
18:30	4,57	49,81	63,03	0,49	1,07	0,65	0,19	0,21	2,11	2,67	0,02	0,05	0,03	1155
19:00	3,78	23,19	67,40	0,26	0,99	0,64	0,16	0,13	0,97	2,83	0,01	0,04	0,03	1167
19:30	3,48	32,48	63,72	0,42	0,97	0,64	0,14	0,16	1,35	2,65	0,02	0,04	0,03	1160
20:00	4,15	31,46	67,78	0,21	1,05	0,95	0,17	0,09	1,31	2,82	0,01	0,04	0,04	1168
20:30	5,12	37,19	67,64	0,38	1,19	1,15	0,22	0,19	1,60	2,90	0,02	0,05	0,05	1189
21:00	6,33	68,10	85,71	0,20	1,22	1,15	0,27	0,06	2,89	3,63	0,01	0,05	0,05	1168
21:30	5,13	21,71	64,48	0,46	1,28	1,19	0,22	0,30	0,92	2,74	0,02	0,05	0,05	1150
22:00	5,20	35,52	61,61	0,21	1,29	1,20	0,22	0,09	1,50	2,60	0,01	0,05	0,05	1141
22:30	5,36	61,48	63,65	0,42	1,25	1,18	0,23	0,09	2,65	2,74	0,02	0,05	0,05	1132
23:00	4,26	34,92	63,25	0,54	1,26	1,19	0,18	0,35	1,50	2,72	0,02	0,05	0,05	1122
23:30	3,68	15,77	70,38	0,38	1,21	1,21	0,16	0,08	0,66	2,97	0,02	0,05	0,05	1125
00:00	4,44	17,04	68,21	0,19	1,42	1,23	0,19	0,08	0,73	2,91	0,01	0,06	0,05	1122
min	3,48	4,80	60,95	0,19	0,97	0,64	0,14	0,06	0,20	2,53	0,01	0,04	0,03	1119
max	10,07	68,10	85,71	3,91	1,42	1,23	0,43	1,39	2,89	3,63	0,17	0,06	0,05	1189
moyenne	6,91	21,32	66,94	0,45	1,22	1,08								1142
Total							13,94	32,48	43,19	135,22	0,91	2,47	2,19	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	16,04			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.