

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.48	2.66	68.34	0.45	1.06	1.24	0.31	0.07	0.11	2.84	0.02	0.04	0.05	1140
01:00	8.14	3.70	66.19	0.20	1.08	1.20	0.34	0.07	0.16	2.80	0.01	0.05	0.05	1158
01:30	7.82	2.67	65.65	0.49	1.08	1.21	0.33	0.07	0.11	2.78	0.02	0.05	0.05	1153
02:00	8.10	2.83	66.97	0.27	1.08	1.23	0.34	0.09	0.12	2.85	0.01	0.05	0.05	1154
02:30	7.55	3.51	65.54	0.50	1.09	1.21	0.33	0.09	0.15	2.84	0.02	0.05	0.05	1148
03:00	8.39	4.57	66.38	0.24	1.15	1.22	0.36	0.09	0.20	2.83	0.01	0.05	0.05	1132
03:30	7.94	2.94	66.68	0.48	1.16	1.22	0.34	0.07	0.13	2.86	0.02	0.05	0.05	1139
04:00	8.17	3.77	69.09	0.25	1.22	1.25	0.35	0.09	0.16	2.94	0.01	0.05	0.05	1139
04:30	7.29	3.55	67.15	0.39	1.25	1.23	0.32	0.09	0.15	2.91	0.02	0.05	0.05	1141
05:00	7.57	5.09	65.65	0.23	1.32	1.24	0.32	0.09	0.21	2.77	0.01	0.06	0.05	1131
05:30	8.63	7.68	63.16	0.49	1.35	1.20	0.37	0.13	0.33	2.69	0.02	0.06	0.05	1115
06:00	7.91	3.94	66.77	0.37	1.17	1.02	0.34	0.08	0.17	2.83	0.02	0.05	0.04	1136
06:30	7.78	6.32	64.38	0.62	0.96	0.70	0.33	0.07	0.27	2.74	0.03	0.04	0.03	1144
07:00	8.61	6.78	65.26	0.36	0.88	0.71	0.37	0.21	0.29	2.83	0.02	0.04	0.03	1130
07:30	7.42	4.79	63.29	0.66	1.10	0.87	0.31	0.09	0.20	2.68	0.03	0.05	0.04	1126
08:00	8.76	8.59	63.97	0.43	1.33	1.09	0.37	0.18	0.36	2.68	0.02	0.06	0.05	1123
08:30	8.52	6.75	67.63	0.63	1.32	1.09	0.35	0.12	0.28	2.81	0.03	0.05	0.05	1119
09:00	7.46	6.19	64.96	0.36	1.33	1.15	0.31	0.07	0.26	2.69	0.02	0.06	0.05	1116
09:30	7.58	6.92	66.27	0.64	1.29	1.19	0.31	0.63	0.29	2.74	0.03	0.05	0.05	1123
10:00	7.88	5.09	68.06	0.26	1.27	1.21	0.33	0.07	0.21	2.82	0.01	0.05	0.05	1141
10:30	8.10	6.12	65.55	0.56	1.27	1.20	0.34	0.13	0.26	2.73	0.02	0.05	0.05	1135
11:00	7.84	4.64	68.59	0.23	1.26	1.22	0.32	0.08	0.19	2.82	0.01	0.05	0.05	1139
11:30	7.86	8.13	63.31	0.42	1.29	1.20	0.33	0.09	0.34	2.67	0.02	0.05	0.05	1135
12:00	8.46	4.65	67.13	0.21	1.27	1.24	0.36	0.06	0.20	2.83	0.01	0.05	0.05	1139
12:30	9.04	9.65	65.32	0.25	1.32	1.31	0.38	0.18	0.40	2.74	0.01	0.06	0.06	1130
13:00	7.28	4.82	62.45	0.44	1.28	1.33	0.31	0.07	0.20	2.62	0.02	0.05	0.06	1125
13:30	7.44	3.58	62.56	1.23	1.39	1.35	0.31	0.11	0.15	2.57	0.05	0.06	0.06	1143
14:00	8.08	2.48	62.65	0.21	1.42	1.41	0.32	0.06	0.10	2.48	0.01	0.06	0.06	1151
14:30	7.88	7.23	64.67	0.44	1.42	1.40	0.30	0.07	0.28	2.49	0.02	0.05	0.05	1134
15:00	8.78	8.01	62.11	0.19	1.36	1.37	0.34	0.04	0.31	2.39	0.01	0.05	0.05	1150
15:30	7.32	6.20	57.33	0.47	1.31	1.36	0.28	0.07	0.24	2.19	0.02	0.05	0.05	1145
16:00	8.08	11.67	63.62	0.19	1.30	1.34	0.31	0.07	0.44	2.42	0.01	0.05	0.05	1147
16:30	7.41	6.52	60.86	0.21	1.20	1.34	0.28	0.04	0.24	2.28	0.01	0.05	0.05	1164
17:00	8.15	9.03	59.81	0.52	1.21	1.36	0.30	0.05	0.33	2.19	0.02	0.04	0.05	1154
17:30	8.04	6.98	54.64	0.19	1.16	1.35	0.29	0.07	0.25	1.99	0.01	0.04	0.05	1178
18:00	8.74	6.23	57.51	0.50	1.03	1.20	0.31	0.13	0.22	2.07	0.02	0.04	0.04	1167
18:30	7.82	6.45	48.06	0.21	0.70	0.81	0.28	0.04	0.23	1.75	0.01	0.03	0.03	1167
19:00	7.77	7.93	53.32	0.23	0.65	0.80	0.28	0.04	0.29	1.95	0.01	0.02	0.03	1175
19:30	8.34	8.63	57.27	0.22	0.66	0.80	0.31	0.07	0.32	2.10	0.01	0.02	0.03	1169
20:00	8.28	7.02	66.09	0.59	0.93	1.14	0.30	0.06	0.25	2.37	0.02	0.03	0.04	1159
20:30	7.43	6.28	60.05	0.23	1.09	1.34	0.28	0.09	0.24	2.25	0.01	0.04	0.05	1174
21:00	8.31	8.83	64.37	0.56	1.09	1.33	0.32	0.07	0.34	2.44	0.02	0.04	0.05	1173
21:30	7.96	7.11	58.72	0.25	1.08	1.31	0.32	0.05	0.28	2.33	0.01	0.04	0.05	1170
22:00	7.55	5.21	63.80	0.22	1.08	1.33	0.30	0.10	0.21	2.53	0.01	0.04	0.05	1180
22:30	8.16	6.59	64.03	0.42	1.12	1.34	0.33	0.05	0.26	2.55	0.02	0.04	0.05	1158
23:00	8.19	3.80	53.86	0.21	1.12	1.27	0.34	0.07	0.16	2.22	0.01	0.05	0.05	1166
23:30	7.80	4.12	62.45	0.41	1.12	1.24	0.33	0.06	0.17	2.61	0.02	0.05	0.05	1165
00:00	7.41	4.28	58.26	0.21	1.07	1.21	0.31	0.11	0.18	2.46	0.01	0.05	0.05	1172
min	7,28	2,48	48,06	0,19	0,65	0,70	0,28	0,04	0,10	1,75	0,01	0,02	0,03	1115
max	9,04	11,67	69,09	1,23	1,42	1,41	0,38	0,63	0,44	2,94	0,05	0,06	0,06	1180
moyenne	7,97	5,84	63,12	0,38	1,16	1,20								1147
Total							15,48	15,82	11,24	122,96	0,74	2,26	2,32	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	8,07			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.