

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.13	5.96	65.48	0.42	0.91	0.72	0.30	0.06	0.25	2.72	0.02	0.04	0.03	1151
01:00	6.77	6.03	65.61	0.27	0.93	0.68	0.28	0.10	0.25	2.68	0.01	0.04	0.03	1143
01:30	8.36	9.92	64.58	0.65	0.94	0.70	0.35	0.96	0.42	2.72	0.03	0.04	0.03	1151
02:00	8.45	5.24	67.62	0.26	1.01	0.68	0.36	0.08	0.22	2.84	0.01	0.04	0.03	1158
02:30	8.54	8.65	66.21	0.46	1.00	0.70	0.35	0.07	0.35	2.71	0.02	0.04	0.03	1138
03:00	7.47	5.22	65.87	0.25	0.96	0.71	0.31	0.08	0.21	2.71	0.01	0.04	0.03	1148
03:30	7.31	5.38	67.24	0.44	1.02	0.72	0.30	0.07	0.22	2.79	0.02	0.04	0.03	1160
04:00	7.87	5.72	68.61	0.25	1.02	0.75	0.33	0.09	0.24	2.84	0.01	0.04	0.03	1152
04:30	9.19	9.57	62.71	0.43	1.05	0.78	0.39	0.24	0.40	2.63	0.02	0.04	0.03	1149
05:00	7.93	4.70	67.60	0.27	1.05	0.80	0.33	0.09	0.20	2.83	0.01	0.04	0.03	1151
05:30	7.79	7.13	64.38	0.44	1.09	0.80	0.33	0.21	0.30	2.70	0.02	0.05	0.03	1149
06:00	9.11	6.95	65.73	0.27	1.11	0.81	0.38	0.11	0.29	2.72	0.01	0.05	0.03	1133
06:30	7.96	3.80	67.77	0.45	1.14	0.77	0.33	0.07	0.16	2.80	0.02	0.05	0.03	1139
07:00	7.01	3.60	66.64	0.27	1.16	0.80	0.29	0.10	0.15	2.79	0.01	0.05	0.03	1147
07:30	6.93	5.67	67.24	0.45	1.17	0.80	0.29	0.08	0.24	2.85	0.02	0.05	0.03	1147
08:00	8.72	8.69	65.88	0.25	1.05	0.94	0.37	0.11	0.36	2.77	0.01	0.04	0.04	1149
08:30	7.22	5.33	64.60	0.42	1.17	0.80	0.31	0.09	0.23	2.74	0.02	0.05	0.03	1148
09:00	8.38	7.26	67.90	0.27	1.21	0.79	0.35	0.10	0.31	2.88	0.01	0.05	0.03	1145
09:30	7.33	3.07	66.97	0.41	1.30	0.74	0.31	0.07	0.13	2.82	0.02	0.05	0.03	1148
10:00	8.19	6.30	67.24	0.27	1.31	0.72	0.35	0.10	0.27	2.88	0.01	0.06	0.03	1149
10:30	7.95	4.77	68.20	0.44	1.34	0.70	0.35	0.06	0.21	2.96	0.02	0.06	0.03	1153
11:00	8.00	4.22	63.01	0.26	1.47	0.71	0.34	0.12	0.18	2.69	0.01	0.06	0.03	1143
11:30	7.83	5.63	67.11	0.44	1.51	0.71	0.33	0.10	0.24	2.86	0.02	0.06	0.03	1130
12:00	8.74	7.37	66.14	0.27	1.39	0.70	0.37	0.07	0.31	2.82	0.01	0.06	0.03	1130
12:30	10.94	11.98	61.50	0.26	1.41	0.71	0.45	0.11	0.49	2.54	0.01	0.06	0.03	1119
13:00	6.71	4.36	72.58	0.43	1.39	0.72	0.28	0.08	0.18	3.05	0.02	0.06	0.03	1137
13:30	8.32	9.29	65.59	0.23	1.40	0.71	0.35	0.10	0.39	2.77	0.01	0.06	0.03	1136
14:00	9.78	18.83	67.67	0.25	1.46	0.90	0.42	0.09	0.80	2.87	0.01	0.06	0.04	1160
14:30	7.50	26.68	64.69	0.38	1.20	1.18	0.33	0.08	1.17	2.83	0.02	0.05	0.05	1171
15:00	7.89	35.64	68.35	0.40	1.27	1.18	0.35	0.11	1.58	3.04	0.02	0.06	0.05	1171
15:30	6.68	24.96	61.30	0.33	1.28	1.10	0.29	0.16	1.09	2.67	0.01	0.06	0.05	1173
16:00	5.89	18.35	70.41	1.20	1.51	0.71	0.24	0.07	0.76	2.93	0.05	0.06	0.03	1161
16:30	8.04	21.46	68.04	1.55	1.42	0.71	0.34	0.26	0.92	2.91	0.07	0.06	0.03	1159
17:00	8.26	32.45	60.00	1.37	1.45	0.76	0.36	0.40	1.40	2.58	0.06	0.06	0.03	1161
17:30	8.08	23.45	65.55	0.95	1.54	0.82	0.34	0.08	0.98	2.74	0.04	0.06	0.03	1145
18:00	8.42	10.93	65.62	1.12	1.42	0.82	0.36	0.10	0.46	2.77	0.05	0.06	0.03	1148
18:30	8.37	8.23	67.36	0.88	1.45	0.82	0.35	0.10	0.35	2.85	0.04	0.06	0.03	1146
19:00	8.14	6.03	66.97	1.07	1.41	0.83	0.35	0.08	0.26	2.89	0.05	0.06	0.04	1150
19:30	7.90	5.25	64.15	0.82	1.49	0.84	0.34	0.09	0.23	2.78	0.04	0.06	0.04	1152
20:00	8.25	3.90	66.58	0.56	1.58	1.08	0.36	0.07	0.17	2.92	0.02	0.07	0.05	1166
20:30	8.30	2.27	69.73	0.21	1.61	1.25	0.35	0.10	0.10	2.94	0.01	0.07	0.05	1152
21:00	7.16	1.80	63.78	0.62	1.57	1.07	0.31	0.06	0.08	2.78	0.03	0.07	0.05	1168
21:30	8.67	7.09	65.72	0.86	1.46	0.71	0.37	0.07	0.31	2.84	0.04	0.06	0.03	1165
22:00	7.48	4.17	68.74	0.82	1.38	0.72	0.33	0.09	0.18	3.04	0.04	0.06	0.03	1167
22:30	8.85	5.74	60.47	0.98	1.45	0.72	0.39	0.10	0.25	2.64	0.04	0.06	0.03	1151
23:00	8.14	5.76	63.38	0.80	1.41	0.73	0.35	0.10	0.25	2.72	0.03	0.06	0.03	1144
23:30	8.25	4.93	66.00	0.94	1.35	0.71	0.36	0.08	0.21	2.85	0.04	0.06	0.03	1134
00:00	7.40	2.67	66.23	0.76	1.40	0.72	0.31	0.11	0.11	2.82	0.03	0.06	0.03	1135
min	5,89	1,80	60,00	0,21	0,91	0,68	0,24	0,06	0,08	2,54	0,01	0,04	0,03	1119
max	10,94	35,64	72,58	1,55	1,61	1,25	0,45	0,96	1,58	3,05	0,07	0,07	0,05	1173
moyenne	7,99	9,22	66,06	0,55	1,28	0,80								1150
Total							16,27	14,88	18,85	134,50	1,12	2,62	1,64	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	7,31			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.