

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg								Process
Lasse	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Pouss leres	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S	
Ligne 1															
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C	
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0		
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30									
Autre seuil						150								850,00	
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	
00:30	6,71	2,82	55,66	0,69	0,80	0,71	0,30	0,06	0,12	2,45	0,03	0,04	0,03	1176	
01:00	7,05	3,37	53,03	0,48	0,76	0,72	0,30	0,06	0,15	2,29	0,02	0,03	0,03	1157	
01:30	6,90	2,66	53,10	0,65	0,73	0,72	0,30	0,06	0,12	2,30	0,03	0,03	0,03	1148	
02:00	7,26	3,10	56,87	0,48	0,72	0,73	0,31	0,06	0,13	2,43	0,02	0,03	0,03	1138	
02:30	6,80	2,11	56,56	0,71	0,75	0,73	0,29	0,08	0,09	2,43	0,03	0,03	0,03	1147	
03:00	6,89	3,26	56,10	0,52	0,77	0,75	0,30	0,17	0,14	2,43	0,02	0,03	0,03	1141	
03:30	7,14	5,69	54,09	0,70	0,80	0,69	0,32	0,06	0,25	2,42	0,03	0,04	0,03	1153	
04:00	7,34	3,83	57,91	0,50	0,75	0,72	0,32	0,10	0,17	2,52	0,02	0,03	0,03	1156	
04:30	6,76	2,59	55,67	0,68	0,81	0,73	0,29	0,07	0,11	2,39	0,03	0,03	0,03	1151	
05:00	7,48	7,39	52,69	0,57	0,70	0,67	0,34	0,12	0,33	2,36	0,03	0,03	0,03	1171	
05:30	6,60	4,29	52,68	0,67	0,71	0,69	0,28	0,04	0,18	2,24	0,03	0,03	0,03	1150	
06:00	6,09	2,91	57,39	0,51	0,73	0,73	0,26	0,04	0,12	2,41	0,02	0,03	0,03	1159	
06:30	7,70	8,99	56,46	0,66	0,75	0,70	0,33	0,06	0,38	2,40	0,03	0,03	0,03	1149	
07:00	5,04	1,34	55,06	0,49	0,69	0,71	0,21	0,06	0,06	2,34	0,02	0,03	0,03	1148	
07:30	3,43	0,17	55,95	0,79	0,78	0,74	0,14	0,07	0,01	2,33	0,03	0,03	0,03	1134	
08:00	3,51	4,12	49,69	1,98	0,92	0,99	0,15	0,63	0,18	2,19	0,09	0,04	0,04	1150	
08:30	3,87	4,61	52,21	2,20	0,81	0,74	0,17	0,30	0,20	2,26	0,10	0,04	0,03	1153	
09:00	3,45	0,65	54,39	0,69	0,77	0,73	0,15	0,10	0,03	2,29	0,03	0,03	0,03	1133	
09:30	3,66	1,83	54,27	0,52	0,79	0,76	0,15	0,06	0,07	2,19	0,02	0,03	0,03	1094	
10:00	4,68	1,65	54,42	0,55	0,80	0,81	0,18	0,29	0,06	2,14	0,02	0,03	0,03	1052	
10:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
11:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
11:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
12:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
12:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
13:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
13:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
14:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
14:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
15:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
15:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
16:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
16:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
17:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
17:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
18:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
18:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
19:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
19:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
20:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
20:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
21:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
21:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
22:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
22:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
23:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
23:30	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
00:00	Off	Off	Off	Off	Off	Off	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	Off	
min	3,43	0,17	49,69	0,48	0,69	0,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1052	
max	7,70	8,99	57,91	2,20	0,92	0,99	0,34	0,63	0,38	2,52	0,10	0,04	0,04	1176	
moyenne	5,92	3,37	54,71	0,75	0,77	0,74								1146	
Total							5,08	7,87	2,91	46,81	0,65	0,66	0,63		

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	9,03			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				99,83			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.
10h30 UVE en arrêt technique programmé