

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg						Process	
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.62	6.06	67.02	0.17	1.31	1.22	0.32	0.08	0.25	2.82	0.01	0.06	0.05	1125
01:00	7.59	4.80	66.33	0.39	1.29	1.22	0.32	0.08	0.20	2.81	0.02	0.05	0.05	1133
01:30	8.99	12.83	60.33	0.20	1.30	1.20	0.38	0.56	0.54	2.54	0.01	0.05	0.05	1115
02:00	7.74	7.53	65.49	0.41	1.34	1.21	0.32	0.06	0.31	2.70	0.02	0.06	0.05	1116
02:30	7.89	16.14	67.54	0.19	1.26	1.20	0.32	0.15	0.66	2.75	0.01	0.05	0.05	1116
03:00	7.92	17.14	68.09	0.44	1.24	1.21	0.32	0.07	0.70	2.79	0.02	0.05	0.05	1124
03:30	8.36	20.07	65.55	0.20	1.26	1.20	0.34	0.27	0.82	2.67	0.01	0.05	0.05	1116
04:00	7.63	17.61	66.60	0.43	1.30	1.17	0.31	0.08	0.72	2.74	0.02	0.05	0.05	1115
04:30	7.38	19.46	68.59	0.20	1.26	1.20	0.30	0.08	0.80	2.80	0.01	0.05	0.05	1112
05:00	7.62	34.84	63.66	0.44	1.23	1.14	0.32	0.68	1.45	2.65	0.02	0.05	0.05	1120
05:30	7.80	26.71	67.30	0.20	1.23	1.07	0.32	0.07	1.10	2.77	0.01	0.05	0.04	1116
06:00	7.12	7.07	70.98	0.23	1.09	1.00	0.29	0.05	0.29	2.92	0.01	0.05	0.04	1141
06:30	7.34	13.75	64.18	0.48	0.73	0.75	0.31	0.08	0.58	2.69	0.02	0.03	0.03	1154
07:00	8.81	9.81	63.56	0.25	0.71	0.77	0.37	0.08	0.41	2.68	0.01	0.03	0.03	1142
07:30	8.01	8.19	66.80	0.47	0.70	0.78	0.33	0.07	0.34	2.79	0.02	0.03	0.03	1125
08:00	7.79	6.29	65.17	0.20	1.09	0.97	0.32	0.08	0.26	2.71	0.01	0.05	0.04	1118
08:30	7.88	7.14	69.03	0.40	1.26	1.08	0.33	0.06	0.30	2.87	0.02	0.05	0.04	1132
09:00	8.24	6.82	65.69	0.19	1.22	1.08	0.34	0.06	0.28	2.73	0.01	0.05	0.04	1130
09:30	8.29	8.26	66.04	0.54	1.27	1.10	0.34	0.22	0.34	2.71	0.02	0.05	0.05	1132
10:00	7.73	3.56	67.79	0.19	1.26	1.20	0.32	0.05	0.15	2.77	0.01	0.05	0.05	1142
10:30	7.48	3.04	69.85	0.37	1.23	1.20	0.31	0.08	0.13	2.89	0.02	0.05	0.05	1154
11:00	8.17	4.49	65.57	0.16	1.23	1.20	0.35	0.09	0.19	2.81	0.01	0.05	0.05	1176
11:30	9.25	40.02	103.25	0.40	1.06	0.86	0.40	0.07	1.73	4.46	0.02	0.05	0.04	1164
12:00	5.94	4.70	67.03	0.21	1.07	0.69	0.26	0.09	0.20	2.88	0.01	0.05	0.03	1149
12:30	8.49	11.90	64.80	0.22	1.06	0.72	0.36	0.11	0.51	2.79	0.01	0.05	0.03	1131
13:00	8.16	7.05	66.76	0.21	1.04	0.79	0.35	0.14	0.30	2.87	0.01	0.04	0.03	1128
13:30	8.05	5.40	66.35	0.20	1.05	0.80	0.34	0.09	0.23	2.83	0.01	0.04	0.03	1142
14:00	7.01	3.09	69.40	0.22	1.20	0.84	0.30	0.07	0.13	2.95	0.01	0.05	0.04	1145
14:30	7.60	6.75	65.18	0.43	1.29	0.85	0.32	0.07	0.28	2.73	0.02	0.05	0.04	1132
15:00	8.21	7.22	65.94	0.21	1.19	0.84	0.34	0.08	0.30	2.73	0.01	0.05	0.03	1119
15:30	7.57	6.32	65.79	0.43	1.20	0.81	0.32	0.07	0.26	2.75	0.02	0.05	0.03	1129
16:00	9.13	9.24	65.73	0.20	1.14	0.82	0.38	0.12	0.38	2.72	0.01	0.05	0.03	1118
16:30	7.55	5.26	64.43	0.46	1.13	0.82	0.31	0.14	0.22	2.68	0.02	0.05	0.03	1120
17:00	7.49	4.35	64.96	0.20	1.12	0.81	0.32	0.18	0.18	2.74	0.01	0.05	0.03	1136
17:30	8.51	6.49	63.73	0.43	1.12	0.81	0.36	0.16	0.28	2.71	0.02	0.05	0.03	1130
18:00	7.92	3.23	66.69	0.20	1.07	0.82	0.34	0.14	0.14	2.86	0.01	0.05	0.04	1135
18:30	7.38	3.62	65.06	0.43	1.13	0.83	0.31	0.09	0.15	2.78	0.02	0.05	0.04	1132
19:00	8.21	5.08	65.34	0.19	1.06	0.82	0.35	0.08	0.22	2.80	0.01	0.05	0.04	1131
19:30	7.93	5.42	63.73	0.39	1.02	0.81	0.34	0.08	0.23	2.74	0.02	0.04	0.03	1124
20:00	8.22	3.61	65.19	0.17	1.14	1.16	0.35	0.10	0.15	2.77	0.01	0.05	0.05	1123
20:30	7.55	1.01	65.99	0.37	1.27	1.38	0.32	0.08	0.04	2.80	0.02	0.05	0.06	1139
21:00	8.02	5.93	64.93	2.60	1.17	1.32	0.35	1.55	0.26	2.87	0.11	0.05	0.06	1150
21:30	8.17	2.58	65.87	0.35	1.17	1.36	0.35	0.13	0.11	2.80	0.02	0.05	0.06	1129
22:00	6.80	0.63	71.45	0.16	1.16	1.38	0.29	0.07	0.03	3.03	0.01	0.05	0.06	1160
22:30	6.82	4.74	65.38	0.38	1.16	1.25	0.29	0.07	0.20	2.76	0.02	0.05	0.05	1138
23:00	7.31	2.69	69.03	0.15	1.10	1.24	0.31	0.07	0.11	2.95	0.01	0.05	0.05	1150
23:30	8.63	8.08	60.61	0.36	1.13	1.20	0.37	0.28	0.35	2.59	0.02	0.05	0.05	1140
00:00	8.63	2.80	68.21	0.15	1.13	1.22	0.37	0.07	0.12	2.93	0.01	0.05	0.05	1149
min	5,94	0,63	60,33	0,15	0,70	0,69	0,26	0,05	0,03	2,54	0,01	0,03	0,03	1112
max	9,25	40,02	103,25	2,60	1,34	1,38	0,40	1,55	1,73	4,46	0,11	0,06	0,06	1176
moyenne	7,87	8,93	66,92	0,34	1,15	1,03								1133
Total							15,90	18,82	17,96	135,17	0,70	2,32	2,08	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	9,24			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.