

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.68	16.68	67.53	0.12	0.50	0.18	0.37	0.03	0.72	2.91	0.01	0.02	0.01	1122
01:00	8.13	18.68	64.13	0.12	0.51	0.19	0.36	0.05	0.83	2.86	0.01	0.02	0.01	1124
01:30	7.32	13.98	66.30	0.13	0.47	0.19	0.32	0.04	0.62	2.92	0.01	0.02	0.01	1129
02:00	7.78	15.20	66.58	0.14	0.51	0.17	0.34	0.03	0.66	2.90	0.01	0.02	0.01	1126
02:30	8.73	19.94	63.07	0.15	0.50	0.16	0.38	0.05	0.87	2.76	0.01	0.02	0.01	1118
03:00	7.99	14.54	67.55	0.15	0.48	0.15	0.34	0.04	0.62	2.88	0.01	0.02	0.01	1106
03:30	7.71	11.25	66.06	0.14	0.49	0.15	0.33	0.03	0.48	2.84	0.01	0.02	0.01	1112
04:00	7.45	11.94	63.08	0.15	0.49	0.15	0.31	0.03	0.50	2.64	0.01	0.02	0.01	1131
04:30	7.98	18.69	63.54	0.14	0.53	0.14	0.35	0.04	0.81	2.75	0.01	0.02	0.01	1128
05:00	7.45	11.59	65.86	0.14	0.49	0.21	0.32	0.04	0.50	2.85	0.01	0.02	0.01	1141
05:30	7.52	16.42	64.17	0.12	0.53	0.22	0.33	0.02	0.73	2.84	0.01	0.02	0.01	1150
06:00	7.68	13.36	66.08	0.13	0.50	0.23	0.33	0.02	0.57	2.80	0.01	0.02	0.01	1126
06:30	8.86	19.72	66.98	0.12	0.51	0.19	0.39	0.02	0.88	2.98	0.01	0.02	0.01	1135
07:00	9.24	17.06	66.18	0.13	0.42	0.15	0.40	0.02	0.74	2.88	0.01	0.02	0.01	1110
07:30	7.77	8.63	69.16	0.13	0.49	0.17	0.33	0.04	0.37	2.95	0.01	0.02	0.01	1106
08:00	9.25	8.10	66.66	0.21	0.61	0.42	0.40	0.05	0.35	2.91	0.01	0.03	0.02	1116
08:30	7.37	4.79	66.70	0.23	0.59	0.51	0.33	0.06	0.21	2.97	0.01	0.03	0.02	1144
09:00	5.45	8.21	62.74	0.20	0.62	0.40	0.24	0.05	0.37	2.80	0.01	0.03	0.02	1123
09:30	7.99	24.77	65.52	0.21	0.56	0.14	0.35	0.11	1.07	2.84	0.01	0.02	0.01	1082
10:00	10.63	19.87	66.08	0.36	0.58	0.13	0.46	0.07	0.86	2.85	0.02	0.03	0.01	1090
10:30	6.57	2.90	68.98	0.20	0.62	0.16	0.29	0.09	0.13	3.00	0.01	0.03	0.01	1120
11:00	7.15	15.97	64.83	0.31	0.60	0.15	0.31	0.06	0.70	2.85	0.01	0.03	0.01	1109
11:30	8.27	15.01	62.17	0.42	0.64	0.16	0.36	0.06	0.66	2.72	0.02	0.03	0.01	1111
12:00	7.90	10.21	66.43	0.13	0.62	0.13	0.34	0.05	0.44	2.86	0.01	0.03	0.01	1103
12:30	5.75	4.39	68.54	0.25	0.65	0.15	0.25	0.12	0.19	2.96	0.01	0.03	0.01	1118
13:00	5.94	10.27	67.26	0.28	0.58	0.18	0.26	0.05	0.44	2.91	0.01	0.02	0.01	1136
13:30	10.66	22.62	65.89	0.11	0.62	0.20	0.47	0.05	1.00	2.91	0.00	0.03	0.01	1116
14:00	8.89	16.08	58.03	0.17	0.61	0.17	0.38	0.10	0.68	2.47	0.01	0.03	0.01	1087
14:30	8.30	10.07	72.54	0.36	0.61	0.17	0.35	0.06	0.42	3.02	0.01	0.03	0.01	1089
15:00	6.33	8.44	65.39	0.18	0.62	0.18	0.27	0.07	0.36	2.82	0.01	0.03	0.01	1105
15:30	7.69	15.67	66.62	0.32	0.62	0.26	0.34	0.06	0.70	2.96	0.01	0.03	0.01	1105
16:00	8.48	17.63	65.80	0.18	0.65	0.25	0.37	0.08	0.77	2.88	0.01	0.03	0.01	1088
16:30	8.10	9.63	65.17	0.32	0.67	0.27	0.35	0.06	0.41	2.80	0.01	0.03	0.01	1089
17:00	6.64	11.08	62.87	0.16	0.64	0.30	0.29	0.07	0.49	2.77	0.01	0.03	0.01	1101
17:30	9.43	14.51	70.79	0.32	0.57	0.28	0.41	0.06	0.63	3.09	0.01	0.02	0.01	1094
18:00	8.58	11.70	68.25	0.24	0.60	0.42	0.36	0.09	0.49	2.88	0.01	0.03	0.02	1058
18:30	7.43	11.42	62.00	0.29	0.59	0.34	0.32	0.07	0.49	2.66	0.01	0.03	0.01	1060
19:00	8.89	11.13	70.11	0.20	0.59	0.29	0.38	0.09	0.48	3.00	0.01	0.03	0.01	1076
19:30	6.52	5.88	65.72	0.29	0.60	0.41	0.28	0.07	0.25	2.84	0.01	0.03	0.02	1112
20:00	8.23	8.39	65.53	0.28	0.61	0.51	0.35	0.12	0.36	2.79	0.01	0.03	0.02	1084
20:30	8.61	7.20	65.89	0.43	0.62	0.52	0.37	0.05	0.31	2.83	0.02	0.03	0.02	1065
21:00	8.36	11.57	61.59	0.19	0.30	0.23	0.36	0.08	0.49	2.62	0.01	0.01	0.01	1065
21:30	7.00	4.50	70.74	0.34	0.29	0.23	0.30	0.05	0.19	3.03	0.01	0.01	0.01	1080
22:00	6.98	6.99	66.42	0.19	0.36	0.26	0.30	0.07	0.30	2.81	0.01	0.02	0.01	1094
22:30	8.63	13.30	64.81	0.35	0.35	0.24	0.36	0.06	0.55	2.67	0.01	0.01	0.01	1077
23:00	7.72	5.86	65.07	0.23	0.33	0.24	0.32	0.07	0.24	2.71	0.01	0.01	0.01	1071
23:30	8.90	9.92	66.55	0.33	0.32	0.23	0.38	0.05	0.42	2.82	0.01	0.01	0.01	1078
00:00	7.15	7.77	63.14	0.17	0.36	0.18	0.31	0.07	0.34	2.75	0.01	0.02	0.01	1072
min	5,45	2,90	58,03	0,11	0,29	0,13	0,24	0,02	0,13	2,47	0,00	0,01	0,01	1058
max	10,66	24,77	72,54	0,43	0,67	0,52	0,47	0,12	1,07	3,09	0,02	0,03	0,02	1150
moyenne	7,92	12,37	65,86	0,22	0,53	0,24								1104
Total							16,41	8,21	25,70	136,54	0,45	1,11	0,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	3,97			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.