

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	4,79	39,85	68,02	0,44	0,65	0,40	0,21	0,06	1,76	3,01	0,02	0,03	0,02	1131
01:00	5,35	40,90	66,77	0,23	0,71	0,39	0,23	0,09	1,78	2,91	0,01	0,03	0,02	1111
01:30	5,52	41,40	65,78	0,38	0,63	0,39	0,25	0,06	1,86	2,95	0,02	0,03	0,02	1136
02:00	4,61	24,35	67,58	0,23	0,69	0,40	0,20	0,07	1,06	2,94	0,01	0,03	0,02	1125
02:30	4,25	19,13	64,10	0,36	0,67	0,40	0,18	0,06	0,83	2,77	0,02	0,03	0,02	1117
03:00	6,25	27,09	67,02	0,23	0,71	0,40	0,27	0,07	1,16	2,88	0,01	0,03	0,02	1119
03:30	9,25	33,89	64,84	0,42	0,70	0,39	0,40	0,04	1,46	2,79	0,02	0,03	0,02	1106
04:00	8,48	22,17	67,81	0,24	0,67	0,39	0,36	0,06	0,95	2,92	0,01	0,03	0,02	1125
04:30	9,37	23,82	68,81	0,42	0,71	0,39	0,40	0,03	1,02	2,94	0,02	0,03	0,02	1130
05:00	9,41	19,51	67,43	0,23	0,71	0,39	0,40	0,07	0,82	2,84	0,01	0,03	0,02	1133
05:30	8,47	14,59	67,67	0,39	0,64	0,39	0,37	0,06	0,64	2,96	0,02	0,03	0,02	1145
06:00	8,86	18,48	67,81	0,24	0,53	0,29	0,39	0,06	0,81	2,96	0,01	0,02	0,01	1145
06:30	7,02	14,52	64,22	0,39	0,41	0,08	0,31	0,04	0,64	2,83	0,02	0,02	0,00	1146
07:00	10,02	30,87	63,51	0,23	0,41	0,10	0,44	0,07	1,36	2,79	0,01	0,02	0,00	1130
07:30	8,07	10,86	68,55	0,40	0,43	0,07	0,35	0,04	0,48	3,00	0,02	0,02	0,00	1127
08:00	7,86	13,43	69,00	0,23	0,61	0,29	0,34	0,08	0,58	2,99	0,01	0,03	0,01	1133
08:30	8,62	13,30	60,73	0,42	0,64	0,39	0,37	0,07	0,58	2,63	0,02	0,03	0,02	1137
09:00	6,34	18,10	70,38	0,27	0,70	0,38	0,26	0,06	0,75	2,93	0,01	0,03	0,02	1111
09:30	7,55	10,37	67,47	0,39	0,63	0,41	0,32	0,06	0,44	2,86	0,02	0,03	0,02	1135
10:00	9,11	19,88	67,12	0,24	0,64	0,41	0,39	0,11	0,84	2,84	0,01	0,03	0,02	1135
10:30	6,95	6,15	67,18	0,37	0,61	0,40	0,30	0,06	0,26	2,85	0,02	0,03	0,02	1139
11:00	9,66	21,25	67,81	0,22	0,65	0,39	0,42	0,08	0,91	2,92	0,01	0,03	0,02	1120
11:30	10,15	15,28	63,60	0,38	0,63	0,39	0,44	0,07	0,66	2,75	0,02	0,03	0,02	1129
12:00	6,62	13,79	69,82	0,20	0,66	0,39	0,28	0,08	0,59	2,97	0,01	0,03	0,02	1128
12:30	9,65	24,42	68,53	0,22	0,69	0,39	0,41	0,10	1,05	2,94	0,01	0,03	0,02	1124
13:00	8,48	9,29	65,31	0,38	0,67	0,39	0,36	0,10	0,39	2,75	0,02	0,03	0,02	1126
13:30	5,44	4,56	65,77	0,19	0,65	0,40	0,23	0,07	0,19	2,79	0,01	0,03	0,02	1140
14:00	6,43	11,19	66,37	0,21	0,64	0,40	0,28	0,07	0,48	2,87	0,01	0,03	0,02	1135
14:30	9,91	25,75	68,12	0,43	0,70	0,41	0,42	0,04	1,09	2,89	0,02	0,03	0,02	1109
15:00	8,21	20,97	65,93	0,22	0,70	0,39	0,35	0,24	0,89	2,79	0,01	0,03	0,02	1120
15:30	8,79	14,71	69,79	0,40	0,68	0,39	0,37	0,09	0,62	2,93	0,02	0,03	0,02	1117
16:00	7,35	6,11	68,61	0,21	0,66	0,40	0,31	0,06	0,25	2,86	0,01	0,03	0,02	1126
16:30	9,79	16,68	66,24	0,37	0,68	0,39	0,42	0,04	0,72	2,87	0,02	0,03	0,02	1144
17:00	8,46	11,75	66,01	0,25	0,72	0,41	0,35	0,08	0,48	2,71	0,01	0,03	0,02	1114
17:30	7,98	12,60	65,75	0,36	0,70	0,39	0,35	0,04	0,55	2,87	0,02	0,03	0,02	1141
18:00	8,00	10,52	68,58	0,23	0,59	0,28	0,34	0,07	0,45	2,95	0,01	0,03	0,01	1136
18:30	7,42	11,49	63,99	0,39	0,41	0,08	0,33	0,04	0,51	2,85	0,02	0,02	0,00	1150
19:00	8,56	11,21	67,56	0,24	0,33	0,09	0,37	0,06	0,49	2,95	0,01	0,01	0,00	1138
19:30	8,44	13,22	65,94	0,38	0,31	0,06	0,37	0,06	0,58	2,89	0,02	0,01	0,00	1136
20:00	7,22	8,73	64,65	0,22	0,49	0,31	0,32	0,10	0,38	2,85	0,01	0,02	0,01	1149
20:30	7,97	9,19	66,63	0,37	0,58	0,39	0,35	0,07	0,41	2,95	0,02	0,03	0,02	1132
21:00	7,81	14,00	67,59	0,21	0,62	0,39	0,35	0,09	0,62	3,00	0,01	0,03	0,02	1124
21:30	8,44	14,58	69,23	0,39	0,60	0,40	0,37	0,07	0,64	3,05	0,02	0,03	0,02	1116
22:00	8,36	12,79	63,53	0,22	0,54	0,40	0,36	0,09	0,56	2,76	0,01	0,02	0,02	1118
22:30	7,87	11,01	68,81	0,38	0,61	0,39	0,35	0,06	0,49	3,07	0,02	0,03	0,02	1122
23:00	8,57	12,32	68,60	0,23	0,61	0,40	0,37	0,08	0,53	2,98	0,01	0,03	0,02	1107
23:30	7,87	7,79	65,36	0,37	0,53	0,40	0,35	0,07	0,34	2,87	0,02	0,02	0,02	1124
00:00	7,59	8,69	67,02	0,23	0,56	0,40	0,33	0,08	0,38	2,95	0,01	0,02	0,02	1123
min	4,25	4,56	60,73	0,19	0,31	0,06	0,18	0,03	0,19	2,63	0,01	0,01	0,00	1106
max	10,15	41,40	70,38	0,44	0,72	0,41	0,44	0,24	1,86	3,07	0,02	0,03	0,02	1150
moyenne	7,86	17,01	66,81	0,31	0,61	0,35								1129
Total							16,30	9,52	35,35	138,61	0,63	1,26	0,72	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,59			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.