

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.97	13.31	72.82	0.24	0.54	0.39	0.38	0.04	0.57	3.11	0.01	0.02	0.02	1121
01:00	8.12	16.96	65.25	0.40	0.55	0.38	0.35	0.07	0.73	2.80	0.02	0.02	0.02	1119
01:30	7.64	7.87	70.91	0.23	0.52	0.38	0.33	0.04	0.34	3.06	0.01	0.02	0.02	1139
02:00	7.83	11.42	64.86	0.37	0.53	0.38	0.33	0.07	0.49	2.77	0.02	0.02	0.02	1132
02:30	6.56	9.62	66.54	0.23	0.51	0.37	0.28	0.04	0.42	2.89	0.01	0.02	0.02	1132
03:00	8.18	12.22	65.82	0.40	0.53	0.36	0.36	0.06	0.54	2.89	0.02	0.02	0.02	1145
03:30	8.24	13.06	65.28	0.24	0.58	0.36	0.36	0.03	0.56	2.81	0.01	0.02	0.02	1131
04:00	8.21	11.16	68.43	0.41	0.51	0.37	0.35	0.08	0.48	2.93	0.02	0.02	0.02	1136
04:30	8.38	14.59	67.54	0.24	0.54	0.37	0.36	0.04	0.63	2.90	0.01	0.02	0.02	1138
05:00	9.13	12.04	65.48	0.35	0.52	0.36	0.40	0.06	0.52	2.84	0.02	0.02	0.02	1136
05:30	6.65	9.21	67.05	0.24	0.52	0.30	0.29	0.04	0.40	2.88	0.01	0.02	0.01	1129
06:00	8.61	14.64	66.01	0.39	0.39	0.21	0.37	0.06	0.63	2.83	0.02	0.02	0.01	1126
06:30	8.54	9.92	61.15	0.34	0.16	0.01	0.36	0.04	0.42	2.61	0.01	0.01	0.00	1116
07:00	7.64	6.34	71.64	0.40	0.13	0.02	0.33	0.05	0.27	3.10	0.02	0.01	0.00	1141
07:30	7.76	6.32	68.45	0.26	0.14	0.03	0.33	0.02	0.27	2.92	0.01	0.01	0.00	1136
08:00	7.26	9.27	66.59	0.39	0.43	0.26	0.32	0.08	0.40	2.90	0.02	0.02	0.01	1130
08:30	8.17	10.75	67.91	0.25	0.51	0.36	0.36	0.05	0.47	2.98	0.01	0.02	0.02	1124
09:00	8.95	13.72	64.75	0.42	0.43	0.17	0.39	0.08	0.60	2.82	0.02	0.02	0.01	1108
09:30	8.57	11.49	67.03	0.28	0.30	0.02	0.36	0.06	0.49	2.83	0.01	0.01	0.00	1098
10:00	5.86	3.55	64.19	0.46	0.25	0.00	0.25	0.09	0.15	2.72	0.02	0.01	0.00	1114
10:30	6.70	15.41	69.48	0.25	0.27	0.02	0.29	0.05	0.67	3.03	0.01	0.01	0.00	1129
11:00	10.17	16.52	63.08	0.45	0.29	0.02	0.44	0.15	0.72	2.74	0.02	0.01	0.00	1106
11:30	8.39	9.37	67.56	0.25	0.28	0.01	0.36	0.07	0.40	2.87	0.01	0.01	0.00	1077
12:00	6.46	4.17	66.91	0.24	0.31	0.01	0.27	0.07	0.18	2.85	0.01	0.01	0.00	1097
12:30	7.75	5.38	66.74	0.28	0.23	0.03	0.33	0.14	0.23	2.81	0.01	0.01	0.00	1108
13:00	8.12	9.29	62.35	0.39	0.29	0.02	0.35	0.07	0.40	2.69	0.02	0.01	0.00	1118
13:30	8.67	7.11	68.60	0.23	0.27	0.03	0.38	0.07	0.31	3.01	0.01	0.01	0.00	1107
14:00	7.15	7.38	65.88	0.23	0.29	0.08	0.31	0.08	0.32	2.82	0.01	0.01	0.00	1113
14:30	9.25	9.37	63.06	0.43	0.26	0.05	0.39	0.05	0.40	2.69	0.02	0.01	0.00	1106
15:00	5.70	2.76	64.43	0.22	0.28	0.07	0.24	0.06	0.11	2.68	0.01	0.01	0.00	1124
15:30	7.82	8.55	66.94	0.42	0.32	0.09	0.32	0.05	0.35	2.76	0.02	0.01	0.00	1115
16:00	9.99	9.12	68.72	0.24	0.24	0.09	0.42	0.10	0.38	2.89	0.01	0.01	0.00	1120
16:30	7.08	5.03	62.92	0.45	0.24	0.07	0.30	0.05	0.21	2.68	0.02	0.01	0.00	1108
17:00	9.60	9.52	70.85	0.23	0.28	0.06	0.41	0.07	0.41	3.03	0.01	0.01	0.00	1104
17:30	8.47	9.74	63.59	0.44	0.28	0.08	0.36	0.05	0.42	2.72	0.02	0.01	0.00	1106
18:00	5.00	2.87	68.78	0.21	0.27	0.06	0.22	0.05	0.12	2.97	0.01	0.01	0.00	1114
18:30	9.36	11.49	66.56	0.41	0.28	0.08	0.41	0.06	0.51	2.93	0.02	0.01	0.00	1117
19:00	6.75	6.44	63.85	0.21	0.31	0.05	0.29	0.06	0.28	2.78	0.01	0.01	0.00	1128
19:30	7.89	7.47	65.05	0.39	0.23	0.04	0.34	0.08	0.32	2.77	0.02	0.01	0.00	1102
20:00	8.33	10.62	65.62	0.21	0.48	0.23	0.35	0.06	0.45	2.77	0.01	0.02	0.01	1093
20:30	9.11	7.69	67.10	0.40	0.57	0.32	0.38	0.06	0.32	2.80	0.02	0.02	0.01	1106
21:00	5.86	5.39	66.03	0.20	0.54	0.39	0.25	0.06	0.23	2.82	0.01	0.02	0.02	1134
21:30	9.81	12.29	69.25	0.47	0.59	0.32	0.40	0.06	0.50	2.84	0.02	0.02	0.01	1103
22:00	6.83	7.78	68.11	0.21	0.54	0.28	0.29	0.06	0.33	2.88	0.01	0.02	0.01	1112
22:30	8.77	12.45	68.25	0.42	0.55	0.37	0.37	0.06	0.52	2.88	0.02	0.02	0.02	1107
23:00	10.49	21.72	62.35	0.23	0.56	0.38	0.43	0.05	0.89	2.55	0.01	0.02	0.02	1104
23:30	4.95	3.44	68.40	0.41	0.55	0.31	0.20	0.04	0.14	2.82	0.02	0.02	0.01	1103
00:00	5.15	15.76	69.78	0.23	0.56	0.30	0.22	0.05	0.66	2.93	0.01	0.02	0.01	1094
min	4,95	2,76	61,15	0,20	0,13	0,00	0,20	0,02	0,11	2,55	0,01	0,01	0,00	1077
max	10,49	21,72	72,82	0,47	0,59	0,39	0,44	0,15	0,89	3,11	0,02	0,02	0,02	1145
moyenne	7,89	9,82	66,62	0,32	0,39	0,19								1117
Total							16,19	9,06	20,15	136,60	0,65	0,80	0,38	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,42			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.