

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,73	19,09	66,30	0,22	0,53	0,29	0,37	0,17	0,82	2,83	0,01	0,02	0,01	1129
01:00	8,95	7,88	86,09	0,34	0,50	0,32	0,39	0,24	0,34	3,74	0,01	0,02	0,01	1137
01:30	6,07	10,44	65,46	0,19	0,56	0,34	0,27	0,06	0,47	2,96	0,01	0,03	0,02	1143
02:00	8,99	11,79	68,01	0,22	0,57	0,34	0,40	0,10	0,53	3,05	0,01	0,03	0,02	1145
02:30	7,83	9,64	64,50	0,21	0,55	0,35	0,35	0,07	0,44	2,91	0,01	0,02	0,02	1151
03:00	9,13	15,17	69,21	0,25	0,57	0,37	0,40	0,09	0,67	3,05	0,01	0,03	0,02	1122
03:30	8,78	11,21	69,06	0,25	0,57	0,39	0,38	0,74	0,49	3,00	0,01	0,02	0,02	1109
04:00	6,75	8,54	65,29	0,30	0,61	0,37	0,30	0,11	0,37	2,86	0,01	0,03	0,02	1102
04:30	7,61	8,09	68,18	0,24	0,58	0,40	0,34	0,25	0,36	3,01	0,01	0,03	0,02	1109
05:00	9,17	13,70	65,80	0,26	0,55	0,38	0,40	0,08	0,60	2,87	0,01	0,02	0,02	1099
05:30	7,09	8,53	65,63	0,21	0,56	0,38	0,32	0,06	0,38	2,95	0,01	0,03	0,02	1117
06:00	7,66	7,09	66,91	0,24	0,45	0,27	0,33	0,09	0,31	2,92	0,01	0,02	0,01	1133
06:30	8,55	10,11	68,37	0,24	0,31	0,06	0,38	0,06	0,44	3,01	0,01	0,01	0,00	1118
07:00	8,43	12,67	63,23	0,25	0,26	0,05	0,37	0,07	0,55	2,74	0,01	0,01	0,00	1099
07:30	8,49	11,33	63,79	0,25	0,36	0,03	0,36	0,06	0,48	2,69	0,01	0,02	0,00	1081
08:00	7,64	15,82	65,37	0,26	0,49	0,27	0,32	0,06	0,67	2,78	0,01	0,02	0,01	1088
08:30	7,26	8,47	70,05	0,24	0,58	0,37	0,31	0,05	0,36	2,98	0,01	0,02	0,02	1098
09:00	5,50	5,71	63,87	0,23	0,59	0,37	0,24	0,07	0,25	2,81	0,01	0,03	0,02	1117
09:30	8,35	11,56	68,41	0,23	0,57	0,37	0,36	0,05	0,50	2,99	0,01	0,02	0,02	1114
10:00	9,18	10,15	65,84	0,25	0,53	0,37	0,40	0,09	0,45	2,89	0,01	0,02	0,02	1114
10:30	8,42	12,06	62,49	0,24	0,57	0,36	0,37	0,05	0,53	2,75	0,01	0,03	0,02	1097
11:00	7,62	8,33	69,66	0,40	0,53	0,38	0,33	0,16	0,36	3,05	0,02	0,02	0,02	1112
11:30	7,02	7,29	66,03	0,23	0,52	0,39	0,31	0,12	0,32	2,94	0,01	0,02	0,02	1133
12:00	9,44	11,32	67,18	0,23	0,60	0,40	0,42	0,06	0,50	2,96	0,01	0,03	0,02	1088
12:30	7,69	8,67	64,29	0,26	0,58	0,40	0,33	0,07	0,37	2,75	0,01	0,02	0,02	1090
13:00	7,66	8,41	65,06	0,23	0,56	0,40	0,33	0,05	0,36	2,82	0,01	0,02	0,02	1109
13:30	7,38	7,88	67,56	0,21	0,53	0,40	0,32	0,06	0,34	2,96	0,01	0,02	0,02	1114
14:00	8,18	9,43	62,65	0,22	0,55	0,40	0,36	0,05	0,41	2,73	0,01	0,02	0,02	1113
14:30	9,72	11,98	68,98	0,22	0,60	0,40	0,43	0,09	0,53	3,05	0,01	0,03	0,02	1106
15:00	5,37	6,53	67,77	0,22	0,60	0,40	0,23	0,07	0,28	2,94	0,01	0,03	0,02	1106
15:30	9,65	16,56	68,70	0,22	0,59	0,40	0,43	0,06	0,73	3,04	0,01	0,03	0,02	1102
16:00	9,54	13,24	68,76	0,23	0,62	0,40	0,42	0,07	0,58	3,00	0,01	0,03	0,02	1090
16:30	6,39	7,95	64,21	0,24	0,59	0,40	0,28	0,07	0,35	2,84	0,01	0,03	0,02	1112
17:00	8,29	16,86	63,86	0,23	0,60	0,39	0,36	0,07	0,74	2,81	0,01	0,03	0,02	1104
17:30	7,22	13,97	68,90	0,25	0,60	0,39	0,31	0,07	0,60	2,93	0,01	0,03	0,02	1107
18:00	8,62	14,53	68,82	0,23	0,42	0,28	0,38	0,03	0,63	3,00	0,01	0,02	0,01	1121
18:30	8,34	9,29	66,85	0,24	0,19	0,11	0,36	0,06	0,40	2,85	0,01	0,01	0,00	1124
19:00	7,24	9,78	63,63	0,26	0,18	0,11	0,30	0,04	0,41	2,68	0,01	0,01	0,00	1118
19:30	7,63	11,37	65,76	0,25	0,16	0,09	0,32	0,06	0,48	2,75	0,01	0,01	0,00	1103
20:00	8,15	10,90	68,77	0,23	0,49	0,31	0,35	0,07	0,47	2,98	0,01	0,02	0,01	1116
20:30	7,18	7,08	66,61	0,24	0,61	0,40	0,32	0,07	0,31	2,96	0,01	0,03	0,02	1131
21:00	8,99	10,10	68,08	0,26	0,58	0,40	0,40	0,08	0,45	3,02	0,01	0,03	0,02	1119
21:30	7,61	7,78	66,26	0,26	0,54	0,39	0,34	0,07	0,35	2,97	0,01	0,02	0,02	1133
22:00	8,16	9,60	65,28	0,28	0,54	0,32	0,36	0,07	0,42	2,88	0,01	0,02	0,01	1139
22:30	9,13	13,51	63,61	0,32	0,39	0,01	0,40	0,06	0,59	2,79	0,01	0,02	0,00	1115
23:00	7,87	7,14	71,89	0,30	0,58	0,36	0,34	0,07	0,31	3,15	0,01	0,03	0,02	1115
23:30	6,31	14,10	66,47	0,24	0,63	0,38	0,28	0,06	0,63	2,97	0,01	0,03	0,02	1112
00:00	8,89	14,30	67,49	0,23	0,59	0,36	0,40	0,06	0,64	3,01	0,01	0,03	0,02	1126
min	5,37	5,71	62,49	0,19	0,16	0,01	0,23	0,03	0,25	2,68	0,01	0,01	0,00	1081
max	9,72	19,09	86,09	2,63	0,63	0,40	0,43	0,74	0,82	3,74	0,12	0,03	0,02	1151
moyenne	8,00	10,77	66,98	0,30	0,52	0,32								1114
Total							16,79	11,48	22,59	140,59	0,63	1,09	0,68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,48			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						98,40	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.