

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.32	9.59	64.85	0.22	0.60	0.37	0.33	0.04	0.43	2.89	0.01	0.03	0.02	1132
01:00	6.13	9.74	67.81	0.23	0.63	0.33	0.27	0.06	0.42	2.95	0.01	0.03	0.01	1120
01:30	9.16	13.37	66.66	0.22	0.62	0.36	0.41	0.05	0.59	2.96	0.01	0.03	0.02	1127
02:00	7.33	5.38	67.52	0.23	0.60	0.32	0.33	0.09	0.24	2.99	0.01	0.03	0.01	1141
02:30	8.15	11.03	66.48	0.20	0.59	0.31	0.37	0.06	0.50	3.02	0.01	0.03	0.01	1146
03:00	8.55	8.95	67.57	0.22	0.56	0.32	0.38	0.08	0.40	3.03	0.01	0.03	0.01	1139
03:30	8.29	9.69	64.57	0.28	0.57	0.39	0.37	0.05	0.43	2.86	0.01	0.03	0.02	1130
04:00	7.81	13.76	69.10	0.25	0.61	0.38	0.35	0.08	0.62	3.13	0.01	0.03	0.02	1130
04:30	7.85	13.00	63.85	0.22	0.59	0.33	0.35	0.05	0.59	2.87	0.01	0.03	0.02	1134
05:00	7.93	17.17	66.43	0.23	0.60	0.27	0.35	0.06	0.75	2.90	0.01	0.03	0.01	1103
05:30	8.83	16.33	65.08	0.22	0.57	0.25	0.39	0.05	0.71	2.84	0.01	0.03	0.01	1106
06:00	7.19	7.97	70.32	0.22	0.50	0.17	0.31	0.06	0.34	2.99	0.01	0.02	0.01	1126
06:30	7.92	9.91	66.27	0.23	0.41	0.01	0.33	0.05	0.41	2.75	0.01	0.02	0.00	1121
07:00	8.50	9.25	66.23	0.23	0.39	0.02	0.36	0.06	0.39	2.79	0.01	0.02	0.00	1127
07:30	8.06	8.09	68.16	0.22	0.39	0.02	0.34	0.03	0.34	2.90	0.01	0.02	0.00	1138
08:00	6.92	11.73	61.86	0.21	0.57	0.19	0.30	0.06	0.52	2.72	0.01	0.03	0.01	1130
08:30	9.46	13.19	71.20	0.22	0.62	0.27	0.42	0.06	0.58	3.13	0.01	0.03	0.01	1117
09:00	8.58	21.02	52.20	0.31	0.63	0.29	0.37	0.06	0.91	2.27	0.01	0.03	0.01	1088
09:30	7.31	19.85	51.79	0.22	0.63	0.27	0.31	0.04	0.85	2.23	0.01	0.03	0.01	1080
10:00	6.63	7.74	67.88	0.20	0.58	0.29	0.28	0.04	0.33	2.90	0.01	0.02	0.01	1124
10:30	6.93	10.22	64.74	0.19	0.60	0.26	0.30	0.03	0.45	2.82	0.01	0.03	0.01	1149
11:00	8.72	7.71	67.18	0.19	0.56	0.27	0.38	0.06	0.34	2.95	0.01	0.02	0.01	1161
11:30	8.65	7.53	66.11	0.19	0.58	0.32	0.38	0.06	0.33	2.92	0.01	0.03	0.01	1159
12:00	9.74	14.90	64.11	0.22	0.59	0.39	0.41	0.04	0.62	2.67	0.01	0.02	0.02	1120
12:30	10.46	26.54	63.61	0.08	0.56	0.37	0.45	0.10	1.14	2.74	0.13	0.02	0.02	1146
13:00	5.16	1.72	62.45	0.20	0.59	0.38	0.22	0.04	0.07	2.72	0.01	0.03	0.02	1135
13:30	5.61	10.55	67.23	0.19	0.58	0.38	0.25	0.04	0.46	2.96	0.01	0.03	0.02	1133
14:00	8.97	16.70	62.44	1.34	0.57	0.40	0.39	0.14	0.73	2.71	0.06	0.02	0.02	1108
14:30	8.30	22.90	64.48	0.27	0.61	0.38	0.35	0.03	0.97	2.72	0.01	0.03	0.02	1088
15:00	8.04	17.84	70.77	0.21	0.60	0.37	0.35	0.04	0.77	3.04	0.01	0.03	0.02	1117
15:30	8.34	18.84	62.76	0.21	0.60	0.38	0.35	0.03	0.80	2.67	0.01	0.03	0.02	1103
16:00	8.51	20.42	69.15	0.21	0.63	0.38	0.36	0.03	0.87	2.96	0.01	0.03	0.02	1116
16:30	5.97	11.61	67.25	0.20	0.60	0.37	0.26	0.06	0.50	2.90	0.01	0.03	0.02	1123
17:00	8.41	17.89	68.41	0.21	0.60	0.38	0.36	0.05	0.77	2.93	0.01	0.03	0.02	1123
17:30	7.08	13.21	72.03	0.21	0.61	0.38	0.31	0.05	0.58	3.14	0.01	0.03	0.02	1139
18:00	9.31	42.37	61.41	0.22	0.54	0.27	0.40	0.07	1.84	2.66	0.01	0.02	0.01	1120
18:30	6.31	22.74	70.48	0.23	0.31	0.09	0.27	0.04	0.96	2.98	0.01	0.01	0.00	1120
19:00	8.55	43.24	61.34	0.23	0.31	0.09	0.36	0.05	1.82	2.58	0.01	0.01	0.00	1109
19:30	7.07	33.50	70.81	0.22	0.24	0.10	0.30	0.07	1.42	3.00	0.01	0.01	0.00	1116
20:00	8.63	73.42	89.82	0.23	0.49	0.30	0.37	0.06	3.11	3.81	0.01	0.02	0.01	1097
20:30	4.92	15.84	70.35	0.20	0.61	0.38	0.22	0.11	0.71	3.17	0.01	0.03	0.02	1119
21:00	5.19	19.73	60.54	0.20	0.62	0.38	0.23	0.06	0.89	2.73	0.01	0.03	0.02	1122
21:30	7.63	24.38	73.92	0.21	0.61	0.38	0.34	0.07	1.08	3.26	0.01	0.03	0.02	1121
22:00	7.79	18.35	63.24	0.20	0.57	0.38	0.34	0.06	0.81	2.78	0.01	0.02	0.02	1118
22:30	9.22	15.77	68.40	0.22	0.63	0.34	0.40	0.07	0.69	2.98	0.01	0.03	0.01	1104
23:00	8.66	15.35	62.51	1.47	0.60	0.29	0.38	0.06	0.67	2.72	0.06	0.03	0.01	1100
23:30	6.26	5.69	67.11	0.22	0.61	0.38	0.26	0.10	0.24	2.81	0.01	0.03	0.02	1105
00:00	7.01	14.97	69.20	0.21	0.59	0.39	0.31	0.09	0.66	3.07	0.01	0.03	0.02	1110
min	4,92	1,72	51,79	0,19	0,24	0,01	0,22	0,03	0,07	2,23	0,01	0,01	0,00	1080
max	10,46	73,42	89,82	3,08	0,63	0,40	0,45	0,14	3,11	3,81	0,13	0,03	0,02	1161
moyenne	7,78	16,68	66,41	0,33	0,56	0,30								1121
Total							16,22	11,07	34,65	138,51	0,68	1,17	0,62	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,30			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.