

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.52	8.26	64.85	0.21	0.62	0.39	0.37	0.08	0.36	2.81	0.01	0.03	0.02	1109
01:00	7.17	5.93	69.33	0.21	0.58	0.39	0.31	0.07	0.26	3.01	0.01	0.03	0.02	1115
01:30	8.96	13.54	68.12	0.21	0.61	0.39	0.39	0.08	0.59	2.98	0.01	0.03	0.02	1104
02:00	7.36	8.75	67.19	0.21	0.54	0.38	0.32	0.06	0.38	2.93	0.01	0.02	0.02	1111
02:30	8.10	15.80	67.83	0.21	0.62	0.36	0.36	0.06	0.69	2.98	0.01	0.03	0.02	1111
03:00	8.15	15.62	66.54	0.21	0.56	0.34	0.36	0.07	0.70	2.94	0.01	0.02	0.01	1117
03:30	7.95	15.57	65.81	0.21	0.60	0.31	0.34	0.06	0.67	2.85	0.01	0.03	0.01	1102
04:00	9.74	15.42	69.30	0.22	0.58	0.29	0.42	0.05	0.67	3.00	0.01	0.02	0.01	1108
04:30	8.04	10.52	65.51	0.21	0.61	0.32	0.35	0.07	0.46	2.87	0.01	0.03	0.01	1115
05:00	7.04	11.61	65.32	0.21	0.59	0.28	0.31	0.06	0.51	2.86	0.01	0.03	0.01	1120
05:30	7.93	15.02	69.40	0.21	0.59	0.27	0.36	0.05	0.67	3.11	0.01	0.03	0.01	1122
06:00	7.83	8.13	67.06	0.21	0.44	0.20	0.34	0.05	0.36	2.94	0.01	0.02	0.01	1123
06:30	8.85	12.94	66.36	0.22	0.20	0.04	0.38	0.04	0.55	2.84	0.01	0.01	0.00	1126
07:00	7.58	6.81	66.19	0.22	0.30	0.03	0.33	0.04	0.29	2.84	0.01	0.01	0.00	1123
07:30	8.21	9.14	65.94	0.22	0.25	0.03	0.35	0.05	0.39	2.80	0.01	0.01	0.00	1116
08:00	7.26	9.61	65.90	0.20	0.46	0.27	0.32	0.06	0.43	2.94	0.01	0.02	0.01	1137
08:30	8.51	12.07	67.57	0.20	0.58	0.39	0.38	0.06	0.54	3.00	0.01	0.03	0.02	1126
09:00	8.56	10.86	66.92	0.20	0.54	0.38	0.39	0.06	0.49	3.01	0.01	0.02	0.02	1146
09:30	7.85	7.65	66.08	0.20	0.53	0.28	0.35	0.06	0.34	2.94	0.01	0.02	0.01	1131
10:00	7.69	10.63	69.68	0.20	0.53	0.31	0.34	0.06	0.47	3.09	0.01	0.02	0.01	1142
10:30	8.57	10.69	61.36	0.21	0.54	0.37	0.38	0.05	0.47	2.72	0.01	0.02	0.02	1141
11:00	7.62	10.85	68.95	0.20	0.57	0.39	0.34	0.06	0.48	3.06	0.01	0.03	0.02	1130
11:30	8.36	10.01	66.46	0.19	0.53	0.39	0.36	0.05	0.43	2.88	0.01	0.02	0.02	1139
12:00	8.09	9.66	66.15	0.19	0.57	0.39	0.36	0.06	0.43	2.95	0.01	0.03	0.02	1133
12:30	7.71	11.66	62.99	0.19	0.55	0.40	0.34	0.08	0.52	2.80	0.01	0.02	0.02	1132
13:00	8.28	12.70	68.95	0.18	0.61	0.39	0.38	0.05	0.58	3.15	0.01	0.03	0.02	1135
13:30	7.28	5.69	65.79	0.20	0.60	0.40	0.31	0.05	0.24	2.80	0.01	0.03	0.02	1120
14:00	7.26	13.52	64.54	0.21	0.56	0.40	0.31	0.04	0.58	2.76	0.01	0.02	0.02	1128
14:30	9.00	17.67	69.98	0.20	0.58	0.39	0.39	0.05	0.77	3.04	0.01	0.03	0.02	1134
15:00	7.67	13.14	62.66	0.20	0.61	0.39	0.33	0.06	0.57	2.73	0.01	0.03	0.02	1123
15:30	8.87	22.19	70.52	0.20	0.59	0.39	0.39	0.06	0.97	3.07	0.01	0.03	0.02	1128
16:00	7.23	35.23	67.15	0.20	0.60	0.39	0.32	0.06	1.55	2.95	0.01	0.03	0.02	1134
16:30	6.69	68.03	67.51	0.20	0.65	0.38	0.30	0.06	3.04	3.01	0.01	0.03	0.02	1136
17:00	4.90	33.07	66.87	0.20	0.58	0.38	0.22	0.07	1.48	2.99	0.01	0.03	0.02	1128
17:30	4.21	35.10	65.63	0.20	0.58	0.38	0.19	0.05	1.56	2.93	0.01	0.03	0.02	1116
18:00	4.08	24.11	69.03	0.20	0.52	0.27	0.18	0.06	1.05	3.01	0.01	0.02	0.01	1128
18:30	4.47	45.38	62.52	0.21	0.32	0.06	0.20	0.06	1.98	2.73	0.01	0.01	0.00	1129
19:00	5.00	48.65	68.98	0.28	0.29	0.10	0.22	0.04	2.15	3.05	0.01	0.01	0.00	1128
19:30	4.21	19.09	66.01	0.21	0.33	0.10	0.18	0.04	0.83	2.88	0.01	0.01	0.00	1125
20:00	4.63	21.73	66.42	0.18	0.57	0.31	0.21	0.04	1.00	3.04	0.01	0.03	0.01	1149
20:30	5.82	23.67	65.06	0.20	0.58	0.39	0.26	0.04	1.05	2.89	0.01	0.03	0.02	1135
21:00	7.46	23.22	63.11	0.19	0.57	0.39	0.34	0.06	1.06	2.89	0.01	0.03	0.02	1145
21:30	9.57	24.45	67.23	0.20	0.58	0.41	0.43	0.08	1.10	3.04	0.01	0.03	0.02	1126
22:00	9.01	22.63	69.59	0.20	0.61	0.39	0.41	0.07	1.02	3.14	0.01	0.03	0.02	1115
22:30	9.22	26.30	64.78	0.20	0.61	0.39	0.41	0.09	1.18	2.90	0.01	0.03	0.02	1108
23:00	8.11	17.98	64.79	0.19	0.56	0.39	0.37	0.06	0.82	2.95	0.01	0.03	0.02	1148
23:30	9.11	19.83	63.49	0.19	0.59	0.39	0.42	0.06	0.90	2.90	0.01	0.03	0.02	1154
00:00	9.81	20.26	63.12	0.20	0.60	0.39	0.45	0.06	0.92	2.87	0.01	0.03	0.02	1138
min	4,08	5,69	61,36	0,18	0,20	0,03	0,18	0,04	0,24	2,72	0,01	0,01	0,00	1102
max	9,81	68,03	70,52	0,28	0,65	0,41	0,45	0,09	3,04	3,15	0,01	0,03	0,02	1154
moyenne	7,57	18,14	66,47	0,20	0,54	0,32								1126
Total							16,05	9,03	38,57	140,86	0,43	1,14	0,68	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	4,27			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel						100,00	

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.