

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,32	9,63	68,06	0,22	0,30	0,02	0,35	0,02	0,40	2,84	0,01	0,01	0,00	1102
01:00	7,73	12,59	63,09	0,22	0,30	0,02	0,33	0,04	0,53	2,67	0,01	0,01	0,00	1097
01:30	8,63	10,75	67,90	0,23	0,29	0,05	0,36	0,03	0,45	2,86	0,01	0,01	0,00	1098
02:00	6,93	8,09	65,61	0,22	0,25	0,01	0,29	0,03	0,34	2,75	0,01	0,01	0,00	1104
02:30	7,85	11,30	66,12	0,22	0,28	0,02	0,33	0,03	0,48	2,81	0,01	0,01	0,00	1107
03:00	9,03	11,48	65,35	0,23	0,34	0,02	0,38	0,03	0,48	2,75	0,01	0,01	0,00	1104
03:30	7,18	8,65	63,07	0,23	0,33	0,05	0,30	0,04	0,36	2,64	0,01	0,01	0,00	1102
04:00	8,88	17,84	65,72	0,23	0,32	0,04	0,37	0,04	0,74	2,74	0,01	0,01	0,00	1106
04:30	7,38	6,06	70,31	0,23	0,32	0,04	0,30	0,03	0,25	2,88	0,01	0,01	0,00	1114
05:00	7,12	12,63	62,81	0,22	0,29	0,01	0,30	0,03	0,53	2,62	0,01	0,01	0,00	1119
05:30	8,72	16,24	65,74	0,23	0,30	0,08	0,36	0,04	0,67	2,70	0,01	0,01	0,00	1110
06:00	7,55	13,89	62,39	0,23	0,26	0,10	0,31	0,04	0,58	2,59	0,01	0,01	0,00	1115
06:30	8,45	16,65	67,04	0,24	0,34	0,05	0,36	0,04	0,70	2,82	0,01	0,01	0,00	1114
07:00	7,11	16,74	69,48	0,24	0,43	0,18	0,30	0,04	0,71	2,96	0,01	0,02	0,01	1107
07:30	7,70	18,69	67,64	0,24	0,53	0,24	0,34	0,04	0,82	2,95	0,01	0,02	0,01	1122
08:00	7,96	17,07	67,66	0,23	0,42	0,16	0,35	0,03	0,75	2,98	0,01	0,02	0,01	1126
08:30	9,32	15,31	65,86	0,25	0,31	0,09	0,39	0,04	0,64	2,77	0,01	0,01	0,00	1117
09:00	7,91	11,53	61,93	0,25	0,35	0,07	0,33	0,05	0,48	2,58	0,01	0,01	0,00	1092
09:30	6,84	7,50	69,68	0,26	0,29	0,07	0,28	0,05	0,31	2,88	0,01	0,01	0,00	1092
10:00	9,06	19,07	55,99	0,28	0,36	0,06	0,38	0,09	0,79	2,33	0,01	0,01	0,00	1091
10:30	7,06	18,11	48,58	0,26	0,37	0,06	0,29	0,03	0,74	2,00	0,01	0,02	0,00	1080
11:00	8,70	13,35	58,97	0,24	0,38	0,05	0,35	0,05	0,54	2,38	0,01	0,02	0,00	1098
11:30	7,43	9,08	68,03	0,27	0,40	0,07	0,27	0,05	0,33	2,46	0,01	0,01	0,00	1069
12:00	6,77	2,23	70,26	0,25	0,33	0,10	0,27	0,08	0,09	2,83	0,01	0,01	0,00	1116
12:30	7,85	8,94	68,54	0,24	0,35	0,09	0,33	0,07	0,37	2,85	0,01	0,01	0,00	1108
13:00	9,37	14,21	54,81	0,24	0,35	0,07	0,39	0,10	0,59	2,29	0,01	0,01	0,00	1078
13:30	7,99	4,40	73,57	0,24	0,33	0,07	0,33	0,12	0,18	3,00	0,01	0,01	0,00	1088
14:00	6,97	8,36	65,29	0,24	0,32	0,06	0,28	0,04	0,33	2,61	0,01	0,01	0,00	1098
14:30	7,91	11,80	63,93	0,23	0,31	0,05	0,32	0,09	0,48	2,62	0,01	0,01	0,00	1118
15:00	7,40	8,61	62,04	0,23	0,31	0,03	0,30	0,07	0,35	2,55	0,01	0,01	0,00	1126
15:30	8,49	7,34	72,22	0,23	0,34	0,05	0,33	0,04	0,29	2,83	0,01	0,01	0,00	1122
16:00	8,01	9,21	65,86	0,23	0,34	0,03	0,34	0,07	0,39	2,82	0,01	0,01	0,00	1107
16:30	8,67	8,25	67,33	0,23	0,29	0,05	0,38	0,07	0,36	2,93	0,01	0,01	0,00	1110
17:00	8,91	8,16	66,77	0,23	0,34	0,04	0,39	0,06	0,35	2,89	0,01	0,01	0,00	1092
17:30	6,60	3,54	67,21	0,23	0,35	0,05	0,28	0,05	0,15	2,90	0,01	0,01	0,00	1110
18:00	7,80	9,22	65,22	0,23	0,28	0,04	0,34	0,07	0,40	2,85	0,01	0,01	0,00	1107
18:30	7,22	6,39	69,77	0,24	0,33	0,07	0,31	0,06	0,28	3,02	0,01	0,01	0,00	1109
19:00	8,13	18,67	65,69	0,14	0,47	0,21	0,36	0,06	0,83	2,93	0,01	0,02	0,01	1110
19:30	7,75	4,91	64,36	0,12	0,59	0,26	0,34	0,09	0,21	2,78	0,01	0,03	0,01	1115
20:00	7,16	6,27	63,92	0,14	0,59	0,28	0,29	0,08	0,25	2,54	0,01	0,02	0,01	1096
20:30	8,70	9,89	54,40	0,17	0,47	0,26	0,36	0,07	0,41	2,28	0,01	0,02	0,01	1109
21:00	8,85	13,58	68,46	0,15	0,60	0,26	0,36	0,06	0,55	2,80	0,01	0,02	0,01	1083
21:30	7,64	10,15	68,55	0,14	0,54	0,25	0,33	0,06	0,44	2,94	0,01	0,02	0,01	1106
22:00	8,68	10,20	64,35	0,14	0,53	0,25	0,37	0,05	0,43	2,74	0,01	0,02	0,01	1111
22:30	7,51	6,58	70,18	0,14	0,50	0,24	0,32	0,05	0,28	3,01	0,01	0,02	0,01	1133
23:00	8,70	6,73	62,29	0,13	0,50	0,24	0,38	0,06	0,29	2,71	0,01	0,02	0,01	1128
23:30	8,54	7,73	67,62	0,14	0,51	0,24	0,37	0,05	0,34	2,96	0,01	0,02	0,01	1150
00:00	6,08	7,50	69,37	0,14	0,51	0,24	0,26	0,04	0,32	3,00	0,01	0,02	0,01	1134
min	6,08	2,23	48,58	0,12	0,25	0,01	0,26	0,02	0,09	2,00	0,01	0,01	0,00	1069
max	9,37	19,07	73,57	0,28	0,60	0,28	0,39	0,69	0,83	3,02	0,01	0,03	0,01	1150
moyenne	7,93	10,73	65,40	0,22	0,38	0,11								1107
Total							15,97	10,80	21,64	131,67	0,43	0,76	0,22	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	5,39			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.