

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5.13	14.88	64.73	0.15	0.59	0.41	0.22	0.08	0.64	2.78	0.01	0.03	0.02	1101
01:00	7.94	15.90	68.34	0.14	0.58	0.39	0.35	0.07	0.71	3.03	0.01	0.03	0.02	1116
01:30	8.21	8.18	63.58	0.14	0.57	0.39	0.34	0.09	0.34	2.65	0.01	0.02	0.02	1106
02:00	8.65	10.58	66.17	0.12	0.60	0.38	0.37	0.09	0.45	2.84	0.01	0.03	0.02	1103
02:30	8.13	8.40	69.59	0.13	0.60	0.35	0.35	0.07	0.36	2.96	0.01	0.03	0.01	1110
03:00	8.91	16.25	68.25	0.14	0.62	0.29	0.37	0.05	0.68	2.84	0.01	0.03	0.01	1081
03:30	7.69	13.09	67.47	0.15	0.63	0.29	0.31	0.05	0.53	2.75	0.01	0.03	0.01	1080
04:00	8.27	12.66	67.67	0.13	0.59	0.31	0.34	0.06	0.52	2.78	0.01	0.02	0.01	1076
04:30	7.01	10.47	66.09	0.12	0.55	0.36	0.30	0.06	0.44	2.81	0.01	0.02	0.02	1110
05:00	8.74	11.00	65.09	0.12	0.50	0.26	0.37	0.07	0.47	2.78	0.01	0.02	0.01	1107
05:30	8.59	10.02	69.07	0.15	0.36	0.07	0.36	0.06	0.43	2.93	0.01	0.02	0.00	1099
06:00	8.02	5.27	65.32	0.13	0.44	0.08	0.34	0.05	0.23	2.80	0.01	0.02	0.00	1113
06:30	7.57	5.95	67.30	0.15	0.34	0.09	0.32	0.06	0.25	2.84	0.01	0.01	0.00	1107
07:00	7.91	7.21	66.65	0.11	0.56	0.32	0.34	0.06	0.31	2.90	0.00	0.02	0.01	1113
07:30	8.37	7.71	68.03	0.13	0.59	0.42	0.35	0.08	0.33	2.88	0.01	0.03	0.02	1099
08:00	8.03	9.84	65.05	0.11	0.59	0.40	0.35	0.07	0.43	2.82	0.00	0.03	0.02	1108
08:30	8.77	10.46	66.81	0.13	0.64	0.43	0.36	0.07	0.43	2.75	0.01	0.03	0.02	1085
09:00	7.48	7.63	68.84	0.11	0.61	0.41	0.32	0.07	0.33	2.96	0.00	0.03	0.02	1103
09:30	7.89	7.85	66.72	0.13	0.61	0.42	0.33	0.06	0.33	2.80	0.01	0.03	0.02	1094
10:00	9.31	9.61	73.44	0.14	0.53	0.28	0.39	0.06	0.40	3.05	0.01	0.02	0.01	1093
10:30	7.27	4.42	60.60	0.15	0.31	0.06	0.30	0.07	0.18	2.52	0.01	0.01	0.00	1103
11:00	7.99	7.27	59.50	0.15	0.33	0.04	0.33	0.06	0.30	2.44	0.01	0.01	0.00	1094
11:30	8.84	7.01	58.51	0.16	0.33	0.06	0.37	0.06	0.29	2.42	0.01	0.01	0.00	1090
12:00	7.48	3.90	67.34	0.15	0.37	0.08	0.31	0.06	0.16	2.78	0.01	0.02	0.00	1091
12:30	7.97	4.81	65.81	0.15	0.30	0.10	0.34	0.05	0.20	2.80	0.01	0.01	0.00	1108
13:00	8.04	4.25	64.23	0.15	0.32	0.07	0.34	0.04	0.18	2.70	0.01	0.01	0.00	1101
13:30	8.27	3.43	65.38	0.14	0.30	0.04	0.34	0.05	0.14	2.73	0.01	0.01	0.00	1101
14:00	7.22	4.06	65.15	0.13	0.31	0.09	0.31	0.04	0.17	2.76	0.01	0.01	0.00	1120
14:30	9.15	9.19	68.34	0.14	0.35	0.05	0.39	0.05	0.39	2.88	0.01	0.01	0.00	1100
15:00	8.00	8.41	67.12	0.13	0.33	0.06	0.34	0.05	0.36	2.88	0.01	0.01	0.00	1105
15:30	6.52	7.00	67.94	0.13	0.35	0.09	0.28	0.05	0.30	2.95	0.01	0.02	0.00	1108
16:00	8.62	11.18	65.08	0.13	0.30	0.06	0.37	0.06	0.48	2.77	0.01	0.01	0.00	1105
16:30	7.69	6.39	66.68	0.13	0.29	0.03	0.32	0.04	0.27	2.81	0.01	0.01	0.00	1125
17:00	8.14	6.69	62.75	0.12	0.30	0.04	0.34	0.05	0.28	2.63	0.01	0.01	0.00	1108
17:30	8.18	5.44	66.02	0.13	0.32	0.04	0.34	0.04	0.23	2.76	0.01	0.01	0.00	1121
18:00	8.63	7.31	70.68	0.13	0.27	0.03	0.35	0.05	0.30	2.88	0.01	0.01	0.00	1103
18:30	7.34	4.24	68.42	0.13	0.31	0.04	0.31	0.04	0.18	2.89	0.01	0.01	0.00	1114
19:00	7.28	9.42	64.05	0.10	0.51	0.31	0.31	0.05	0.40	2.74	0.00	0.02	0.01	1128
19:30	8.60	8.18	67.55	0.11	0.62	0.42	0.36	0.05	0.34	2.82	0.00	0.03	0.02	1118
20:00	8.13	8.65	66.85	0.09	0.63	0.41	0.35	0.05	0.37	2.85	0.00	0.03	0.02	1115
20:30	8.54	7.15	68.96	0.11	0.59	0.41	0.36	0.05	0.30	2.87	0.00	0.02	0.02	1120
21:00	7.76	4.61	65.08	0.09	0.58	0.40	0.34	0.04	0.20	2.83	0.00	0.03	0.02	1144
21:30	7.88	6.77	63.93	0.10	0.56	0.40	0.35	0.07	0.30	2.83	0.00	0.02	0.02	1150
22:00	8.21	6.68	64.27	0.10	0.62	0.41	0.35	0.04	0.28	2.72	0.00	0.03	0.02	1113
22:30	9.23	9.51	71.01	0.12	0.60	0.42	0.39	0.05	0.40	3.00	0.00	0.03	0.02	1095
23:00	6.81	6.34	66.97	0.10	0.64	0.42	0.29	0.05	0.27	2.84	0.00	0.03	0.02	1117
23:30	9.19	12.59	68.41	0.12	0.62	0.42	0.39	0.06	0.53	2.90	0.01	0.03	0.02	1104
00:00	8.81	6.46	65.72	0.11	0.64	0.43	0.36	0.06	0.26	2.69	0.00	0.03	0.02	1090
min	5,13	3,43	58,51	0,09	0,27	0,03	0,22	0,04	0,14	2,42	0,00	0,01	0,00	1076
max	9,31	16,25	73,44	0,16	0,64	0,43	0,39	0,09	0,71	3,05	0,01	0,03	0,02	1150
moyenne	8,05	8,21	66,39	0,13	0,48	0,25								1107
Total							16,32	8,72	16,67	134,62	0,26	0,98	0,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,30			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.