

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,29	7,73	68,04	0,12	0,60	0,42	0,35	0,06	0,33	2,90	0,00	0,03	0,02	1105
01:00	8,01	7,50	66,63	0,11	0,62	0,43	0,33	0,05	0,31	2,76	0,00	0,03	0,02	1102
01:30	8,12	7,34	65,77	0,13	0,65	0,44	0,33	0,07	0,29	2,64	0,01	0,03	0,02	1099
02:00	7,65	7,22	71,35	0,10	0,58	0,42	0,33	0,07	0,31	3,07	0,00	0,02	0,02	1119
02:30	8,72	15,17	66,72	0,11	0,58	0,41	0,38	0,06	0,66	2,89	0,00	0,03	0,02	1118
03:00	5,85	5,96	65,30	0,10	0,63	0,42	0,25	0,06	0,26	2,82	0,00	0,03	0,02	1112
03:30	7,76	9,45	68,76	0,13	0,64	0,43	0,32	0,06	0,39	2,82	0,01	0,03	0,02	1098
04:00	8,86	7,51	64,41	0,11	0,60	0,43	0,37	0,07	0,31	2,68	0,00	0,02	0,02	1097
04:30	7,91	12,07	68,84	0,10	0,61	0,41	0,35	0,07	0,54	3,05	0,00	0,03	0,02	1121
05:00	8,41	10,68	68,46	0,13	0,43	0,30	0,34	0,07	0,43	2,78	0,01	0,02	0,01	1087
05:30	8,00	8,05	67,02	0,14	0,22	0,09	0,33	0,04	0,34	2,80	0,01	0,01	0,00	1110
06:00	5,96	6,33	62,77	0,13	0,18	0,10	0,25	0,05	0,26	2,58	0,01	0,01	0,00	1120
06:30	7,15	7,54	67,81	0,14	0,21	0,10	0,30	0,03	0,32	2,83	0,01	0,01	0,00	1130
07:00	6,96	9,17	68,31	0,12	0,51	0,33	0,29	0,05	0,38	2,85	0,00	0,02	0,01	1125
07:30	7,27	10,62	66,98	0,12	0,59	0,40	0,31	0,05	0,45	2,85	0,00	0,03	0,02	1138
08:00	8,74	13,41	69,50	0,11	0,58	0,40	0,38	0,04	0,58	2,99	0,00	0,02	0,02	1149
08:30	7,35	14,78	67,43	0,11	0,60	0,40	0,32	0,06	0,65	2,96	0,00	0,03	0,02	1145
09:00	7,52	14,87	64,27	0,10	0,57	0,39	0,33	0,05	0,66	2,85	0,00	0,03	0,02	1140
09:30	8,72	14,01	65,09	0,10	0,61	0,39	0,39	0,05	0,62	2,90	0,00	0,03	0,02	1136
10:00	7,64	10,23	67,45	0,09	0,59	0,39	0,34	0,06	0,46	3,04	0,00	0,03	0,02	1139
10:30	7,32	7,12	67,14	0,10	0,59	0,41	0,31	0,07	0,31	2,89	0,00	0,03	0,02	1127
11:00	6,67	5,65	64,32	0,09	0,57	0,41	0,28	0,06	0,24	2,72	0,00	0,02	0,02	1140
11:30	6,97	5,22	65,87	0,10	0,54	0,40	0,30	0,09	0,23	2,88	0,00	0,02	0,02	1153
12:00	7,79	8,40	68,26	0,09	0,56	0,41	0,33	0,07	0,36	2,92	0,00	0,02	0,02	1134
12:30	7,94	10,22	63,68	0,10	0,54	0,41	0,34	0,06	0,43	2,70	0,00	0,02	0,02	1134
13:00	9,06	5,70	66,19	0,11	0,52	0,38	0,37	0,05	0,23	2,68	0,00	0,02	0,02	1134
13:30	7,53	2,79	67,36	0,14	0,44	0,08	0,29	0,06	0,11	2,61	0,01	0,02	0,00	1113
14:00	7,72	5,66	63,22	0,15	0,53	0,12	0,30	0,06	0,22	2,46	0,01	0,02	0,00	1108
14:30	8,29	4,24	65,95	0,17	0,57	0,12	0,32	0,10	0,16	2,51	0,01	0,02	0,00	1056
15:00	8,56	8,13	70,03	0,15	0,48	0,13	0,35	0,06	0,33	2,84	0,01	0,02	0,01	1086
15:30	7,95	9,83	64,89	0,15	0,49	0,12	0,32	0,08	0,40	2,64	0,01	0,02	0,01	1086
16:00	7,48	7,95	67,95	0,16	0,50	0,12	0,29	0,08	0,31	2,64	0,01	0,02	0,00	1070
16:30	8,14	6,67	66,44	0,17	0,41	0,12	0,32	0,08	0,26	2,60	0,01	0,02	0,00	1079
17:00	8,78	10,74	67,12	0,16	0,47	0,10	0,35	0,06	0,43	2,70	0,01	0,02	0,00	1069
17:30	7,31	3,42	64,64	0,17	0,48	0,11	0,28	0,08	0,13	2,49	0,01	0,02	0,00	1073
18:00	7,91	9,04	67,68	0,14	0,43	0,09	0,34	0,10	0,38	2,88	0,01	0,02	0,00	1097
18:30	8,43	6,60	70,07	0,16	0,50	0,12	0,34	0,06	0,27	2,85	0,01	0,02	0,00	1095
19:00	7,41	10,03	66,37	0,12	0,52	0,29	0,32	0,06	0,43	2,87	0,01	0,02	0,01	1104
19:30	8,60	10,60	67,75	0,13	0,59	0,33	0,37	0,06	0,45	2,88	0,01	0,03	0,01	1103
20:00	8,50	9,62	68,05	0,12	0,63	0,34	0,35	0,06	0,40	2,84	0,01	0,03	0,01	1111
20:30	7,31	10,24	64,94	0,12	0,56	0,35	0,32	0,05	0,45	2,85	0,01	0,02	0,02	1126
21:00	8,13	11,07	67,49	0,13	0,64	0,32	0,34	0,06	0,46	2,83	0,01	0,03	0,01	1103
21:30	7,93	9,98	68,76	0,13	0,59	0,30	0,34	0,06	0,42	2,93	0,01	0,02	0,01	1107
22:00	8,41	9,39	67,93	0,12	0,57	0,28	0,36	0,06	0,40	2,90	0,01	0,02	0,01	1107
22:30	7,49	5,85	63,24	0,13	0,57	0,27	0,32	0,06	0,25	2,72	0,01	0,02	0,01	1125
23:00	8,55	12,66	66,93	0,12	0,58	0,29	0,38	0,05	0,56	2,95	0,01	0,03	0,01	1118
23:30	9,57	23,03	66,21	0,14	0,60	0,28	0,41	0,04	0,98	2,81	0,01	0,03	0,01	1098
00:00	5,15	9,30	66,21	0,13	0,63	0,27	0,22	0,05	0,39	2,78	0,01	0,03	0,01	1095
min	5,15	2,79	62,77	0,09	0,18	0,08	0,22	0,03	0,11	2,46	0,00	0,01	0,00	1056
max	9,57	23,03	71,35	0,17	0,65	0,44	0,41	0,10	0,98	3,07	0,01	0,03	0,02	1153
moyenne	7,83	9,14	66,78	0,13	0,54	0,29								1113
Total							15,75	9,47	18,55	134,42	0,25	1,08	0,60	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,71			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.