

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.06	22.24	64.60	0.16	0.57	0.27	0.37	0.08	0.90	2.60	0.01	0.02	0.01	1052
01:00	7.04	22.66	67.48	0.16	0.55	0.27	0.29	0.07	0.93	2.76	0.01	0.02	0.01	1074
01:30	7.24	26.16	67.60	0.16	0.61	0.27	0.29	0.08	1.06	2.74	0.01	0.02	0.01	1062
02:00	7.74	14.34	70.56	0.17	0.57	0.27	0.31	0.08	0.58	2.85	0.01	0.02	0.01	1076
02:30	8.69	16.58	64.93	0.16	0.57	0.26	0.36	0.07	0.68	2.68	0.01	0.02	0.01	1081
03:00	8.53	18.77	68.65	0.16	0.54	0.26	0.36	0.08	0.79	2.87	0.01	0.02	0.01	1087
03:30	7.69	13.56	64.40	0.16	0.49	0.26	0.32	0.07	0.57	2.70	0.01	0.02	0.01	1091
04:00	6.30	8.48	67.37	0.15	0.52	0.27	0.27	0.07	0.36	2.85	0.01	0.02	0.01	1108
04:30	8.62	11.78	67.94	0.14	0.48	0.26	0.38	0.10	0.51	2.96	0.01	0.02	0.01	1129
05:00	8.09	10.28	67.10	0.15	0.33	0.20	0.36	0.08	0.46	2.97	0.01	0.01	0.01	1133
05:30	8.81	8.97	65.58	0.17	0.15	0.12	0.38	0.09	0.39	2.83	0.01	0.01	0.01	1095
06:00	7.67	6.26	66.90	0.18	0.19	0.12	0.33	0.06	0.27	2.84	0.01	0.01	0.01	1083
06:30	8.52	8.45	66.35	0.18	0.10	0.12	0.37	0.09	0.36	2.85	0.01	0.00	0.01	1082
07:00	7.59	11.57	69.47	0.16	0.57	0.23	0.33	0.08	0.50	2.99	0.01	0.02	0.01	1081
07:30	7.36	9.28	67.68	0.15	0.60	0.27	0.32	0.11	0.40	2.90	0.01	0.03	0.01	1102
08:00	7.58	8.37	63.82	0.15	0.64	0.26	0.32	0.12	0.36	2.72	0.01	0.03	0.01	1090
08:30	8.12	9.59	58.73	0.22	0.73	0.31	0.29	0.15	0.34	2.10	0.01	0.03	0.01	1015
09:00	9.12	9.20	73.20	0.17	0.65	0.28	0.38	0.12	0.38	3.05	0.01	0.03	0.01	1077
09:30	7.18	7.61	68.95	0.15	0.59	0.27	0.31	0.09	0.33	2.96	0.01	0.03	0.01	1108
10:00	9.47	8.89	66.94	0.14	0.62	0.27	0.40	0.09	0.38	2.85	0.01	0.03	0.01	1095
10:30	6.86	7.50	63.04	0.14	0.62	0.27	0.29	0.11	0.32	2.69	0.01	0.03	0.01	1067
11:00	8.60	10.17	67.71	0.15	0.63	0.27	0.36	0.07	0.43	2.85	0.01	0.03	0.01	1079
11:30	9.04	13.05	64.68	0.16	0.70	0.29	0.37	0.09	0.54	2.66	0.01	0.03	0.01	1039
12:00	7.71	40.01	70.91	0.16	0.60	0.28	0.32	0.05	1.67	2.96	0.01	0.03	0.01	1058
12:30	5.18	27.81	67.39	0.14	0.62	0.32	0.22	0.08	1.16	2.82	0.01	0.03	0.01	1101
13:00	8.41	37.76	68.14	0.16	0.65	0.31	0.35	0.07	1.56	2.82	0.01	0.03	0.01	1087
13:30	11.07	24.95	66.24	0.13	0.60	0.27	0.48	0.06	1.07	2.85	0.01	0.03	0.01	1113
14:00	5.81	2.28	67.82	0.15	0.50	0.18	0.25	0.07	0.10	2.88	0.01	0.02	0.01	1114
14:30	7.09	14.35	63.11	0.13	0.64	0.25	0.31	0.08	0.62	2.74	0.01	0.03	0.01	1125
15:00	8.95	13.82	69.28	0.13	0.59	0.25	0.40	0.09	0.62	3.12	0.01	0.03	0.01	1153
15:30	7.88	16.60	66.22	0.14	0.65	0.26	0.34	0.10	0.73	2.90	0.01	0.03	0.01	1129
16:00	8.08	12.92	69.50	0.14	0.65	0.25	0.36	0.07	0.57	3.08	0.01	0.03	0.01	1147
16:30	8.71	12.43	62.66	0.17	0.60	0.26	0.36	0.11	0.51	2.58	0.01	0.02	0.01	1104
17:00	6.40	3.31	65.11	0.19	0.57	0.20	0.26	0.07	0.13	2.61	0.01	0.02	0.01	1109
17:30	7.73	3.87	63.12	0.20	0.46	0.09	0.29	0.05	0.15	2.40	0.01	0.02	0.00	1096
18:00	9.48	8.15	68.35	0.21	0.45	0.10	0.39	0.07	0.34	2.84	0.01	0.02	0.00	1107
18:30	7.99	9.02	68.75	0.21	0.46	0.11	0.34	0.07	0.38	2.91	0.01	0.02	0.00	1105
19:00	8.26	23.74	67.23	0.19	0.64	0.26	0.34	0.07	0.97	2.74	0.01	0.03	0.01	1095
19:30	7.56	25.90	67.16	0.15	0.66	0.26	0.32	0.06	1.10	2.85	0.01	0.03	0.01	1108
20:00	7.23	31.93	69.04	0.16	0.66	0.26	0.31	0.06	1.36	2.93	0.01	0.03	0.01	1113
20:30	7.27	31.84	64.39	0.18	0.70	0.25	0.31	0.07	1.35	2.72	0.01	0.03	0.01	1121
21:00	7.22	26.41	69.88	0.19	0.62	0.25	0.31	0.06	1.15	3.05	0.01	0.03	0.01	1138
21:30	8.65	28.90	65.83	0.22	0.63	0.25	0.38	0.13	1.28	2.91	0.01	0.03	0.01	1141
22:00	8.91	23.14	65.57	0.24	0.68	0.25	0.39	0.07	1.02	2.90	0.01	0.03	0.01	1151
22:30	8.80	22.52	69.86	0.19	0.61	0.25	0.39	0.07	0.99	3.08	0.01	0.03	0.01	1150
23:00	8.45	24.23	68.11	0.18	0.68	0.26	0.37	0.06	1.06	2.97	0.01	0.03	0.01	1109
23:30	7.01	17.44	63.87	0.18	0.68	0.25	0.31	0.06	0.76	2.78	0.01	0.03	0.01	1109
00:00	6.71	47.95	66.18	0.18	0.64	0.25	0.29	0.06	2.08	2.87	0.01	0.03	0.01	1101
min	5,18	2,28	58,73	0,13	0,10	0,09	0,22	0,05	0,10	2,10	0,01	0,00	0,00	1015
max	11,07	47,95	73,20	0,24	0,73	0,32	0,48	0,15	2,08	3,12	0,01	0,03	0,01	1153
moyenne	7,95	16,98	66,82	0,17	0,57	0,24								1100
Total							16,13	11,61	34,55	135,62	0,34	1,15	0,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,73			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.