

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Pouss ières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9.06	14.69	68.63	0.17	0.70	0.26	0.38	0.08	0.61	2.87	0.01	0.03	0.01	1148
01:00	9.04	14.23	65.71	0.16	0.67	0.26	0.39	0.05	0.61	2.81	0.01	0.03	0.01	1154
01:30	5.77	9.11	69.22	0.15	0.72	0.26	0.25	0.08	0.39	2.97	0.01	0.03	0.01	1145
02:00	5.23	16.24	68.01	0.15	0.71	0.25	0.23	0.07	0.71	2.98	0.01	0.03	0.01	1144
02:30	6.92	18.93	67.37	0.15	0.71	0.26	0.30	0.07	0.83	2.95	0.01	0.03	0.01	1140
03:00	8.65	12.99	66.17	0.14	0.75	0.26	0.39	0.08	0.58	2.96	0.01	0.03	0.01	1150
03:30	8.33	11.24	66.66	0.14	0.78	0.26	0.37	0.09	0.50	2.97	0.01	0.03	0.01	1153
04:00	8.72	11.79	68.08	0.14	0.75	0.26	0.39	0.07	0.53	3.07	0.01	0.03	0.01	1147
04:30	7.49	11.48	67.51	0.14	0.75	0.27	0.33	0.09	0.51	2.98	0.01	0.03	0.01	1129
05:00	8.06	12.36	61.38	0.15	0.61	0.20	0.36	0.11	0.55	2.74	0.01	0.03	0.01	1126
05:30	7.93	9.47	67.42	0.16	0.41	0.11	0.35	0.08	0.42	2.98	0.01	0.02	0.00	1127
06:00	8.02	11.90	64.19	0.17	0.44	0.12	0.35	0.12	0.53	2.84	0.01	0.02	0.01	1099
06:30	8.34	14.20	62.12	0.17	0.39	0.13	0.36	0.08	0.62	2.70	0.01	0.02	0.01	1113
07:00	7.72	16.54	72.06	0.16	0.74	0.23	0.34	0.08	0.73	3.17	0.01	0.03	0.01	1111
07:30	7.30	26.65	63.50	0.16	0.70	0.26	0.32	0.09	1.17	2.79	0.01	0.03	0.01	1104
08:00	7.85	25.06	67.51	0.15	0.74	0.26	0.35	0.06	1.11	2.99	0.01	0.03	0.01	1108
08:30	8.06	24.09	71.65	0.16	0.80	0.27	0.35	0.10	1.05	3.11	0.01	0.03	0.01	1118
09:00	7.52	20.98	64.08	0.16	0.70	0.27	0.33	0.07	0.91	2.79	0.01	0.03	0.01	1114
09:30	8.48	18.72	66.75	0.14	0.77	0.26	0.38	0.08	0.84	2.99	0.01	0.03	0.01	1117
10:00	8.77	16.03	66.92	0.16	0.77	0.27	0.38	0.12	0.69	2.89	0.01	0.03	0.01	1105
10:30	6.57	11.33	66.79	0.14	0.77	0.27	0.29	0.10	0.50	2.93	0.01	0.03	0.01	1131
11:00	8.58	17.69	66.13	0.15	0.76	0.27	0.37	0.07	0.77	2.89	0.01	0.03	0.01	1117
11:30	8.19	12.74	66.55	0.14	0.76	0.27	0.35	0.11	0.55	2.88	0.01	0.03	0.01	1119
12:00	7.66	11.54	67.29	0.14	0.83	0.27	0.34	0.10	0.50	2.94	0.01	0.04	0.01	1130
12:30	7.84	5.94	65.13	0.16	0.79	0.28	0.32	0.15	0.24	2.68	0.01	0.03	0.01	1103
13:00	8.62	7.20	66.80	0.14	0.83	0.28	0.36	0.12	0.30	2.83	0.01	0.04	0.01	1123
13:30	8.54	7.98	69.19	0.16	0.86	0.28	0.35	0.10	0.32	2.81	0.01	0.03	0.01	1095
14:00	7.49	2.29	66.42	0.13	0.75	0.27	0.32	0.10	0.10	2.82	0.01	0.03	0.01	1135
14:30	9.17	12.98	69.69	0.14	0.81	0.27	0.40	0.11	0.56	3.03	0.01	0.04	0.01	1120
15:00	7.54	13.04	65.66	0.14	0.83	0.27	0.33	0.07	0.56	2.83	0.01	0.04	0.01	1094
15:30	8.30	10.17	69.41	0.15	0.82	0.27	0.36	0.08	0.44	2.97	0.01	0.04	0.01	1089
16:00	7.08	7.35	68.76	0.13	0.82	0.27	0.30	0.08	0.31	2.93	0.01	0.03	0.01	1096
16:30	8.18	12.22	62.86	0.14	0.84	0.26	0.36	0.07	0.54	2.76	0.01	0.04	0.01	1114
17:00	9.27	8.44	68.37	0.15	0.75	0.21	0.40	0.08	0.36	2.94	0.01	0.03	0.01	1109
17:30	6.46	4.65	63.64	0.16	0.53	0.13	0.28	0.06	0.20	2.75	0.01	0.02	0.01	1133
18:00	7.70	8.95	69.08	0.16	0.52	0.12	0.33	0.08	0.38	2.95	0.01	0.02	0.01	1114
18:30	8.61	7.88	68.38	0.17	0.48	0.12	0.37	0.05	0.34	2.91	0.01	0.02	0.01	1117
19:00	8.37	14.55	66.33	0.20	0.78	0.23	0.36	0.07	0.63	2.85	0.01	0.03	0.01	1105
19:30	7.82	13.06	65.84	0.19	0.84	0.27	0.33	0.08	0.55	2.76	0.01	0.04	0.01	1094
20:00	5.95	14.77	65.84	0.19	0.81	0.27	0.24	0.08	0.61	2.71	0.01	0.03	0.01	1082
20:30	8.42	13.67	70.17	0.22	0.89	0.28	0.35	0.10	0.56	2.89	0.01	0.04	0.01	1084
21:00	8.82	10.81	62.64	0.22	0.90	0.28	0.35	0.07	0.43	2.49	0.01	0.04	0.01	1091
21:30	7.41	7.79	70.01	0.20	0.89	0.27	0.30	0.07	0.31	2.82	0.01	0.04	0.01	1107
22:00	7.34	6.09	64.67	0.22	0.96	0.28	0.28	0.07	0.24	2.50	0.01	0.04	0.01	1108
22:30	8.47	8.12	64.87	0.28	0.89	0.27	0.34	0.06	0.32	2.59	0.01	0.04	0.01	1122
23:00	8.40	8.07	67.70	0.28	0.92	0.28	0.33	0.08	0.31	2.63	0.01	0.04	0.01	1114
23:30	8.48	8.80	69.87	0.25	0.89	0.28	0.34	0.08	0.35	2.76	0.01	0.04	0.01	1107
00:00	6.99	4.11	66.01	0.18	0.85	0.27	0.28	0.08	0.17	2.66	0.01	0.03	0.01	1131
min	5,23	2,29	61,38	0,13	0,39	0,11	0,23	0,05	0,10	2,49	0,01	0,02	0,00	1082
max	9,27	26,65	72,06	0,28	0,96	0,28	0,40	0,15	1,17	3,17	0,01	0,04	0,01	1154
moyenne	7,91	12,27	66,85	0,17	0,75	0,25								1118
Total							16,21	12,65	25,35	137,08	0,34	1,53	0,50	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	6,17			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.