

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8,20	9,67	67,60	0,18	0,84	0,27	0,35	0,09	0,41	2,85	0,01	0,04	0,01	1125
01:00	8,62	7,85	66,11	0,18	0,86	0,28	0,35	0,09	0,32	2,67	0,01	0,03	0,01	1119
01:30	7,88	8,60	67,27	0,20	0,88	0,27	0,33	0,10	0,36	2,80	0,01	0,04	0,01	1124
02:00	8,52	8,86	67,44	0,22	0,86	0,27	0,35	0,08	0,36	2,75	0,01	0,03	0,01	1116
02:30	6,80	6,95	68,46	0,21	0,79	0,27	0,29	0,08	0,29	2,90	0,01	0,03	0,01	1136
03:00	7,95	10,48	65,99	0,19	0,80	0,27	0,33	0,08	0,44	2,78	0,01	0,03	0,01	1128
03:30	8,21	9,33	64,39	0,19	0,86	0,26	0,35	0,07	0,40	2,74	0,01	0,04	0,01	1134
04:00	7,82	9,55	69,46	0,19	0,87	0,27	0,31	0,07	0,38	2,76	0,01	0,03	0,01	1115
04:30	7,98	10,38	68,29	0,19	0,79	0,27	0,32	0,06	0,41	2,71	0,01	0,03	0,01	1117
05:00	9,35	11,47	66,72	0,17	0,70	0,19	0,38	0,05	0,47	2,74	0,01	0,03	0,01	1130
05:30	6,68	5,52	65,40	0,19	0,49	0,09	0,28	0,06	0,23	2,69	0,01	0,02	0,00	1125
06:00	7,59	5,80	66,82	0,18	0,48	0,10	0,31	0,06	0,24	2,73	0,01	0,02	0,00	1128
06:30	9,06	10,18	65,10	0,19	0,47	0,10	0,37	0,05	0,42	2,69	0,01	0,02	0,00	1117
07:00	7,59	6,00	68,21	0,19	0,77	0,23	0,31	0,08	0,24	2,75	0,01	0,03	0,01	1117
07:30	6,97	9,04	66,66	0,22	0,82	0,27	0,29	0,07	0,37	2,76	0,01	0,03	0,01	1121
08:00	8,58	11,92	67,80	0,21	0,84	0,27	0,35	0,08	0,49	2,77	0,01	0,03	0,01	1111
08:30	7,96	9,70	66,01	0,21	0,88	0,28	0,32	0,09	0,39	2,64	0,01	0,04	0,01	1111
09:00	8,34	11,43	67,55	0,19	0,87	0,27	0,34	0,09	0,46	2,74	0,01	0,04	0,01	1110
09:30	7,28	8,96	65,80	0,21	0,88	0,28	0,29	0,08	0,36	2,62	0,01	0,03	0,01	1107
10:00	8,74	8,22	66,54	0,21	0,97	0,29	0,33	0,08	0,31	2,54	0,01	0,04	0,01	1092
10:30	7,41	5,19	68,60	0,23	0,91	0,29	0,28	0,08	0,20	2,62	0,01	0,03	0,01	1085
11:00	9,23	11,92	63,32	0,22	0,97	0,30	0,33	0,05	0,43	2,28	0,01	0,03	0,01	1083
11:30	6,74	3,35	67,81	0,19	0,94	0,28	0,27	0,08	0,14	2,75	0,01	0,04	0,01	1108
12:00	8,21	7,11	65,49	0,19	0,83	0,28	0,33	0,08	0,29	2,64	0,01	0,03	0,01	1106
12:30	7,69	7,10	70,05	0,21	0,93	0,29	0,30	0,07	0,27	2,70	0,01	0,04	0,01	1085
13:00	8,95	6,76	68,66	0,21	0,86	0,29	0,34	0,07	0,26	2,62	0,01	0,03	0,01	1082
13:30	7,73	6,94	66,25	0,19	0,92	0,29	0,29	0,07	0,26	2,49	0,01	0,03	0,01	1084
14:00	7,46	4,46	67,35	0,19	0,91	0,30	0,28	0,07	0,17	2,52	0,01	0,03	0,01	1094
14:30	8,79	10,88	67,70	0,20	0,91	0,29	0,34	0,08	0,42	2,59	0,01	0,03	0,01	1090
15:00	7,90	6,61	69,39	0,15	0,89	0,28	0,32	0,08	0,27	2,85	0,01	0,04	0,01	1110
15:30	7,48	11,13	66,40	0,16	0,88	0,27	0,31	0,09	0,46	2,75	0,01	0,04	0,01	1097
16:00	8,83	11,68	70,26	0,15	0,88	0,27	0,37	0,06	0,48	2,92	0,01	0,04	0,01	1105
16:30	8,26	11,09	65,66	0,17	0,93	0,27	0,34	0,07	0,46	2,72	0,01	0,04	0,01	1102
17:00	6,36	6,12	67,54	0,15	0,71	0,21	0,27	0,05	0,26	2,88	0,01	0,03	0,01	1124
17:30	8,29	7,21	63,95	0,18	0,39	0,12	0,35	0,07	0,31	2,70	0,01	0,02	0,00	1124
18:00	8,18	8,82	66,97	0,17	0,41	0,11	0,35	0,07	0,37	2,84	0,01	0,02	0,00	1121
18:30	7,84	8,52	66,08	0,19	0,41	0,12	0,33	0,06	0,36	2,82	0,01	0,02	0,01	1105
19:00	8,38	7,93	68,20	0,18	0,76	0,24	0,35	0,09	0,33	2,81	0,01	0,03	0,01	1097
19:30	7,14	9,75	66,73	0,19	0,88	0,27	0,30	0,07	0,41	2,80	0,01	0,04	0,01	1107
20:00	8,77	9,07	65,58	0,19	0,86	0,28	0,36	0,11	0,37	2,70	0,01	0,04	0,01	1105
20:30	7,84	12,22	67,41	0,20	0,91	0,28	0,32	0,07	0,50	2,75	0,01	0,04	0,01	1089
21:00	8,06	10,31	69,27	0,19	0,87	0,28	0,33	0,06	0,42	2,82	0,01	0,04	0,01	1102
21:30	7,86	11,40	65,33	0,19	0,89	0,27	0,32	0,08	0,47	2,70	0,01	0,04	0,01	1100
22:00	8,35	12,39	71,72	0,19	0,91	0,28	0,33	0,09	0,49	2,85	0,01	0,04	0,01	1106
22:30	8,39	11,49	65,73	0,18	0,84	0,26	0,36	0,07	0,49	2,81	0,01	0,04	0,01	1133
23:00	7,28	10,94	66,35	0,18	0,89	0,26	0,31	0,07	0,46	2,81	0,01	0,04	0,01	1120
23:30	8,21	12,11	68,34	0,18	0,84	0,26	0,35	0,07	0,51	2,88	0,01	0,04	0,01	1121
00:00	8,18	8,39	65,07	0,15	0,88	0,26	0,35	0,08	0,36	2,81	0,01	0,04	0,01	1138
min	6,36	3,35	63,32	0,15	0,39	0,09	0,27	0,05	0,14	2,28	0,01	0,02	0,00	1082
max	9,35	12,39	71,72	0,23	0,97	0,30	0,38	0,11	0,51	2,92	0,01	0,04	0,01	1138
moyenne	8,00	8,98	67,06	0,19	0,81	0,25								1112
Total							15,62	11,17	17,57	131,06	0,37	1,58	0,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,72			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.