

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Classe	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	9,43	17,55	59,44	0,11	0,48	0,29	0,42	0,05	0,78	2,65	0,01	0,02	0,01	1098
01:00	6,80	13,30	75,02	0,10	0,48	0,30	0,30	0,10	0,59	3,33	0,00	0,02	0,01	1105
01:30	7,52	24,56	70,33	0,11	0,51	0,29	0,33	0,09	1,09	3,13	0,00	0,02	0,01	1111
02:00	8,68	15,73	63,47	0,10	0,50	0,27	0,39	0,09	0,70	2,84	0,00	0,02	0,01	1100
02:30	8,94	17,71	68,08	0,11	0,52	0,31	0,40	0,08	0,80	3,06	0,00	0,02	0,01	1102
03:00	8,37	16,35	63,46	0,11	0,52	0,38	0,37	0,05	0,72	2,78	0,00	0,02	0,02	1094
03:30	6,49	15,12	71,12	0,10	0,51	0,36	0,29	0,08	0,68	3,19	0,00	0,02	0,02	1110
04:00	8,48	10,35	68,66	0,09	0,49	0,30	0,38	0,09	0,46	3,08	0,00	0,02	0,01	1127
04:30	9,26	16,57	64,49	0,10	0,54	0,28	0,42	0,07	0,75	2,90	0,00	0,02	0,01	1119
05:00	7,43	10,43	64,63	0,11	0,57	0,22	0,33	0,07	0,47	2,91	0,00	0,03	0,01	1120
05:30	8,44	11,08	64,29	0,14	0,61	0,13	0,38	0,06	0,50	2,90	0,01	0,03	0,01	1115
06:00	8,24	9,65	67,05	0,14	0,63	0,13	0,37	0,07	0,43	2,98	0,01	0,03	0,01	1104
06:30	6,11	7,67	66,00	0,14	0,60	0,13	0,27	0,09	0,33	2,87	0,01	0,03	0,01	1107
07:00	8,39	15,07	69,46	0,11	0,54	0,28	0,37	0,09	0,66	3,05	0,00	0,02	0,01	1116
07:30	8,26	18,70	67,40	0,11	0,51	0,31	0,36	0,10	0,82	2,96	0,00	0,02	0,01	1113
08:00	7,53	14,55	68,52	0,10	0,45	0,30	0,33	0,07	0,63	2,99	0,00	0,02	0,01	1102
08:30	8,59	15,82	64,81	0,10	0,47	0,31	0,38	0,09	0,71	2,90	0,00	0,02	0,01	1108
09:00	6,84	12,58	66,52	0,10	0,52	0,28	0,30	0,08	0,56	2,96	0,00	0,02	0,01	1099
09:30	8,70	13,30	66,81	0,10	0,53	0,37	0,39	0,08	0,60	3,00	0,00	0,02	0,02	1130
10:00	6,69	14,81	68,52	0,12	0,55	0,27	0,29	0,07	0,65	3,01	0,01	0,02	0,01	1104
10:30	8,53	20,78	66,14	0,13	0,55	0,26	0,39	0,08	0,94	2,99	0,01	0,02	0,01	1104
11:00	6,88	15,78	68,69	0,12	0,57	0,27	0,30	0,07	0,69	3,01	0,01	0,02	0,01	1106
11:30	6,78	26,53	65,19	0,14	0,54	0,27	0,30	0,06	1,18	2,91	0,01	0,02	0,01	1100
12:00	8,22	18,91	69,07	0,12	0,55	0,29	0,37	0,05	0,84	3,08	0,01	0,02	0,01	1109
12:30	9,35	15,63	67,10	0,11	0,56	0,31	0,41	0,07	0,69	2,97	0,00	0,02	0,01	1114
13:00	7,54	16,36	65,87	0,11	0,56	0,31	0,34	0,07	0,73	2,93	0,00	0,02	0,01	1112
13:30	7,29	15,62	66,62	0,10	0,52	0,33	0,32	0,05	0,69	2,94	0,00	0,02	0,01	1111
14:00	6,88	9,29	67,07	0,10	0,52	0,40	0,30	0,05	0,40	2,91	0,00	0,02	0,02	1128
14:30	8,10	22,13	67,09	0,11	0,54	0,41	0,36	0,07	0,97	2,94	0,00	0,02	0,02	1125
15:00	8,00	14,52	68,86	0,10	0,54	0,42	0,35	0,08	0,64	3,01	0,00	0,02	0,02	1122
15:30	7,53	10,45	64,78	0,11	0,56	0,43	0,32	0,07	0,45	2,79	0,00	0,02	0,02	1132
16:00	8,79	12,95	67,48	0,09	0,58	0,41	0,39	0,06	0,58	3,03	0,00	0,03	0,02	1138
16:30	8,76	11,72	65,98	0,10	0,53	0,40	0,40	0,10	0,54	3,04	0,00	0,02	0,02	1153
17:00	7,06	8,34	67,66	0,11	0,47	0,28	0,32	0,08	0,37	3,04	0,01	0,02	0,01	1140
17:30	7,42	11,96	66,86	0,12	0,47	0,25	0,33	0,07	0,54	3,00	0,01	0,02	0,01	1145
18:00	7,55	11,86	68,00	0,10	0,54	0,40	0,34	0,05	0,54	3,08	0,00	0,02	0,02	1152
18:30	6,71	12,28	65,91	0,10	0,52	0,35	0,31	0,06	0,56	3,01	0,00	0,02	0,02	1157
19:00	7,81	13,27	66,71	0,11	0,48	0,26	0,35	0,09	0,59	2,98	0,00	0,02	0,01	1128
19:30	6,56	11,74	66,81	0,11	0,52	0,27	0,30	0,07	0,53	3,02	0,01	0,02	0,01	1142
20:00	6,60	13,94	66,15	0,11	0,53	0,38	0,29	0,06	0,62	2,94	0,00	0,02	0,02	1142
20:30	8,29	16,00	65,67	0,11	0,52	0,40	0,37	0,05	0,71	2,91	0,01	0,02	0,02	1154
21:00	8,32	14,51	69,12	0,10	0,53	0,39	0,37	0,05	0,65	3,10	0,00	0,02	0,02	1152
21:30	7,75	16,32	63,63	0,11	0,55	0,38	0,34	0,11	0,72	2,79	0,00	0,02	0,02	1135
22:00	7,31	19,51	63,24	0,26	0,56	0,39	0,32	0,07	0,86	2,77	0,01	0,02	0,02	1127
22:30	4,32	13,86	64,37	0,10	0,53	0,38	0,20	0,07	0,63	2,93	0,00	0,02	0,02	1153
23:00	4,85	16,59	67,34	0,11	0,45	0,31	0,21	0,04	0,73	2,97	0,00	0,02	0,01	1145
23:30	6,36	16,52	65,91	0,11	0,45	0,33	0,28	0,05	0,74	2,94	0,00	0,02	0,01	1147
00:00	7,24	20,21	67,32	0,11	0,53	0,26	0,32	0,05	0,89	2,96	0,00	0,02	0,01	1137
min	4,32	7,67	59,44	0,09	0,45	0,13	0,20	0,04	0,33	2,65	0,00	0,02	0,01	1094
max	9,43	26,53	75,02	0,26	0,63	0,43	0,42	0,11	1,18	3,33	0,01	0,03	0,02	1157
moyenne	7,63	14,97	66,72	0,11	0,53	0,31								1123
Total							16,29	11,96	31,95	142,48	0,24	1,13	0,67	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	5,59			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.