

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,30	11,76	72,86	0,14	0,40	0,13	0,23	0,04	0,51	3,14	0,01	0,02	0,01	1140
01:00	6,68	16,09	61,23	0,13	0,37	0,12	0,30	0,04	0,73	2,77	0,01	0,02	0,01	1145
01:30	9,56	20,92	70,32	0,14	0,47	0,29	0,42	0,07	0,92	3,11	0,01	0,02	0,01	1133
02:00	8,41	18,41	64,36	0,13	0,54	0,35	0,37	0,05	0,82	2,86	0,01	0,02	0,02	1131
02:30	7,87	18,20	65,53	0,15	0,51	0,37	0,34	0,04	0,79	2,83	0,01	0,02	0,02	1109
03:00	7,24	28,42	69,04	0,13	0,56	0,35	0,32	0,05	1,24	3,01	0,01	0,02	0,02	1133
03:30	7,34	22,64	67,99	0,14	0,54	0,35	0,32	0,05	1,00	3,00	0,01	0,02	0,02	1134
04:00	8,66	17,59	67,42	0,13	0,52	0,36	0,38	0,06	0,77	2,96	0,01	0,02	0,02	1126
04:30	8,50	33,01	66,32	0,14	0,55	0,35	0,37	0,06	1,45	2,91	0,01	0,02	0,02	1127
05:00	7,27	21,81	68,75	0,13	0,49	0,25	0,32	0,05	0,96	3,04	0,01	0,02	0,01	1140
05:30	7,36	29,67	64,83	0,15	0,40	0,12	0,32	0,05	1,31	2,86	0,01	0,02	0,01	1141
06:00	7,79	26,21	62,18	0,14	0,43	0,12	0,34	0,05	1,15	2,73	0,01	0,02	0,01	1134
06:30	7,78	42,28	69,63	0,15	0,39	0,12	0,35	0,06	1,89	3,12	0,01	0,02	0,01	1130
07:00	5,88	40,90	66,57	0,13	0,53	0,30	0,26	0,06	1,80	2,93	0,01	0,02	0,01	1136
07:30	5,23	37,34	68,46	0,14	0,50	0,37	0,23	0,07	1,64	3,01	0,01	0,02	0,02	1144
08:00	5,34	33,43	63,27	0,12	0,52	0,37	0,24	0,06	1,49	2,82	0,01	0,02	0,02	1144
08:30	6,78	31,89	69,49	0,13	0,55	0,38	0,30	0,06	1,40	3,05	0,01	0,02	0,02	1133
09:00	7,20	27,53	61,13	0,13	0,55	0,40	0,31	0,11	1,18	2,62	0,01	0,02	0,02	1113
09:30	6,75	17,89	64,13	0,14	0,48	0,41	0,30	0,11	0,80	2,87	0,01	0,02	0,02	1176
10:00	7,67	23,49	63,75	0,11	0,51	0,40	0,35	0,13	1,08	2,92	0,01	0,02	0,02	1139
10:30	9,21	18,81	67,89	0,12	0,57	0,42	0,41	0,10	0,84	3,03	0,01	0,03	0,02	1125
11:00	7,28	5,71	67,05	0,11	0,53	0,42	0,32	0,09	0,25	2,97	0,00	0,02	0,02	1125
11:30	8,21	6,87	66,68	0,11	0,52	0,43	0,36	0,08	0,30	2,93	0,00	0,02	0,02	1131
12:00	8,80	9,83	65,05	0,11	0,53	0,42	0,39	0,08	0,44	2,90	0,00	0,02	0,02	1111
12:30	8,54	11,16	74,84	0,11	0,50	0,42	0,38	0,09	0,50	3,34	0,00	0,02	0,02	1117
13:00	7,09	3,94	59,66	0,12	0,51	0,44	0,30	0,08	0,17	2,53	0,00	0,02	0,02	1104
13:30	8,62	8,69	64,49	0,13	0,59	0,45	0,36	0,09	0,36	2,66	0,01	0,02	0,02	1056
14:00	9,29	10,09	75,03	0,14	0,52	0,43	0,40	0,08	0,44	3,25	0,01	0,02	0,02	1110
14:30	8,46	19,83	66,10	0,13	0,61	0,43	0,37	0,08	0,87	2,92	0,01	0,03	0,02	1101
15:00	7,71	16,12	70,28	0,14	0,59	0,44	0,33	0,08	0,68	2,96	0,01	0,02	0,02	1077
15:30	8,45	14,92	62,72	0,13	0,60	0,43	0,37	0,07	0,65	2,71	0,01	0,03	0,02	1098
16:00	8,19	9,38	69,59	0,13	0,58	0,43	0,35	0,08	0,40	3,00	0,01	0,02	0,02	1094
16:30	9,72	15,35	66,00	0,14	0,56	0,42	0,42	0,07	0,67	2,86	0,01	0,02	0,02	1092
17:00	8,42	13,31	64,93	0,13	0,47	0,30	0,37	0,07	0,59	2,85	0,01	0,02	0,01	1087
17:30	7,75	7,93	67,11	0,16	0,41	0,14	0,32	0,07	0,33	2,79	0,01	0,02	0,01	1067
18:00	8,24	8,82	68,21	0,14	0,38	0,14	0,35	0,06	0,37	2,88	0,01	0,02	0,01	1092
18:30	6,52	4,32	66,98	0,14	0,37	0,14	0,28	0,06	0,18	2,86	0,01	0,02	0,01	1120
19:00	8,87	14,14	66,67	0,12	0,51	0,35	0,39	0,08	0,63	2,95	0,01	0,02	0,02	1123
19:30	9,00	10,83	64,08	0,12	0,57	0,42	0,40	0,07	0,48	2,83	0,01	0,03	0,02	1108
20:00	7,90	7,76	67,50	0,11	0,57	0,42	0,35	0,09	0,34	2,99	0,00	0,03	0,02	1130
20:30	8,20	9,76	69,59	0,12	0,54	0,42	0,37	0,10	0,44	3,15	0,01	0,02	0,02	1131
21:00	7,92	7,61	64,71	0,13	0,55	0,45	0,33	0,09	0,32	2,70	0,01	0,02	0,02	1091
21:30	8,24	8,33	65,24	0,15	0,57	0,44	0,34	0,07	0,35	2,73	0,01	0,02	0,02	1108
22:00	8,02	6,58	69,06	0,13	0,60	0,43	0,34	0,07	0,28	2,89	0,01	0,03	0,02	1123
22:30	8,71	14,12	64,77	0,14	0,55	0,42	0,37	0,06	0,61	2,78	0,01	0,02	0,02	1121
23:00	8,31	9,13	67,45	0,12	0,59	0,41	0,37	0,08	0,41	3,00	0,01	0,03	0,02	1128
23:30	7,40	7,01	69,70	0,13	0,55	0,41	0,32	0,06	0,30	3,02	0,01	0,02	0,02	1126
00:00	7,96	8,58	64,25	0,12	0,56	0,34	0,35	0,07	0,38	2,83	0,01	0,02	0,01	1139
min	5,23	3,94	59,66	0,11	0,37	0,12	0,23	0,04	0,17	2,53	0,00	0,02	0,01	1056
max	9,72	42,28	75,03	0,16	0,61	0,45	0,42	0,13	1,89	3,34	0,01	0,03	0,02	1176
moyenne	7,83	16,84	66,73	0,13	0,52	0,35								1120
Total							16,40	11,08	35,49	139,88	0,27	1,08	0,73	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	5,27			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.