

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCl	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.54	8.34	66.09	0.12	0.50	0.27	0.38	0.07	0.38	2.98	0.01	0.02	0.01	1155
01:00	8.95	11.64	66.41	0.12	0.52	0.28	0.40	0.06	0.52	2.94	0.01	0.02	0.01	1132
01:30	7.05	4.99	69.27	0.13	0.50	0.27	0.31	0.05	0.22	3.04	0.01	0.02	0.01	1144
02:00	6.21	5.47	65.44	0.11	0.49	0.28	0.28	0.06	0.24	2.91	0.01	0.02	0.01	1154
02:30	7.52	11.33	66.52	0.15	0.54	0.30	0.32	0.06	0.48	2.83	0.01	0.02	0.01	1138
03:00	8.68	11.34	67.02	0.13	0.55	0.31	0.37	0.06	0.48	2.87	0.01	0.02	0.01	1138
03:30	7.71	11.92	69.46	0.14	0.53	0.30	0.33	0.07	0.51	2.97	0.01	0.02	0.01	1134
04:00	8.51	15.52	64.90	0.14	0.56	0.29	0.38	0.07	0.69	2.87	0.01	0.02	0.01	1120
04:30	7.55	10.16	70.41	0.15	0.59	0.30	0.33	0.06	0.44	3.08	0.01	0.03	0.01	1119
05:00	8.73	15.96	65.65	0.14	0.42	0.22	0.38	0.07	0.69	2.85	0.01	0.02	0.01	1123
05:30	7.31	7.03	68.55	0.15	0.32	0.13	0.32	0.06	0.31	3.03	0.01	0.01	0.01	1141
06:00	6.86	6.10	61.36	0.14	0.32	0.13	0.29	0.05	0.26	2.61	0.01	0.01	0.01	1136
06:30	8.76	12.27	67.14	0.16	0.30	0.13	0.39	0.06	0.54	2.97	0.01	0.01	0.01	1151
07:00	7.80	12.24	70.41	0.13	0.47	0.27	0.35	0.06	0.55	3.15	0.01	0.02	0.01	1137
07:30	8.23	11.64	66.34	0.14	0.54	0.30	0.37	0.07	0.52	2.94	0.01	0.02	0.01	1121
08:00	8.43	12.94	66.99	0.13	0.53	0.29	0.37	0.05	0.57	2.96	0.01	0.02	0.01	1118
08:30	7.36	11.26	66.31	0.14	0.52	0.29	0.32	0.05	0.49	2.91	0.01	0.02	0.01	1109
09:00	8.15	11.83	67.45	0.13	0.53	0.37	0.36	0.07	0.52	2.94	0.01	0.02	0.02	1112
09:30	9.16	15.18	61.56	0.14	0.57	0.40	0.40	0.07	0.66	2.69	0.01	0.03	0.02	1109
10:00	6.97	5.13	72.37	0.12	0.52	0.40	0.31	0.05	0.23	3.19	0.01	0.02	0.02	1128
10:30	7.18	5.04	67.84	0.12	0.51	0.39	0.32	0.06	0.23	3.06	0.01	0.02	0.02	1150
11:00	8.63	7.85	65.05	0.12	0.52	0.39	0.39	0.07	0.36	2.95	0.01	0.02	0.02	1140
11:30	9.70	15.23	62.79	0.70	0.52	0.39	0.43	1.71	0.68	2.81	0.03	0.02	0.02	1115
12:00	6.88	5.49	80.51	0.12	0.49	0.40	0.31	0.07	0.25	3.61	0.01	0.02	0.02	1114
12:30	7.87	9.49	66.45	0.12	0.49	0.40	0.36	0.09	0.43	3.02	0.01	0.02	0.02	1134
13:00	7.88	15.81	67.44	0.12	0.49	0.41	0.36	0.06	0.71	3.04	0.01	0.02	0.02	1126
13:30	7.52	24.10	69.83	0.12	0.54	0.41	0.33	0.06	1.07	3.10	0.01	0.02	0.02	1119
14:00	6.99	46.33	64.34	0.14	0.54	0.42	0.31	0.05	2.04	2.84	0.01	0.02	0.02	1125
14:30	5.71	41.14	66.80	0.13	0.48	0.41	0.26	0.06	1.85	3.00	0.01	0.02	0.02	1132
15:00	4.89	19.46	59.17	0.15	0.50	0.45	0.20	0.15	0.79	2.39	0.01	0.02	0.02	1089
15:30	4.70	48.15	72.50	0.12	0.57	0.39	0.22	0.07	2.28	3.43	0.01	0.03	0.02	1157
16:00	4.45	37.16	71.05	0.12	0.54	0.40	0.20	0.08	1.69	3.23	0.01	0.02	0.02	1133
16:30	4.68	33.08	69.30	0.13	0.55	0.42	0.21	0.07	1.48	3.09	0.01	0.02	0.02	1116
17:00	4.50	61.42	63.33	0.12	0.47	0.29	0.20	0.06	2.80	2.88	0.01	0.02	0.01	1114
17:30	4.04	35.49	69.05	0.14	0.34	0.13	0.18	0.08	1.56	3.03	0.01	0.01	0.01	1101
18:00	3.54	16.22	68.11	0.14	0.35	0.14	0.15	0.20	0.70	2.95	0.01	0.02	0.01	1093
18:30	3.66	15.87	69.12	0.16	0.39	0.14	0.16	0.22	0.67	2.94	0.01	0.02	0.01	1072
19:00	5.16	26.95	64.59	0.13	0.51	0.35	0.23	0.17	1.19	2.85	0.01	0.02	0.02	1117
19:30	6.15	34.41	67.10	0.14	0.52	0.39	0.28	0.36	1.56	3.04	0.01	0.02	0.02	1111
20:00	7.68	64.02	69.21	0.15	0.56	0.40	0.34	0.35	2.81	3.04	0.01	0.02	0.02	1098
20:30	5.10	42.06	61.74	0.14	0.51	0.39	0.23	0.17	1.88	2.76	0.01	0.02	0.02	1106
21:00	4.37	56.73	67.11	0.13	0.57	0.38	0.19	0.18	2.51	2.96	0.01	0.03	0.02	1109
21:30	3.23	16.61	65.04	0.13	0.52	0.37	0.14	0.16	0.75	2.92	0.01	0.02	0.02	1129
22:00	3.34	31.62	70.26	0.13	0.53	0.36	0.15	0.15	1.41	3.14	0.01	0.02	0.02	1119
22:30	3.78	39.39	67.44	0.15	0.54	0.35	0.17	0.21	1.75	2.99	0.01	0.02	0.02	1095
23:00	4.04	41.60	65.97	0.14	0.53	0.33	0.18	0.15	1.82	2.88	0.01	0.02	0.01	1102
23:30	4.65	31.67	65.82	0.14	0.55	0.33	0.21	0.14	1.41	2.94	0.01	0.02	0.01	1135
00:00	5.08	35.94	67.38	0.13	0.51	0.34	0.23	0.13	1.61	3.01	0.01	0.02	0.02	1133
min	3,23	4,99	59,17	0,11	0,30	0,13	0,14	0,05	0,22	2,39	0,01	0,01	0,01	1072
max	9,70	64,02	80,51	0,70	0,59	0,45	0,43	1,71	2,81	3,61	0,03	0,03	0,02	1157
moyenne	6,54	22,30	67,17	0,15	0,50	0,32								1122
Total							13,88	16,17	47,57	142,65	0,31	1,06	0,69	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	7,61			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.