

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.31	11.88	71.71	0.15	0.63	0.39	0.34	0.05	0.49	2.94	0.01	0.03	0.02	1123
01:00	7.00	7.58	63.31	0.13	0.60	0.40	0.28	0.04	0.30	2.54	0.01	0.02	0.02	1140
01:30	9.24	14.11	66.79	0.15	0.60	0.40	0.36	0.04	0.55	2.59	0.01	0.02	0.02	1114
02:00	7.90	6.24	60.99	0.25	0.60	0.41	0.31	0.06	0.24	2.37	0.01	0.02	0.02	1103
02:30	6.59	10.32	62.57	0.17	0.65	0.43	0.24	0.05	0.38	2.32	0.01	0.02	0.02	1071
03:00	9.36	14.85	65.83	0.16	0.63	0.42	0.35	0.03	0.56	2.46	0.01	0.02	0.02	1084
03:30	8.54	8.99	68.42	0.16	0.61	0.41	0.32	0.03	0.33	2.55	0.01	0.02	0.02	1096
04:00	6.13	5.31	66.07	0.15	0.58	0.41	0.23	0.04	0.20	2.46	0.01	0.02	0.02	1106
04:30	7.41	8.37	69.13	0.14	0.59	0.40	0.29	0.03	0.33	2.69	0.01	0.02	0.02	1133
05:00	9.68	10.78	70.38	0.14	0.50	0.27	0.39	0.02	0.43	2.84	0.01	0.02	0.01	1136
05:30	7.87	4.26	66.44	0.15	0.36	0.02	0.33	0.02	0.18	2.77	0.01	0.02	0.00	1158
06:00	7.38	7.45	59.45	0.14	0.34	0.15	0.31	0.03	0.31	2.48	0.01	0.01	0.01	1140
06:30	7.84	6.79	68.56	0.15	0.36	0.02	0.33	0.06	0.29	2.90	0.01	0.02	0.00	1138
07:00	8.59	10.56	67.03	0.12	0.57	0.27	0.37	0.03	0.45	2.88	0.01	0.02	0.01	1131
07:30	8.40	8.75	69.16	0.12	0.57	0.37	0.37	0.06	0.38	3.02	0.01	0.02	0.02	1144
08:00	7.19	11.44	60.12	0.10	0.61	0.37	0.32	0.03	0.50	2.65	0.00	0.03	0.02	1127
08:30	7.11	11.22	70.47	0.12	0.61	0.38	0.31	0.06	0.49	3.06	0.01	0.03	0.02	1123
09:00	8.30	9.69	66.42	0.10	0.54	0.38	0.37	0.04	0.43	2.96	0.00	0.02	0.02	1148
09:30	7.92	5.80	68.17	0.11	0.54	0.38	0.35	0.09	0.26	3.04	0.01	0.02	0.02	1144
10:00	9.10	11.69	65.98	0.12	0.57	0.38	0.41	0.05	0.52	2.94	0.01	0.03	0.02	1126
10:30	8.88	6.26	61.44	0.14	0.55	0.39	0.39	0.14	0.27	2.69	0.01	0.02	0.02	1131
11:00	6.40	7.38	68.10	0.12	0.57	0.37	0.30	0.06	0.34	3.16	0.01	0.03	0.02	1142
11:30	10.93	19.94	63.88	0.13	0.63	0.38	0.49	0.15	0.90	2.88	0.01	0.03	0.02	1129
12:00	8.64	16.60	72.44	0.12	0.60	0.38	0.39	0.07	0.74	3.23	0.01	0.03	0.02	1113
12:30	8.13	15.16	62.32	0.11	0.56	0.37	0.37	0.07	0.68	2.81	0.00	0.03	0.02	1108
13:00	5.94	11.97	68.05	0.11	0.60	0.40	0.26	0.05	0.53	3.01	0.00	0.03	0.02	1109
13:30	9.42	12.09	69.54	0.12	0.46	0.18	0.42	0.06	0.54	3.09	0.01	0.02	0.01	1117
14:00	7.60	8.22	61.82	0.14	0.35	0.12	0.33	0.05	0.35	2.64	0.01	0.02	0.00	1115
14:30	7.80	20.88	68.53	0.15	0.43	0.10	0.34	0.04	0.91	2.99	0.01	0.02	0.00	1084
15:00	8.05	14.02	58.72	0.15	0.42	0.08	0.34	0.04	0.60	2.51	0.01	0.02	0.00	1064
15:30	8.15	16.76	67.06	0.19	0.42	0.09	0.35	0.04	0.72	2.86	0.01	0.02	0.00	1095
16:00	6.84	6.87	70.21	0.16	0.42	0.10	0.29	0.07	0.29	2.93	0.01	0.02	0.00	1108
16:30	6.74	9.19	71.36	0.14	0.41	0.10	0.30	0.07	0.40	3.13	0.01	0.02	0.00	1128
17:00	7.94	11.49	68.58	0.13	0.38	0.11	0.36	0.07	0.51	3.07	0.01	0.02	0.01	1112
17:30	9.16	20.27	61.87	0.14	0.42	0.11	0.40	0.06	0.89	2.73	0.01	0.02	0.00	1090
18:00	8.10	12.30	65.88	0.15	0.42	0.11	0.35	0.05	0.54	2.88	0.01	0.02	0.00	1088
18:30	6.58	6.24	69.37	0.15	0.41	0.12	0.29	0.04	0.27	3.01	0.01	0.02	0.01	1106
19:00	6.81	9.19	62.13	0.13	0.55	0.32	0.30	0.07	0.41	2.78	0.01	0.02	0.01	1128
19:30	9.24	11.64	71.16	0.14	0.56	0.40	0.40	0.06	0.51	3.12	0.01	0.02	0.02	1111
20:00	7.87	6.59	64.52	0.13	0.58	0.42	0.33	0.06	0.28	2.69	0.01	0.02	0.02	1108
20:30	8.00	6.47	67.73	0.13	0.56	0.40	0.35	0.07	0.28	2.95	0.01	0.02	0.02	1134
21:00	8.25	9.03	66.82	0.14	0.59	0.41	0.36	0.06	0.39	2.88	0.01	0.03	0.02	1117
21:30	8.13	9.75	68.40	0.16	0.59	0.42	0.34	0.05	0.41	2.87	0.01	0.02	0.02	1105
22:00	7.63	7.35	66.03	0.15	0.59	0.42	0.31	0.07	0.30	2.72	0.01	0.02	0.02	1093
22:30	9.19	11.35	68.24	0.15	0.57	0.38	0.40	0.07	0.49	2.94	0.01	0.02	0.02	1103
23:00	7.75	8.88	67.33	0.15	0.58	0.37	0.33	0.06	0.37	2.83	0.01	0.02	0.02	1090
23:30	8.17	33.00	83.82	0.15	0.61	0.39	0.34	0.07	1.39	3.54	0.01	0.03	0.02	1094
00:00	6.11	4.78	90.24	0.13	0.60	0.40	0.26	0.06	0.21	3.88	0.01	0.03	0.02	1104
min	5,94	4,26	58,72	0,10	0,34	0,02	0,23	0,02	0,18	2,32	0,00	0,01	0,00	1064
max	10,93	33,00	90,24	0,25	0,65	0,43	0,49	0,15	1,39	3,88	0,01	0,03	0,02	1158
moyenne	7,96	10,83	67,35	0,14	0,53	0,30								1116
Total							16,24	8,37	22,16	137,31	0,28	1,08	0,61	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3	/			100,00	4,08			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An				00:00			
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H				0			0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.