

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Lasse	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Ligne 1														
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	8.97	14.27	71.88	0.17	0.46	0.26	0.38	0.07	0.61	3.06	0.01	0.02	0.01	1117
01:00	7.79	11.58	62.87	0.14	0.47	0.26	0.33	0.07	0.50	2.70	0.01	0.02	0.01	1139
01:30	7.84	13.26	66.42	0.18	0.46	0.26	0.34	0.07	0.57	2.85	0.01	0.02	0.01	1133
02:00	7.87	8.29	71.57	0.21	0.46	0.27	0.33	0.05	0.35	3.00	0.01	0.02	0.01	1138
02:30	8.35	11.46	66.88	0.21	0.49	0.26	0.35	0.07	0.48	2.79	0.01	0.02	0.01	1118
03:00	8.52	9.07	66.69	0.17	0.45	0.26	0.36	0.07	0.38	2.78	0.01	0.02	0.01	1134
03:30	8.41	11.63	65.62	0.19	0.48	0.26	0.36	0.08	0.50	2.81	0.01	0.02	0.01	1141
04:00	7.11	7.22	68.42	0.19	0.50	0.27	0.30	0.09	0.30	2.87	0.01	0.02	0.01	1138
04:30	8.48	13.69	67.90	0.19	0.46	0.26	0.36	0.09	0.59	2.91	0.01	0.02	0.01	1137
05:00	8.40	9.06	61.88	0.20	0.30	0.20	0.36	0.09	0.39	2.68	0.01	0.01	0.01	1136
05:30	7.50	5.23	71.25	0.18	0.18	0.12	0.33	0.08	0.23	3.14	0.01	0.01	0.01	1127
06:00	6.63	4.70	64.97	0.17	0.21	0.13	0.30	0.10	0.21	2.89	0.01	0.01	0.01	1132
06:30	7.10	6.34	64.66	0.19	0.19	0.12	0.32	0.07	0.28	2.90	0.01	0.01	0.01	1127
07:00	8.18	10.68	69.99	0.21	0.43	0.23	0.37	0.06	0.48	3.14	0.01	0.02	0.01	1131
07:30	8.29	11.16	64.25	0.22	0.46	0.26	0.37	0.32	0.50	2.88	0.01	0.02	0.01	1148
08:00	8.03	12.01	67.79	0.21	0.46	0.26	0.36	0.08	0.53	3.00	0.01	0.02	0.01	1130
08:30	8.04	12.88	69.33	0.21	0.47	0.26	0.35	0.07	0.56	3.03	0.01	0.02	0.01	1122
09:00	8.19	13.87	63.82	0.18	0.47	0.26	0.36	0.07	0.61	2.79	0.01	0.02	0.01	1126
09:30	7.84	16.08	67.85	0.17	0.44	0.26	0.35	0.06	0.71	3.00	0.01	0.02	0.01	1131
10:00	7.01	20.87	61.08	0.17	0.45	0.20	0.31	0.07	0.91	2.67	0.01	0.02	0.01	1122
10:30	8.31	17.61	68.65	0.17	0.37	0.12	0.37	0.05	0.78	3.02	0.01	0.02	0.01	1127
11:00	8.39	22.87	69.65	0.16	0.40	0.12	0.37	0.05	1.00	3.05	0.01	0.02	0.01	1136
11:30	6.38	32.36	64.99	0.16	0.39	0.12	0.28	0.03	1.44	2.89	0.01	0.02	0.01	1129
12:00	5.95	31.39	65.48	0.16	0.34	0.13	0.26	0.05	1.37	2.86	0.01	0.01	0.01	1126
12:30	7.80	28.74	67.00	0.17	0.39	0.12	0.34	0.08	1.26	2.94	0.01	0.02	0.01	1118
13:00	8.60	20.42	61.04	0.17	0.40	0.12	0.38	0.08	0.89	2.67	0.01	0.02	0.01	1097
13:30	8.03	25.06	64.72	0.17	0.42	0.13	0.35	0.05	1.09	2.81	0.01	0.02	0.01	1108
14:00	7.19	27.89	63.81	0.19	0.41	0.13	0.31	0.05	1.19	2.72	0.01	0.02	0.01	1114
14:30	6.83	36.38	66.84	0.17	0.37	0.13	0.30	0.06	1.59	2.93	0.01	0.02	0.01	1121
15:00	9.04	21.86	65.62	0.17	0.39	0.13	0.39	0.04	0.95	2.85	0.01	0.02	0.01	1111
15:30	8.08	16.13	55.18	0.18	0.44	0.12	0.35	0.05	0.69	2.36	0.01	0.02	0.01	1099
16:00	7.63	17.08	61.73	0.17	0.43	0.13	0.33	0.04	0.73	2.64	0.01	0.02	0.01	1094
16:30	8.64	12.81	66.38	0.18	0.39	0.13	0.37	0.04	0.55	2.86	0.01	0.02	0.01	1101
17:00	8.58	10.00	65.23	0.17	0.44	0.12	0.37	0.04	0.43	2.81	0.01	0.02	0.01	1100
17:30	8.20	10.23	68.15	0.18	0.42	0.12	0.35	0.06	0.44	2.94	0.01	0.02	0.01	1096
18:00	7.53	8.07	69.32	0.17	0.37	0.13	0.32	0.04	0.35	2.97	0.01	0.02	0.01	1100
18:30	5.40	3.82	62.87	0.17	0.38	0.14	0.23	0.03	0.16	2.66	0.01	0.02	0.01	1092
19:00	4.95	11.68	60.74	0.16	0.45	0.22	0.21	0.06	0.50	2.58	0.01	0.02	0.01	1103
19:30	8.87	11.96	72.04	0.18	0.47	0.25	0.37	0.03	0.50	3.03	0.01	0.02	0.01	1107
20:00	7.54	11.20	67.24	0.15	0.41	0.25	0.32	0.04	0.47	2.84	0.01	0.02	0.01	1111
20:30	8.81	12.52	67.57	0.16	0.48	0.25	0.37	0.05	0.53	2.87	0.01	0.02	0.01	1110
21:00	7.09	7.05	70.29	0.15	0.50	0.26	0.30	0.05	0.30	3.00	0.01	0.02	0.01	1117
21:30	7.61	10.22	67.60	0.16	0.46	0.26	0.33	0.06	0.44	2.94	0.01	0.02	0.01	1135
22:00	9.92	12.25	64.71	0.16	0.46	0.26	0.43	0.04	0.53	2.79	0.01	0.02	0.01	1109
22:30	7.59	7.07	69.99	0.17	0.42	0.26	0.33	0.06	0.31	3.06	0.01	0.02	0.01	1120
23:00	6.77	6.87	66.91	0.17	0.43	0.26	0.29	0.06	0.30	2.91	0.01	0.02	0.01	1122
23:30	7.04	10.08	63.33	0.18	0.42	0.26	0.31	0.07	0.45	2.82	0.01	0.02	0.01	1144
00:00	8.72	11.56	70.79	0.18	0.43	0.26	0.38	0.10	0.50	3.07	0.01	0.02	0.01	1134
min	4,95	3,82	55,18	0,14	0,18	0,12	0,21	0,03	0,16	2,36	0,01	0,01	0,01	1092
max	9,92	36,38	72,04	0,22	0,50	0,27	0,43	0,32	1,59	3,14	0,01	0,02	0,01	1148
moyenne	7,79	14,14	66,31	0,18	0,42	0,20								1121
Total							16,19	9,52	29,44	137,80	0,37	0,86	0,42	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³	/			100,00	4,57			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.