

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O ₂ - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO ₂	NO _x	COT	NH ₃	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO ₂	Q-NO _x	Q-COT	Q-NH ₃	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	mg/Nm ³	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	7.98	9.16	67.10	0.20	0.43	0.27	0.35	0.08	0.40	2.92	0.01	0.02	0.01	1126
01:00	8.40	10.57	68.31	0.19	0.48	0.27	0.36	0.10	0.45	2.94	0.01	0.02	0.01	1116
01:30	9.27	10.61	66.15	0.21	0.43	0.27	0.39	0.08	0.45	2.79	0.01	0.02	0.01	1112
02:00	8.33	6.68	66.09	0.19	0.42	0.27	0.35	0.06	0.28	2.84	0.01	0.02	0.01	1113
02:30	5.75	5.93	67.19	0.20	0.44	0.26	0.25	0.06	0.26	2.90	0.01	0.02	0.01	1123
03:00	8.17	11.80	69.10	0.18	0.42	0.26	0.36	0.07	0.52	3.02	0.01	0.02	0.01	1124
03:30	8.77	8.41	66.16	0.18	0.45	0.26	0.38	0.08	0.36	2.87	0.01	0.02	0.01	1125
04:00	8.00	10.17	66.05	0.18	0.37	0.26	0.35	0.06	0.45	2.90	0.01	0.02	0.01	1129
04:30	8.39	10.34	68.08	0.18	0.43	0.26	0.37	0.08	0.45	2.98	0.01	0.02	0.01	1125
05:00	7.67	7.56	67.32	0.17	0.43	0.21	0.34	0.08	0.33	2.95	0.01	0.02	0.01	1128
05:30	8.33	9.13	62.37	0.18	0.34	0.13	0.37	0.06	0.40	2.76	0.01	0.01	0.01	1119
06:00	8.08	10.27	63.67	0.17	0.36	0.16	0.36	0.09	0.45	2.82	0.01	0.02	0.01	1113
06:30	7.77	9.95	71.10	0.18	0.31	0.16	0.34	0.06	0.44	3.13	0.01	0.01	0.01	1107
07:00	8.07	15.21	64.57	3.00	0.39	0.24	0.36	1.47	0.67	2.86	0.13	0.02	0.01	1115
07:30	8.06	11.35	61.08	0.34	0.43	0.26	0.35	0.09	0.50	2.67	0.02	0.02	0.01	1115
08:00	9.04	12.03	60.79	0.17	0.42	0.22	0.39	0.06	0.52	2.64	0.01	0.02	0.01	1089
08:30	7.55	4.00	68.69	0.18	0.35	0.17	0.33	0.09	0.17	2.97	0.01	0.02	0.01	1087
09:00	6.86	8.16	67.40	0.17	0.45	0.18	0.29	0.24	0.35	2.89	0.01	0.02	0.01	1067
09:30	12.14	13.30	68.77	0.19	0.44	0.18	0.53	0.22	0.58	2.98	0.01	0.02	0.01	1087
10:00	4.36	4.04	56.58	0.16	0.43	0.15	0.19	0.07	0.18	2.49	0.01	0.02	0.01	1086
10:30	9.21	9.89	66.92	0.18	0.40	0.14	0.39	0.12	0.42	2.82	0.01	0.02	0.01	1084
11:00	7.86	13.04	76.04	0.16	0.45	0.24	0.33	0.11	0.55	3.19	0.01	0.02	0.01	1091
11:30	7.41	20.58	58.74	0.16	0.47	0.26	0.31	0.06	0.87	2.48	0.01	0.02	0.01	1092
12:00	6.78	18.01	71.26	0.15	0.46	0.26	0.29	0.06	0.76	3.02	0.01	0.02	0.01	1118
12:30	7.51	35.26	70.57	0.14	0.47	0.26	0.32	0.07	1.51	3.03	0.01	0.02	0.01	1127
13:00	6.40	41.38	68.54	0.15	0.48	0.26	0.28	0.08	1.78	2.95	0.01	0.02	0.01	1107
13:30	5.26	29.02	62.20	0.14	0.47	0.26	0.23	0.12	1.26	2.70	0.01	0.02	0.01	1149
14:00	5.02	19.19	68.09	0.15	0.37	0.26	0.22	0.10	0.83	2.94	0.01	0.02	0.01	1135
14:30	6.82	26.29	67.91	0.15	0.43	0.27	0.29	0.12	1.11	2.86	0.01	0.02	0.01	1127
15:00	6.81	18.05	65.95	0.14	0.43	0.26	0.29	0.09	0.78	2.84	0.01	0.02	0.01	1122
15:30	9.25	18.52	67.13	0.16	0.47	0.27	0.37	0.06	0.74	2.69	0.01	0.02	0.01	1088
16:00	9.00	15.24	69.48	0.15	0.46	0.27	0.37	0.05	0.62	2.83	0.01	0.02	0.01	1106
16:30	6.32	8.22	66.98	0.14	0.43	0.27	0.27	0.10	0.36	2.90	0.01	0.02	0.01	1128
17:00	7.78	14.13	65.37	0.15	0.39	0.21	0.33	0.07	0.60	2.80	0.01	0.02	0.01	1112
17:30	8.56	6.29	66.09	0.16	0.37	0.15	0.37	0.07	0.27	2.86	0.01	0.02	0.01	1140
18:00	8.87	10.04	65.93	0.16	0.40	0.17	0.37	0.08	0.42	2.76	0.01	0.02	0.01	1108
18:30	8.05	12.25	63.73	0.17	0.37	0.18	0.33	0.08	0.51	2.63	0.01	0.02	0.01	1108
19:00	7.24	7.42	70.31	0.14	0.41	0.25	0.31	0.10	0.32	3.02	0.01	0.02	0.01	1119
19:30	7.74	10.61	65.47	0.16	0.45	0.27	0.33	0.07	0.45	2.76	0.01	0.02	0.01	1119
20:00	9.16	10.72	69.50	0.15	0.48	0.27	0.38	0.08	0.45	2.90	0.01	0.02	0.01	1112
20:30	7.47	7.06	67.89	0.14	0.46	0.26	0.32	0.08	0.31	2.94	0.01	0.02	0.01	1121
21:00	9.10	13.76	63.65	0.15	0.43	0.27	0.37	0.06	0.56	2.60	0.01	0.02	0.01	1098
21:30	7.86	8.18	72.12	0.19	0.43	0.27	0.32	0.07	0.33	2.91	0.01	0.02	0.01	1107
22:00	7.35	10.51	62.54	0.16	0.46	0.27	0.30	0.05	0.43	2.56	0.01	0.02	0.01	1134
22:30	9.34	17.98	69.17	0.18	0.46	0.26	0.39	0.05	0.75	2.89	0.01	0.02	0.01	1121
23:00	8.19	17.30	66.48	0.17	0.43	0.26	0.35	0.07	0.73	2.81	0.01	0.02	0.01	1117
23:30	7.08	38.95	66.84	0.17	0.45	0.26	0.30	0.05	1.66	2.85	0.01	0.02	0.01	1111
00:00	5.86	49.26	67.66	0.16	0.45	0.26	0.25	0.06	2.10	2.88	0.01	0.02	0.01	1116
min	4,36	4,00	56,58	0,14	0,31	0,13	0,19	0,05	0,17	2,48	0,01	0,01	0,01	1067
max	12,14	49,26	76,04	3,00	0,48	0,27	0,53	1,47	2,10	3,19	0,13	0,02	0,01	1149
moyenne	7,80	14,50	66,67	0,23	0,43	0,24								1113
Total							15,98	13,76	29,68	136,73	0,47	0,87	0,49	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO ₂	CO	NO _x	NH ₃	COT	Poussières
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm ³ & moyenne jour CO	/			100,00	6,69			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.