

UVE	Mesures corrigées à 11% d'O2 - IC 95%						Flux massique en kg							Process
Ligne 1	HCl	SO2	NOx	COT	NH3	Poussières	Q-HCL	Q-CO	Q-SO2	Q-NOX	Q-COT	Q-NH3	Q-Pouss	T2S
Unité	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	mg/Nm3	kg	kg	kg	kg	kg	kg	kg	°C
VLE Jour	9	40	80	9	30	5	17.0	86.0	77.0	154.0	17.0	48.0	10.0	
VLE 30 min	60	200	400	20	30	30								
Autre seuil						150								850.00
Moy.	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h	24h
00:30	5,76	29,24	69,22	0,17	0,40	0,26	0,25	0,06	1,27	3,02	0,01	0,02	0,01	1128
01:00	6,71	28,25	63,94	0,17	0,44	0,26	0,29	0,07	1,22	2,76	0,01	0,02	0,01	1114
01:30	7,63	38,24	69,60	0,20	0,46	0,26	0,33	0,08	1,67	3,03	0,01	0,02	0,01	1105
02:00	7,65	27,26	66,53	0,18	0,45	0,26	0,33	0,06	1,18	2,89	0,01	0,02	0,01	1097
02:30	8,23	30,53	63,89	0,18	0,44	0,26	0,35	0,04	1,31	2,75	0,01	0,02	0,01	1083
03:00	7,05	31,72	64,57	0,18	0,43	0,26	0,30	0,06	1,36	2,76	0,01	0,02	0,01	1093
03:30	6,40	28,37	73,15	0,20	0,43	0,26	0,27	0,10	1,21	3,12	0,01	0,02	0,01	1089
04:00	7,19	22,70	69,55	0,19	0,50	0,26	0,30	0,15	0,96	2,94	0,01	0,02	0,01	1088
04:30	9,11	23,72	66,53	0,20	0,44	0,26	0,38	0,12	1,00	2,80	0,01	0,02	0,01	1096
05:00	7,99	17,76	63,06	0,19	0,51	0,20	0,33	0,16	0,74	2,64	0,01	0,02	0,01	1094
05:30	7,89	11,66	68,81	0,20	0,51	0,13	0,34	0,22	0,51	2,98	0,01	0,02	0,01	1100
06:00	7,98	8,51	69,59	0,20	0,55	0,13	0,34	0,26	0,37	2,99	0,01	0,02	0,01	1103
06:30	8,84	8,78	64,16	0,18	0,45	0,13	0,39	0,08	0,39	2,85	0,01	0,02	0,01	1135
07:00	7,83	12,86	67,25	0,17	0,43	0,23	0,34	0,20	0,56	2,93	0,01	0,02	0,01	1115
07:30	8,16	13,32	64,75	0,20	0,44	0,26	0,35	0,11	0,57	2,79	0,01	0,02	0,01	1118
08:00	8,34	11,28	68,26	0,19	0,42	0,26	0,36	0,17	0,49	2,96	0,01	0,02	0,01	1105
08:30	7,97	11,26	64,29	0,18	0,45	0,26	0,34	0,11	0,49	2,77	0,01	0,02	0,01	1105
09:00	7,54	8,74	71,53	0,15	0,42	0,26	0,33	0,14	0,38	3,13	0,01	0,02	0,01	1119
09:30	8,39	11,95	65,09	0,15	0,41	0,26	0,37	0,14	0,52	2,85	0,01	0,02	0,01	1115
10:00	7,40	9,91	64,94	0,14	0,40	0,27	0,32	0,11	0,43	2,82	0,01	0,02	0,01	1116
10:30	8,49	8,85	65,21	0,14	0,39	0,27	0,36	0,09	0,37	2,76	0,01	0,02	0,01	1118
11:00	8,70	6,20	70,13	0,15	0,40	0,27	0,37	0,08	0,27	3,00	0,01	0,02	0,01	1115
11:30	8,92	12,11	66,07	0,14	0,43	0,27	0,39	0,08	0,53	2,88	0,01	0,02	0,01	1089
12:00	7,89	14,42	67,36	0,17	0,43	0,27	0,34	0,06	0,61	2,87	0,01	0,02	0,01	1079
12:30	9,39	14,36	65,62	0,16	0,44	0,28	0,39	0,09	0,59	2,71	0,01	0,02	0,01	1058
13:00	5,61	10,39	62,26	0,16	0,47	0,27	0,24	0,06	0,44	2,63	0,01	0,02	0,01	1072
13:30	7,64	8,71	70,68	0,15	0,44	0,26	0,33	0,06	0,37	3,04	0,01	0,02	0,01	1102
14:00	8,47	10,62	64,27	0,17	0,38	0,27	0,36	0,07	0,45	2,72	0,01	0,02	0,01	1107
14:30	8,63	12,77	68,51	0,17	0,47	0,27	0,38	0,06	0,56	2,98	0,01	0,02	0,01	1112
15:00	7,24	8,84	66,76	0,15	0,44	0,27	0,32	0,08	0,39	2,91	0,01	0,02	0,01	1128
15:30	7,65	10,46	66,30	0,17	0,44	0,27	0,34	0,07	0,46	2,92	0,01	0,02	0,01	1133
16:00	8,79	8,18	67,17	0,15	0,44	0,27	0,38	0,10	0,36	2,94	0,01	0,02	0,01	1141
16:30	8,55	10,22	65,47	0,17	0,43	0,27	0,37	0,07	0,44	2,83	0,01	0,02	0,01	1112
17:00	7,34	3,81	64,04	0,15	0,44	0,23	0,32	0,09	0,16	2,75	0,01	0,02	0,01	1117
17:30	7,95	6,29	70,06	0,17	0,49	0,21	0,34	0,14	0,27	2,96	0,01	0,02	0,01	1112
18:00	8,58	10,18	67,42	0,16	0,46	0,23	0,36	0,14	0,43	2,86	0,01	0,02	0,01	1113
18:30	7,37	6,66	63,77	0,17	0,46	0,22	0,31	0,15	0,28	2,67	0,01	0,02	0,01	1109
19:00	7,87	7,43	68,08	0,14	0,46	0,26	0,34	0,15	0,32	2,93	0,01	0,02	0,01	1126
19:30	8,11	9,08	70,04	0,17	0,45	0,26	0,35	0,16	0,40	3,06	0,01	0,02	0,01	1127
20:00	8,86	9,53	65,75	0,19	0,44	0,27	0,38	0,14	0,41	2,82	0,01	0,02	0,01	1108
20:30	6,94	4,29	62,41	0,22	0,45	0,28	0,28	0,13	0,18	2,55	0,01	0,02	0,01	1118
21:00	8,49	9,50	70,28	0,23	0,44	0,27	0,36	0,18	0,40	2,95	0,01	0,02	0,01	1127
21:30	8,46	9,25	64,08	0,22	0,41	0,27	0,35	0,16	0,38	2,66	0,01	0,02	0,01	1106
22:00	7,65	10,31	68,23	0,22	0,43	0,27	0,32	0,14	0,44	2,88	0,01	0,02	0,01	1113
22:30	7,47	11,11	67,69	0,24	0,45	0,27	0,32	0,16	0,47	2,86	0,01	0,02	0,01	1100
23:00	8,22	23,26	64,70	0,21	0,46	0,28	0,33	0,14	0,94	2,62	0,01	0,02	0,01	1075
23:30	8,07	15,40	70,30	0,20	0,46	0,27	0,33	0,11	0,64	2,92	0,01	0,02	0,01	1099
00:00	8,68	15,86	65,28	0,22	0,47	0,26	0,37	0,14	0,67	2,75	0,01	0,02	0,01	1106
min	5,61	3,81	62,26	0,14	0,38	0,13	0,24	0,04	0,16	2,55	0,01	0,02	0,01	1058
max	9,39	38,24	73,15	0,24	0,55	0,28	0,39	0,26	1,67	3,13	0,01	0,02	0,01	1141
moyenne	7,92	14,05	66,81	0,18	0,44	0,25								1107
Total							16,26	16,81	28,85	137,24	0,37	0,91	0,52	

Synthèse des dépassements & indisponibilités	seuil	HCl	SO2	CO	NOx	NH3	COT	Poussieres
Compteur dépassement VLE 30 min	60H/An	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00	00:00
Nombre de dépassement moyenne jour	/	0	0	0	0	0	0	0
% de moyennes 10min <150 mg/Nm3 & moyenne jour CO	/			100,00	8,21			
Nombre de dépassement VLE Flux Jour	/	0	0	0	0	0	0	0
Nombre de moyenne jour invalide	10j/An	0	0	0	0	0	0	0
Compteur indisponibilité AMS	60H/An			00:00				
Compteur indisponibilité Opacimètre	60H/An							00:00
Compteur indisponibilité 10h consécutive (Indispo)	10H			0				0
Disponibilité AMESA %	>85% en cumul annuel				100,00			

Commentaires :

Bon fonctionnement de l'UVE. Respect des normes européennes et françaises.